

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΠΤΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Ζητούνται 600 τεμάχια αντιπτηνικών διατάξεων για να τοποθετηθούν στα ακρογεφύρια των πυλώνων Υψηλής Τάσης.

Πριν την αποστολή προσφορών θα πρέπει όλοι οι προσφερόμενοι οίκοι να προσέλθουν στα γραφεία της εταιρείας Σ. Κυριακίδη 29, (όπισθεν Καυταντζογλείου), Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54636 για να δούνε και να λάβουν γνώση όλων των παραμέτρων της προς κατασκευήν αντιπτηνικής διάταξης και να υπογράψουν.

Η αντιπτηνική διάταξη θα πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με το συνημμένο μηχανολογικό σχέδιο.

Να είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα καλής ποιότητας πάχους 1 mm η οποία θα πρέπει να γαλβανιστεί εν θερμώ.

Τα εξαρτήματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύσφιξη των αντιπτηνικών διατάξεων πάνω στον πυλώνα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή γαλβανισμένες καλής ποιότητας λάμες σιδήρου πάχους 5 mm με ανοξείδωτες ή γαλβανισμένες καλής ποιότητας βίδες, παξιμάδια και γκρόβερ.

Το συνολικό βάρος της διάταξης να κυμαίνεται μεταξύ 3.5 και 4 κιλά

Χρόνος παράδοσης 40 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε δύναται να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των τεμαχίων κατά ποσοστό 30%, με την ίδια τιμή ανά τεμάχιο.