



ΑΔΜΗΕ

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΔΣΣΜ / ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ-440640

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8.09.2014

1. Με το παρόν συμπλήρωμα Νο 2 γίνεται διευκρίνιση της παραγράφου 3.1.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παραπάνω Διακήρυξης ως κάτωθι:

“ Η σύνδεση του εξοπλισμού με την κεντρική μονάδα στο κτήριο ελέγχου θα γίνει μέσω απευθείας καλωδίου οπτικών ινών, όπως αυτό περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα VI.”
2. Όλοι οι λοιποί όροι της παρούσας Διακήρυξης, οι μη ειδικά τροποποιούμενοι με το παρόν συμπλήρωμα Νο2 εξακολουθούν να ισχύουν.