



Διεύθυνση Ρυθμιστικών Θεμάτων

ΑΡ./ΗΜ. : ΔΡΥΘ/ΕΚ 46723/284/30.4.2020

Προς : **ΑΔΜΗΕ ΑΕ**

(Μέσω: marketdesign@admie.gr)

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση ΑΔΜΗΕ ΑΕ - Τεχνική Απόφαση Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού.

Σχετικό : Η από 20/03/2020 ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την ως άνω Δημόσια Διαβούλευση, παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας ως ακολούθως, με την επισήμανση ότι οι σχετικές αναφορές σε Άρθρα του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ) αφορούν το πρόσφατο σχέδιο προς τροποποίηση:

Ορισμοί

Θα πρέπει Να προστεθεί ο ορισμός του Διοικητικά Οριζόμενου Κατώτατου ορίου Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης και αντίστοιχα στο Άρθρο 3 του ΚΑΕ.

Ορισμοί, εδάφιο 62

Ο ορισμός Μείζονος Βλάβης δεν συνάδει με τις ρυθμίσεις του άρθρου 19 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ότι αφορά τη διάρκεια της μείζονος βλάβης και το χρονικό διάστημα που την αφορά.

Παράγραφοι 4.2, 4.3 και 5.2

Να αναδιατυπωθούν οι παράγραφοι 4.2, 4.3, 5.2 (και αντίστοιχα τα Άρθρα 51, 52 του ΚΑΕ), ώστε να αποσαφηνισθεί η αναφορά του όρου «μη αρνητική τιμή».

Παράγραφοι 4.4 και 5.3 (Tie Break Rules)

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των υπόψη παραγράφων αλλά και τις ρυθμίσεις του ΚΑΕ, κριτήριο επιλογής κατά προτεραιότητα μεταξύ των τμημάτων προσφορών Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης (ανεξαρτήτως κατεύθυνσης) που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αποτελεί ο ρυθμός ανόδου.

Θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις στην Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ και στον ΚΑΕ θα πρέπει να αναδιατυπωθούν και να επιλεγεί ως κριτήριο επιλογής ο μεγαλύτερος ρυθμός ανόδου/καθόδου κατά περίπτωση ανοδικής/καθοδικής υπηρεσίας εξισορρόπησης αντίστοιχα.

Παράγραφος 5.1: Γενικά

Σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση ότι «Σε περίπτωση που για μια Περίοδο Κατανομής δεν υποβληθούν Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης απορρίπτονται οι αντίστοιχες Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης», επισημαίνουμε κατ' αρχήν ότι αντίστοιχος περιορισμός δεν υφίσταται στα σχετικά Άρθρα 53 & 57 του ΚΑΕ.

Επιπρόσθετα δε, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνάδει με την πρόβλεψη της παραγράφου 4.1 του υπόψη σχεδίου διαβούλευσης, με βάση την οποία η τυχόν απορριφθείσα ή μη υποβληθείσα Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης, αναπληρώνεται αυτόματα από το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης με την τελευταία επικυρωμένη αντίστοιχη Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης.

Τούτου δοθέντος, υφίσταται πλέον έγκυρη Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης, θεωρούμενη ως υποβληθείσα από τον Συμμετέχοντα κατά το Άρθρο 57 του ΚΑΕ και ως εκ τούτου η προτεινόμενη ρύθμιση θα πρέπει να απαλειφθεί.

Παράγραφος 6.3

Αναφορικά με την προτεινόμενη διαδικασία για τις Μονάδες σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας θεωρούμε εκ περισσού την εκ νέου υποβολή διορθωμένης Δήλωσης από τον Πάροχο και προτείνεται η διόρθωση να γίνεται χωρίς απόρριψη, αυτόματα από το Πρόγραμμα λαμβάνοντάς την ίδια τιμή για αμφότερες τις Περιόδους (ημίωρα) Κατανομής.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των κατόχων Υδροηλεκτρικών Μονάδων, θα θέλαμε να επαναλάβουμε τις απόψεις, όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της από 01.04.2020 δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, αναφορικά με τις δηλώσεις δωδεκάμηνης προβλεπόμενης χρήσης νερών. Θεωρούμε ότι προβλέπεται μεγάλος αριθμός όρων και παραμέτρων των οποίων η αναφορά και συσχέτιση δεν προσδιορίζει σαφώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ειδικότερα σε μακροχρόνιο ορίζοντα έτους, αφού οι διαφορετικές παράμετροι της διαχείρισης νερών, ως επηρεάζονται ανάλογα με τις ισχύουσες ενίοτε συνθήκες, χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης καθώς μεταβάλλονται οι κατά προτεραιότητα τιθέμενοι στόχοι.

Παράγραφος 6.4: Υποχρεώσεις Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης

Θεωρώντας ως ουσιώδεις τις υποχρεώσεις που εισάγονται στο υπόψη Άρθρο για τους Εκπροσώπους Φορτίου, τους ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης και τον ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ενσωμάτωσή τους τόσο στον ΚΑΕ όσο και στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

Παράγραφος 9.1: Δεδομένα Προβλέψεων

Σε σχέση με τα Δεδομένα Προβλέψεων της παραγράφου 9.1, θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα προβλεπόμενα τόσο στο Άρθρο 37 του ΚΑΕ, όσο και στον Πίνακα 1 (Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού) του σχεδίου διαβούλευσης, με συμπλήρωση των προβλέψεων για ανοδικές και καθοδικές ανάγκες του ΕΣΜΗΕ, σε ΕΔΣ, σε αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ.

Αντίστοιχα στην παράγραφο 9.2 θα πρέπει να προστεθούν κατά το Άρθρο 36 παρ. 1 β, τα «Χαρτοφυλάκια Μη Κατανεμόμενου Φορτίου ανά Ζώνη Προσφορών».

**Παράγραφος 10.16: Απαγορευμένες Ζώνες**

Η μοντελοποίηση των περιορισμών που αφορούν τις απαγορευμένες ζώνες σε λειτουργία άντλησης των ΥΗΣ δεν χρήζουν εφαρμογής, καθώς η απαγορευμένη ζώνη λειτουργίας των μονάδων ΥΗΣ, ως αντλητικά φορτία, είναι από 0 έως την ονομαστική ισχύ του κινητήρα αφού μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε σταθερή μέγιστη ονομαστική ισχύ, και επομένως δεν συμπίπτει με τις ζώνες λειτουργίας των ΥΗΣ ως μονάδες παραγωγής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Κων/νος Τσιρούλης

Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων

