



Προς :
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
μέσω
CC_systems@admie.gr
MarketDesign@admie.gr

Αθήνα, 7 Απριλίου 2022

Αρ. ΔΡΥΘ/ Ε.Κ.53080/412

Περίληψη: Δημόσια Διαβούλευση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί της Τεχνικής Απόφασης "Δοκιμές Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης"

Σχετικά: α. Η από 11.03.2022 Ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Αξιότιμοι κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη την υπό διαμόρφωση, ρυθμιστικά και λειτουργικά, συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης, τόσο με τη διενέργεια των σχετικών διαβουλεύσεων όσο και με την επικείμενη έναρξη της δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας των συστημάτων για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων αυτών, θεωρούμε απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για τα ακόλουθα θέματα της Τεχνικής Απόφασης των Δοκιμών Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης:

6.1 Αντικείμενο των δοκιμών

Θεωρούμε ότι το κριτήριο επανάληψης των δοκιμών προεπιλογής, λόγω της τροποποίησης του πλήθους των εγκαταστάσεων ή της μέγιστης συνεισφοράς σε χειροκίνητη ΕΑΣ, θα πρέπει να οριστεί με κατηγοριοποίηση των Χαρτοφυλακίων βάσει του μεγέθους αυτών.

Θεωρούμε ότι πρέπει να οριστούν τα επιπρόσθετα κριτήρια που δύναται να οδηγήσουν τον Διαχειριστή στην επανάληψη των δοκιμών προεπιλογής «κατά την αιτιολογημένη κρίση του», πέραν των περιπτώσεων που ορίζονται στην ενότητα 6.1.

6.3 Παροχή Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας

Θεωρούμε ότι πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά το προϊόν ΧΕΑΣ, του οποίου την παροχή απαιτείται να πιστοποιήσει ο Διαχειριστής, και ειδικότερα όσον αφορά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: χρόνος ειδοποίησης, διάρκεια μερικής και πλήρους ενεργοποίησης, διάρκεια απενεργοποίησης, χρόνος και ρυθμός απόκρισης του Χαρτοφυλακίου.



Επιπρόσθετα, προτείνουμε να αποτυπωθεί ενδεικτικό προφίλ δοκιμών παροχής χΕΑΣ, κατά αντιστοιχία των δοκιμών παροχής αΕΑΣ του σχήματος 2 της ενότητας 6.3.1.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ευαγγελία Γκότζου
Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων