

## **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1**

### **ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 42109**

**για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:**

#### **Μελέτη Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπόγειων Καλωδίων XLPE 400kV για την Παραλλαγή της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Τμήμα Αυλίδα - Αφράτι) πέριξ του ποταμού Λήλαντα**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από τις 29 Οκτωβρίου 2021 στις 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.  
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 12<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.
2. Τροποποιείται ο Πίνακας Υλικών & Τιμών του τεύχους 2 Πίνακες Οικονομικής προσφοράς ως κάτωθι:
  - Υποπίνακας Β/Κονδύλι 20: Οι τιμές μονάδος των ποσοτήτων για την επαναφορά οδοστρώματος διορθώνονται από κυβικά μέτρα σε τετραγωνικά μέτρα.
  - Διορθώνονται στον Πίνακα οι αναφορές στις παραγράφους της Τεχνικής Περιγραφής από παρ. 6.2, 6.6, 8.1-8.11 σε παρ. 6. και 8.
  - Προστίθεται ξεχωριστό κονδύλι στον Πίνακα Υλικών και Τιμών για τις εργασίες απεγκατάστασης των υπαρχόντων καλωδίων, όπως προβλέπεται στην Τεχνική Περιγραφή/Παρ.2.13: «Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η απεγκατάσταση και απομάκρυνση των καλωδίων που πρόκειται να τεθούν εκτός λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση τις κατασκευής του νέου τμήματος.».
3. Διορθώνεται στο Τεύχος 3 Ειδικό Όροι, στο Άρθρο 20 Δοκιμές η αναφορά στην προδιαγραφή IEC 60840 σε IEC 62067 που αφορά στα καλωδιακά συστήματα 400kV.
4. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42109 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.