

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42134

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Μελέτη, Προμήθεια Και Εγκατάσταση Υπογείων Και Υποβρυχίων Καλωδίων XLPE 150 kV Για Την Αντικατάσταση Της Γ.Μ. Κυλλήνη – Ζάκυνθος Στα Πλαίσια Της Αναβάθμισης Κυκλωμάτων 150 kV Στον Βρόχο Ιονίων Νήσων»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού έως τις 18 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00 και ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» η 18^η Απριλίου 2022 και ώρα 16:00.
2. Δίνονται οι κάτωθι διορθώσεις:
 - Η αριθμητική αναφορά του βάθους εγκατάστασης από 30 σε 220 μέτρα. Οι αντικαταστάσεις αφορούν στα κάτωθι σημεία του Τεύχους 10 "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ":
 - Άρθρο 11 παράγραφος Β.3, και Β.4
 - Άρθρο 14 παράγραφος Ι.3.γ1 και παράγραφος Ι.3.γ2.
 - Η αριθμητική αναφορά της ελάχιστης διατομής στο παράλιο και παράκτιο τμήμα από 630 mm² Cu σε 800 mm²
Η αντικατάσταση αφορά στο Άρθρο 5 παράγραφος 1.1 του Τεύχους 10 "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ".
 - Η ποσότητα του αντικειμένου 8.1. και 8.2. / Φύλλο «ΚΖ ΥΓ-DTS-TOTAL» - Πίνακας Β / Πίνακας Υλικών και Τιμών από «1400» σε «2400»
Η ποσότητα του αντικειμένου 3.1. και 3.2. / Φύλλο «ΚΖ ΥΓ-DTS-TOTAL» - Πίνακας Γ/ Πίνακας Υλικών και Τιμών από «1400» σε «2400».
3. Δίνονται συνημμένα:
 - αναλυτικά τα αποσπάσματα των προαναφερόμενων παραγράφων, ως τελικά διαμορφώνονται
 - το τεύχος 2 Πίνακες Υλικών και Τιμών σε επεξεργάσιμη μορφή, με τις ως άνω τροποποιήσεις.
4. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42134 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.