

**ΔΕΑ – 42343**

**ΕΡΓΟ:**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ RSC ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και τεχνική υποστήριξη – συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για την ηλεκτρολογική υποστήριξη των υποδομών του RSC στη Δόξα Θεσσαλονίκης».

**Αναθέτων Φορέας:** ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, [www.admie.gr](http://www.admie.gr)

**Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:** Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

**Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV):** 31122000-7 (Προμήθεια & εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού) [και συμπληρωματικά 50532300-6 (Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης γεννητριών), 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων), 44611410-3 (Δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου), 50514200-3 (Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης δεξαμενών)].

**Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC013449429**

**Προϋπολογισμός Έργου:** Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (**€65.000,00**), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (€9.750,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

**Γενική Περιγραφή του Έργου:** Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (H/Z) για την ηλεκτρολογική υποστήριξη των υποδομών του RSC στη Δόξα Θεσσαλονίκης (Στίλπωνος Κυριακίδη 29, Τ.Κ. 54636).

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν αναφέρονται παρακάτω:

- Προμήθεια - εγκατάσταση - λειτουργία & Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση του H/Z
- Τοποθέτηση πίνακα λειτουργίας του H/Z
- Τοποθέτηση δεξαμενής πετρελαίου χωρητικότητας 1000 Lit διασυνδεδεμένη με υδραυλικούς σωλήνες με το H/Z
- Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα ώστε να αντέχει το βάρος του H/Z
- Κατασκευή τριγώνου γειώσεως για την σύνδεση του με τον ουδέτερο κόμβο του H/Z
- Τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ- H/Z
- Σύνδεση H/Z με αυτόματο πίνακα μεταγωγής
- Δοκιμές H/Z σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας
- Εγγύηση H/Z
- Προληπτική συντήρηση 3 ετών
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του H/Z στον ΔΕΔΔΗΕ.

Όλα οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στη παράγραφο 7 του Τεχνικού Μέρους.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση του ΑΔΜΗΕ, το οποίο σε περίπτωση διαπίστωσης ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής ή ότι δεν είναι κατάλληλο, έχει το δικαίωμα απόρριψής του, αντικατάστασής του με άλλο κατάλληλο και καταλογισμού της σχετικής δαπάνης υλικού στον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την καλή λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους για δύο (2) χρόνια από την πρώτη λειτουργία του H/Z, με υποχρέωση να εκτελούνται όλες τις αναγκαίες εργασίες για την πρόληψη και επισκευή κάθε βλάβης, ζημίας που οφείλεται σε κακή ή επισφαλή λειτουργία του H/Z. Μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η ταχεία προσέλευση στις εγκαταστάσεις του H/Z, το αργότερο σε τέσσερις έως έξι (4-6) ώρες, για την επισκευή κάθε εμφανιζόμενης βλάβης στο H/Z και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του H/Z, χωρίς καμία χρέωση για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και να εκτελέσει τις εργασίες με τρόπο, που να μην εμποδίζει την ασφαλή κίνηση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, η απόρριψη υλικών από καθαιρέσεις και αποξηλώσεις και η μεταφορά των νέων υλικών και εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα, θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στον εν λειτουργία εξοπλισμό.

**Προθεσμία Πέρατος:** Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Επίσης, ο Ανάδοχος θα εγγυάται την καλή λειτουργία για δύο (2) χρόνια από την πρώτη λειτουργία του Η/Ζ, με υποχρέωση να εκτελούνται όλες τις αναγκαίες εργασίες για την πρόληψη και επισκευή κάθε βλάβης, ζημίας που οφείλεται σε κακή ή επισφαλής λειτουργία του Η/Ζ.

Μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και η ταχεία προσέλευση στις εγκαταστάσεις του Η/Ζ, το αργότερο σε τέσσερις έως έξι (4-6) ώρες, για την επισκευή κάθε εμφανιζόμενης βλάβης στο Η/Ζ και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Η/Ζ, χωρίς καμία χρέωση για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, συμφωνά με το άρθρο 6 του τεύχους 5 Ειδικού Όροι.

**Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:** ορίζεται η **17<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

**Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:** ορίζεται η **17<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**