



ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Δημόσια Διαβούλευση
Αύγουστος 2020

Έκδοση ΔΔ2



Περιεχόμενα

Ορισμοί και Συντομογραφίες	3
1 Εισαγωγή	17
2 Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού	18
3 Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ΔΕΠ	26
3.1 Γενικά.....	26
3.2 Εικονικές Οντότητες	26
4 Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης	30
4.1 Γενικά.....	30
4.2 Ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης	32
4.3 Καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης	35
4.4 Χειρισμός Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με την ίδια τιμή (Tie Break Rules)	37
5 Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης	39
5.1 Γενικά.....	39
5.2 Προσφορά ανοδικής και καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης	41
5.3 Χειρισμός Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης με την ίδια τιμή (Tie Break Rules)	43
6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη ΔΕΠ.....	44
6.1 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ	44
6.2 Υποχρεώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.....	46
6.3 Υποχρεώσεις των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής	47
6.4 Υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.....	47
6.5 Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης	55
7 Κανόνες ΔΕΠ	56
8 Αρχικές συνθήκες	60
9 Κατ' απαίτηση ΔΕΠ.....	62
10 Δεδομένα της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού	63
10.1 Δεδομένα Προβλέψεων	63
10.2 Πρόγραμμα Αγοράς.....	63
10.3 Διαζωνικοί Περιορισμοί.....	64
10.4 Προϊόντα ΔΕΠ.....	65
10.5 Στοιχεία Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης	65
11 Μαθηματική Μοντελοποίηση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού	67
11.1 Γενική Περιγραφή	67
11.2 Ονοματολογία	67
11.3 Αντικειμενική Συνάρτηση	68
11.4 Κόστος Ενέργειας Εξισορρόπησης.....	69

11.5	Κόστος Ισχύος Εξισορρόπησης.....	69
11.6	Αναμενόμενο Κόστος Ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης	70
11.7	Κόστη Ποινών.....	72
11.8	Μοντέλο εκκίνησης και σβέσης	78
11.9	Περιορισμοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας και Ελάχιστου Χρόνου Εκτός Λειτουργίας	81
11.10	Περιορισμοί Παραγωγής.....	81
11.11	Μέγιστη Ημερήσια Ενέργεια.....	86
11.12	Συνεισφορά των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε Ενέργεια Εξισορρόπησης	88
11.13	Υποχρεωτικές εγχύσεις υδάτινων πόρων.....	90
11.14	Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής.....	90
11.15	Περιορισμοί προσφοράς Εφεδρειών.....	91
11.16	Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής στην Ισχύ Εξισορρόπησης	98
11.17	Απαγορευμένες Ζώνες.....	99
11.18	Περιορισμοί Ζωνικών Αποκλίσεων.....	100
11.19	Διαζωνικοί Περιορισμοί.....	102
11.20	Γενικοί Περιορισμοί.....	104
11.21	Μοντέλο Εικονικής Οντότητας	105
12	Παράρτημα	109
1.	Participant Techno Economic Declaration Description	109
	Interface Format	109
	Versioning Rule.....	111
	Validation Rules	111
2.	Reserve Offers Description	112
	Interface Format	112
	Versioning Rule.....	115
	Validation Rules	115
3.	Non-Availability Declaration Description.....	121
	Interface Format	121
	Versioning Rule.....	123
	Validation Rules	123
4.	Commission schedules and mandatory hydro	125
	Versioning Rule.....	126
	Validation Rules	126

Ορισμοί και Συντομογραφίες

❖ Ορισμοί

Πέραν των ορισμών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στο ν. 4425/2016 (~~ΦΕΚ 185Α/30.09.2016~~) και στο ν. 4001/2011 (~~ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011~~), όπως ισχύουν, στην ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και ~~τον~~ Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (~~ΦΕΚ Β 103/31.01.2012~~) και ~~τον~~ στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας (~~ΦΕΚ Β 5914/31.12.2018~~), Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν, για τις ανάγκες εφαρμογής ~~του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης της παρούσας Τεχνικής Απόφασης~~ οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια, όπως μπορεί να αναφέρονται σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό:

1. Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ιβ) του άρθρου 5 του ν.4425/2016, δηλαδή η αγορά στην οποία προσφέρεται από τους Συμμετέχοντες ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με σκοπό τη διατήρηση της συχνότητας του συστήματος σε ένα προκαθορισμένο εύρος, καθώς και του ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρουμένων των προγραμμάτων ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες.
2. Αγορά Εξισορρόπησης: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ι) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, δηλαδή η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει τις Αγορές Ισχύος Εξισορρόπησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων.
3. Αγορά Επόμενης Μέρας: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ζ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, δηλαδή η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης) και στην οποία δηλώνονται οι συναλλαγές που διενεργούνται επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων με φυσική παράδοση.
4. Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ια) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, δηλαδή η αγορά στην οποία προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη των απαιτήσεων εφεδρείας του συστήματος η οποία (ισχύς) διατηρείται από τους Συμμετέχοντες για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.
5. Αγοραία Χρονική Μονάδα: Έχει την έννοια της περίπτωσης 19 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 534/2013, δηλαδή η χρονική περίοδος για την οποία είναι καθορισμένη η αγοραία τιμή ή η συντομότερη δυνατή κοινή χρονική περίοδος για δύο Ζώνες Προσφοράς, εάν είναι διαφορετικές οι οικείες αγοραίες χρονικές μονάδες. Η Αγοραία Χρονική Μονάδα έχει διάρκεια ίση με μία ώρα.
6. Ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης: Η Ενέργεια Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη παραγόμενη ενέργεια ή μικρότερη καταναλισκόμενη ενέργεια σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς.
7. Ανώτατο Όριο Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης: Το ανώτατο όριο τιμής Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης που επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του ΚΑΕ.
8. Ανώτατο Όριο Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης: Το ανώτατο όριο τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης που επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους, σύμφωνα με το Άρθρο 55 του ΚΑΕ.

9. Ανώτατη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα: Η μέγιστη στάθμη ανά ταμιευτήρα, πέραν της οποίας, ο κάτοχος των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής που συνδέονται με τον ταμιευτήρα δύναται να υποβάλλει δηλώσεις υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων για τις ως άνω Μονάδες για την αποφυγή υπερχειλίσας.

10. Ανωτέρα Βία: Έχει την έννοια που αναφέρεται στο Άρθρο 26 του ΚΑΕ.

~~7.11.~~ Απόκλιση: Έχει την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, δηλαδή η ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται για ένα Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης και αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της κατανεμημένης ποσότητας που αποδίδεται στο συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης και της τελικής θέσης (Πρόγραμμα Αγοράς) του εν λόγω υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένης κάθε προσαρμογής αποκλίσεων που εφαρμόζεται στο Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, εντός δεδομένης Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

~~8.12.~~ Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής: Η αυτόματη διαδικασία ελέγχου φορτίου - συχνότητας η οποία έχει ως στόχο να μειώσει το σφάλμα ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας στο μηδέν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485.

~~9.~~ Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης: Έχει την έννοια του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης (τε) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιλέγει να προμηθευτεί ενέργεια απευθείας από τις Αγορές Ενέργειας προς ιδία αποκλειστική χρήση.

~~10.13.~~ Βηματική Συνάρτηση Ενδιάμεσου Φορτίου: Είναι το επίπεδο παραγωγής από την κατάσταση συγχρονισμού έως την κατάσταση ελάχιστης παραγωγής κάθε Μονάδας Παραγωγής, το οποίο πραγματοποιείται σε δώδεκα (12) έως έξι (6) ωριαία βήματα-Περίοδων Κατανομής. Ισχύει για κάθε μία από τις καταστάσεις εκκίνησης (θερμή, ενδιάμεση, ψυχρή). Εκφράζεται σε MW.

~~11.14.~~ Δηλωμένα Χαρακτηριστικά Μονάδας: Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται ως συνδυασμός των κάτωθι τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και αποτελούν τις πραγματικές τεχνικές δυνατότητες της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για συγκεκριμένη Περίοδο και Ημέρα Κατανομής: (α) Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά, (β) Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, (γ) Δήλωση μη Διαθεσιμότητας (ολική ή μερική), ανάλογα με την περίπτωση και (δ) Δήλωση Μείζονος Βλάβης.

IB) — Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Λειτουργίας

IF) — Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων

IA) — Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας (ολική ή μερική), ανάλογα με την περίπτωση

IE) — Δήλωση Δηλώσεις Μείζονος Βλάβης

~~16.15.~~ Δήλωση Μείζονος Βλάβης: Η δήλωση: Οι δηλώσεις που οφείλει να υποβάλλει άμεσα ο Ηέροχοεσ υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στον Διαχειριστή σύμφωνα με το Άρθρο 48 του ΕΣΜΗΕ στην περίπτωση που μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης βρίσκεται σε κατάσταση Μείζονος Βλάβης, στην οποία αναφέρονται οι τεχνικοί λόγοι και ο προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης ΚΑΕ.

16. Δηλώσεις μη Διαθεσιμότητας: Οι δηλώσεις που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με το Άρθρο 47 του ΚΑΕ για κάθε Ημέρα Κατανομής κατά την οποία υφίσταται μειωμένη Διαθέσιμη Ισχύς για μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

17. Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων: Οι δηλώσεις που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Ημέρα Κατανομής σύμφωνα με το Άρθρο 4944 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ σχετικά με τα Τεχνοοικονομικά στοιχεία των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν.
18. Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού: (ΔΕΠ): Έχει την έννοια της περίπτωσης 19 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, δηλαδή είναι η επαναλαμβανόμενη διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί τουλάχιστον προσφορές διαδικασίας ενοποιημένου προγραμματισμού, οι οποίες περιέχουν εμπορικά δεδομένα, σύνθετα τεχνικά δεδομένα μεμονωμένων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή εγκαταστάσεων ζήτησης, και περιλαμβάνει ρητώς ως εισερχόμενα σε αυτήν τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την πλέον πρόσφατη ανάλυση της επάρκειας για την περιοχή ελέγχου και τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας.
19. Διαζωνικός Διάδρομος: Η εικονική διασύνδεση μεταξύ δύο Ζωνών Προσφορών η οποία χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση της ροής μεταξύ των Ζωνών Προσφορών.
20. Διαθέσιμη Ισχύς: Η ισχύς της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που προκύπτει με βάση τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων μειούμενη κατά την τυχόν μη διαθέσιμη ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΚΑΕ.
21. Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ): Η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο 118 του ν. 4001/2011.
- 20-22. Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ: Η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο 97 του ν. 4001/2011.
- 21-23. Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ ή Διαχειριστής Διαχειριστές Δικτύου Διανομής: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, δηλαδή το νομικό πρόσωπο που ασκεί, κατά τις διατάξεις του ν. 4001/2011, καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένων των Διαχειριστών των Κλειστών Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
24. Διοικητικά Οριζόμενο Ανώτατο Όριο Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ): Η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο 123 του ν. 4001/2011.
25. Δοκιμαστική Λειτουργία: Το ανώτατο όριο τιμής Προσφοράς Ισχύος καθοριστός στο οποίο εντάσσεται μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά τη διάρκεια δοκιμών ή λειτουργικών ελέγχων.
- 22-26. Δοκιμές Παραλαβής: Το καθεστώς στο οποίο εντάσσεται μια προεγγεγραμμένη Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ κατά τη διάρκεια δοκιμών ή λειτουργικών ελέγχων που εκτελούνται στο πλαίσιο της σύνδεσής τους στο ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης τη σύμβαση σύνδεσης και τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
23. Διοικητικά Οριζόμενο Κατώτατο Όριο Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης: Το κατώτατο όριο τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 57 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.
24. Διοικητικά Οριζόμενο Ανώτατο Όριο Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης: Το ανώτατο όριο τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 57 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

- 25-27. Εκπρόσωπος Φορτίου: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οι οποίες απορροφούν ενέργεια από το ΕΣΜΗΕ ή το ΕΔΔΗΕ Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης.
- 26-28. Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς: Είναι η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με βάση τις δηλώσεις Μη διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, εκτός αν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει υποβάλει Δήλωση Ολικής ή Μερικής Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς. Είναι η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με βάση τις δηλώσεις Μη διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, εκτός αν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει υποβάλει Δήλωση Ολικής ή Μερικής Μημη Διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση Ολικής Μημη Διαθεσιμότητας, η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι μηδέν. Στην περίπτωση Μερικής Μημη Διαθεσιμότητας, η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς τροποποιείται βάσει της Δήλωσης Μερικής Μημη Διαθεσιμότητας.
29. Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΙΠ: Είναι η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς όταν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι σε λειτουργία ΑΡΙΠ. Εκφράζεται σε MW. Η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΙΠ είναι μεγαλύτερη ή ίση από την Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύ.
- 27.1. Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΙΠ: Είναι η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς όταν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι σε λειτουργία ΑΡΙΠ. Εκφράζεται σε MW. Η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΙΠ είναι μεγαλύτερη ή ίση από την Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύ.
30. Ελάχιστη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα: Η ελάχιστη στάθμη ανά ταμιευτήρα, πέραν της οποίας, ο κάτοχος των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής που συνδέονται με τον ταμιευτήρα δύναται να υποβάλλει δηλώσεις περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας για τις ως άνω Μονάδες.
- 28-31. Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας: Είναι ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας, σύμφωνα με τα Δηλωμένα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, από την στιγμή που θα δεχθεί την εντολή για εκκίνηση ξεκινάει η φάση συγχρονισμού και μέχρι την επόμενη σβέση.
- 29-32. Ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας: Είναι ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας, σύμφωνα με τα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, μετά από σβέση αποσυγχρονισμό και μέχρι την επόμενη εντολή για εκκίνηση.
- 30-33. Ενέργεια Εξισορρόπησης: Η ενέργεια που παρέχεται από Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και χρησιμοποιείται από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για να προβεί σε εξισορρόπηση, δηλαδή κάλυψη των ανισοζυγίων παραγωγής/ζήτησης. Διακρίνεται σε Ανοδική/ανοδική και Καθοδική/καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης.
- 31-34. Εντολές (Αγοράς/ Πώλησης) με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης: Οι εντολές (αγοράς/ πώλησης) με αποδοχή τιμής και προτεραιότητα εκτέλεσης είναι ωριαίες υβριδικές εντολές Ωριαίες Υβριδικές Εντολές (αγοράς/ πώλησης) ενός βήματος που υποβάλλονται με τιμή ίση με την (μέγιστη/ελάχιστη) αποδεκτή τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά (Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες), ήτοι στην αντίστοιχη Διοικητικά Οριζόμενη (Ανώτατη/ Κατώτατη) Τιμή Εντολής Αγοράς, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε μία από τις ως άνω Αγορές.

35. Εντολή Κατανομής: Η εντολή που εκδίδει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ με την οποία καθορίζει την παραγωγή ενεργού ισχύος, την μείωση ή αύξηση της ενεργού ισχύος, τον συγχρονισμό ή αποσυγχρονισμό, την παροχή εφεδρειών και λοιπών Επικουρικών Υπηρεσιών και γενικά τον τρόπο λειτουργίας των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
36. Επικουρική Υπηρεσία: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ιζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, δηλαδή κάθε υπηρεσία που είναι αναγκαία για τη διαχείριση συστήματος μεταφοράς ή δικτύου διανομής, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή έργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήματος Μεταφοράς, μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.
- 32-37. Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας: (ΕΑΣ): Έχει την έννοια του σημείου 7 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, δηλαδή η εφεδρεία ενεργού ισχύος που είναι διαθέσιμη για να αποκαταστήσει τη συχνότητα του συστήματος στην ονομαστική συχνότητα και, για συγχρονισμένη περιοχή που αποτελείται από περισσότερες από μία περιοχές ελέγχου φορτίου-συχνότητας, για να αποκαταστήσουν το ισοζύγιο ισχύος στην προγραμματισμένη τιμή. Διακρίνεται σε ΕΑΣ με αυτόματη και χειροκίνητη ενεργοποίηση (αυτόματη και χειροκίνητη ΕΑΣ).
- 33-38. Εφεδρεία Διατήρησης Συχνότητας: (ΕΔΣ): Έχει την έννοια του σημείου 6 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, δηλαδή η εφεδρεία ενεργού ισχύος που είναι διαθέσιμη για τη συγκράτηση της συχνότητας του συστήματος μετά την εμφάνιση ανισορροπίας ισοζυγίου ισχύος.
- 34-39. Έτος Αξιοπιστίας: ΗΗ χρονική περίοδος από την 1^η Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους έως την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
- 35-40. Ζώνη Προσφορών: Έχει την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 543/2013, δηλαδή η μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ενέργεια χωρίς εκχώρηση δυναμικότητας. Οι Ζώνες Προσφορών εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ύστερα από εκπόνηση σχετικής μελέτης κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
- 36-41. Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενου Φορτίου: Όπως καθορίζεται στο Άρθρο 38 Η ζωνική Πρόβλεψη Φορτίου που καταρτίζει ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 39 του ΚΑΕ.
- 37-42. Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ: Όπως καθορίζεται στο Η ζωνική Πρόβλεψη ΑΠΕ που καταρτίζει ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 40 του ΚΑΕ.
38. Ζωνική Πρόβλεψη Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά: Όπως καθορίζεται στο Άρθρο 39 του ΚΑΕ.
- 39-43. Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης: Έχει την έννοια της περίπτωσης (στ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία παραδίδονται οι ποσότητες ενέργειας που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
- 40-44. Ημέρα Κατανομής: Έχει την έννοια που προβλέπεται στο Άρθρο 3536 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ, δηλαδή η ημέρα στην οποία αναφέρεται η ΔΕΠ, η οποία συμπίπτει με την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Η Ημέρα Κατανομής D αρχίζει την 01:00 Ωρα Ανατολικής Ευρώπης EET της ημερολογιακής ημέρας D και λήγει την 01:00 Ωρα Ανατολικής Ευρώπης EET της ημερολογιακής ημέρας D+1.
- 41-45. Ισχύς Εξισορρόπησης: Η ποσότητα ισχύος που έχει συμφωνήσει να διατηρεί ένας Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε κάθε Περίοδο Κατανομής σε κάθε Περίοδο Κατανομής και σε σχέση

με την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει συμφωνήσει να υποβάλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ προσφορές για αντίστοιχη ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

- 42-46. Καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης: Η Ενέργεια Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί σε μικρότερη παραγόμενη ενέργεια ή μεγαλύτερη καταναλισκόμενη ενέργεια σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς.
- ~~43. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Ο “Κανονισμός Χρηματιστηρίου Ενέργειας” ή “Κανονισμός Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς” (ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018) όπως ισχύει.~~
- 44-47. Καταναλωτής: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ιδ) του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, δηλαδή ο Πελάτης ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρουμένων των Διαχειριστών Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
- 45-48. Κατανεμόμενες Μονάδες: Οι μονάδες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων, εφόσον δεν είναι Μονάδες Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής: Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένη στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, έχει πραγματοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο ΕΣΜΗΕ, έχει κατατεθεί άδεια λειτουργίας και έχει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5 MW, για την οποία ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής, εφόσον δεν είναι Μονάδα ΑΠΕ, Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, καθώς και μόνο κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν ισχύει ή δεν εφαρμόζεται Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ή Σύμβαση Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος, ~~κατά τα προβλεπόμενα στον~~ σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
49. Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο: Οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής που έχουν την υποχρέωση ή την δυνατότητα λειτουργίας τόσο με πρωτεύον όσο και με εναλλακτικό καύσιμο.
- 46-50. Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ: Οι μονάδες μερικής συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 35MWe οι οποίες με σχετική απόφαση της ΡΑΕ έχουν χαρακτηρισθεί ως Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, ~~σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.~~
- 47-51. Κατανεμόμενες Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων: Κατανεμόμενες Μονάδες συνδυασμένου κύκλου στις οποίες οι αεριοστρόβιλοι και ο ατμοστρόβιλος βρίσκονται σε διαφορετικούς άξονες και συνδέονται με διακριτές γεννήτριες.
- ~~48. Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας: Το καθεστώς στο οποίο εντάσσεται μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια δοκιμών ή λειτουργικών ελέγχων.~~
- ~~49. Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής: Το καθεστώς στο οποίο εντάσσεται μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια δοκιμών ή λειτουργικών ελέγχων που εκτελούνται στο πλαίσιο της σύνδεσής τους στο ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα τη σύμβαση σύνδεσης και τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.~~
- 50-52. Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης: Η κατάσταση που περιγράφεται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
- 51-53. Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Λειτουργίας: Το σύνολο: Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των λειτουργικών χαρακτηριστικών μίας Οντότητας εγκαταστάσεων των Οντοτήτων Υπηρεσιών

Εξισορρόπησης ~~τα οποία γνωστοποιούνται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που παραμένουν σταθερά για όλες τις Ημέρες Κατανομής, εκτός εάν τροποποιηθούν από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Υποβάλλονται~~ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

54. Κατώτατο Όριο Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης: Το κατώτατο όριο τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης που επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους, σύμφωνα με το Άρθρο 55 του ΚΑΕ.

55. Κατώτατο Όριο Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης: Το κατώτατο όριο τιμής Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης είναι το μηδέν, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του ΚΑΕ.

52-56. Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ: Ο Κώδικας που ορίζεται στο άρθρο 96 του ν. 4001/2011.

57. Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς: Είναι η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με βάση τις Δηλώσεις μη Διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι ίση με την Μέγιστη Καθαρή Ισχύ, εκτός αν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει υποβάλει Δήλωση Ολικής ή Μερικής μη Διαθεσιμότητας ή Μείζονος Βλάβης. Στην περίπτωση Ολικής μη Διαθεσιμότητας, η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι μηδέν. Στην περίπτωση Μερικής μη Διαθεσιμότητας, η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς τροποποιείται βάσει της Δήλωσης Μερικής μη Διαθεσιμότητας.

58. Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ: Είναι η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς όταν η Οντότητα Υπηρεσιών εξισορρόπησης είναι σε λειτουργία ΑΡΠ. Εκφράζεται σε MW. Η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ είναι μικρότερη ή ίση από την Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύ.

53-59. Μέγιστη Καθαρή Ισχύς: Η μέγιστη ισχύς την οποία η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να διατηρήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εφόσον λειτουργεί υπό συνθήκες ISO, δεν υπάρχουν περιορισμοί εξοπλισμού ή τεχνικοί περιορισμοί ή περιορισμοί που προέρχονται από το θεσμικό ή οικονομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και οποιοδήποτε βοηθητικό φορτίο.

54-60. Μέγιστη Καθαρή Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ: Είναι η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς όταν η Οντότητα Υπηρεσιών εξισορρόπησης είναι σε λειτουργία ΑΡΠ. Εκφράζεται σε MW. Η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή ίση μεγαλύτερη από την Μέγιστη Καθαρή Ισχύ.

~~55. Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς: Είναι η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με βάση τις δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι ίση με την Μέγιστη Καθαρή Ισχύ, εκτός αν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει υποβάλει Δήλωση Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας ή Μείζονος Βλάβης. Στην περίπτωση Ολικής Μη Διαθεσιμότητας, η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι μηδέν. Στην περίπτωση Μερικής Μη Διαθεσιμότητας, η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς τροποποιείται βάσει της Δήλωσης Μερικής Μη Διαθεσιμότητας.~~

~~56. Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ: Είναι η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς όταν η Οντότητα Υπηρεσιών εξισορρόπησης είναι σε λειτουργία ΑΡΠ. Εκφράζεται σε MW. Η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ είναι μικρότερη ή ίση από την Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύ.~~

57-61. Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να προσφέρει Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα Δηλωμένα/Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. Ορίζεται διακριτά για ανοδική και καθοδική Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας. Εκφράζεται σε MW.

- 58-62. Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να προσφέρει αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα ΑηλωμέναΚαταχωρημένα Χαρακτηριστικά. Ορίζεται διακριτά για ανοδική και καθοδική αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας. Εκφράζεται σε MW.
- 59-63. Μέγιστη συνεισφορά σε Χειροκίνητη ΕΑΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να προσφέρει χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα ΑηλωμέναΚαταχωρημένα Χαρακτηριστικά. Ορίζεται διακριτά για ανοδική και καθοδική χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας. Εκφράζεται σε MW.
- 60-64. Μη Διαθεσιμότητα: Η κατάσταση κατά την οποία η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς έχει μειωθεί Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υφίσταται μειωμένη Διαθέσιμη Ισχύ σε σχέση με αυτή που προκύπτει με βάση τα ΚαταχωρημέναΑηλωμένα Χαρακτηριστικά Λειτουργίας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Σε αυτή την της. Μειωμένη Διαθέσιμη Ισχύς μπορεί να υφίσταται στην περίπτωση θβλάβης η οποία οφείλεται σε τεχνικά αίτια, που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ή σε άλλους λόγους, λόγοι οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και την παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στο επίπεδο της Μέγιστης Καθαρής Ισχύς. Ο αντίστοιχος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οφείλει να υποβάλλει Δήλωση Μηνυ Διαθεσιμότητας στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ.
65. Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ: Το Μητρώο που προβλέπεται στο Άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
- 61-66. Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης: Το Μητρώο που προβλέπεται στο Άρθρο 911 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ.
- 62-67. Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης: Το Μητρώο που προβλέπεται στο Άρθρο 45 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ
- 63-68. Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης: Το Μητρώο που προβλέπεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ.
- 64-69. Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ: Το Μητρώο που προβλέπεται στο Άρθρο 1012 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ.
- 65-70. Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου: Το Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης Άρθρο 13 του ΚΑΕ.
- 66-71. Μείζον Βλάβη: Η αδυναμία λειτουργίας για τεχνικούς λόγους μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, για συνεχόμενο διάστημα που αναμένεται να υπερβεί τις δέκα (10) ημέρες κατά τις περιόδους μεγάλης ζήτησης (από 15 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου και από 10 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου) και δύο μήνες για τις υπόλοιπες περιόδους του έτους.
67. Μονάδα Παραγωγής: Συμβατική Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5 MW, η οποία προσφέρει Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τις Κατανεμόμενες Μονάδες Συμπαρογωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) άνω των 35 MWe. Μία Μονάδα Παραγωγής εκπροσωπείται από έναν Παραγωγό.

72. Μονάδα ΑΠΕ: η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά την έννοια του ν. 3468/2006.

~~68-73.~~ Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά: Οι ~~μονάδες~~ Μονάδες ΑΠΕ για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης κατά τα οριζόμενα στο ν. 4414/2016, καθώς και οι ~~μονάδες~~ Μονάδες ΑΠΕ που καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα της παραγράφου 19 του άρθρου 3 και του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016.

~~69-74.~~ Μονάδες ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά: Οι Μονάδες ΑΠΕ για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής κατά τα οριζόμενα στο ν. 4414/2016, καθώς και οι ~~μονάδες~~ Μονάδες ΑΠΕ για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας πριν την θέση σε ισχύ του ν. 3468/2006.

~~70-75.~~ Οντότητες με Ευθύνη Εξισορρόπησης: Οι οντότητες που εκπροσωπούνται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης σύμφωνα με το Άρθρο §10 του ~~Κανονισμού Αγοράς~~ Εξισορρόπησης ΚΑΕ.

~~71-76.~~ Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης: Οι μονάδες ή χαρτοφυλάκια ~~παροχής εξισορρόπησης~~ που είναι σε θέση να παρέχουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και εκπροσωπούνται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με το Άρθρο §10 του ~~Κανονισμού Αγοράς~~ Εξισορρόπησης ΚΑΕ.

~~72-77.~~ Παραγωγός: Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή σχετικής εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής.

~~73-78.~~ Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (Balancing Service Provider – BSP): Έχει την έννοια του σημείου 8 του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, δηλαδή ο Συμμετέχων στην αγορά με μονάδες ή χαρτοφυλάκια ~~παροχής εξισορρόπησης~~ που είναι σε θέση να παρέχει Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

~~74-79.~~ Περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων: Η χρονική μονάδα για την οποία υπολογίζεται η Απόκλιση των Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης.

~~75-80.~~ Περίοδος Κατανομής: Έχει την έννοια που προβλέπεται στο Άρθρο 3536 του ~~Κανονισμού Αγοράς~~ Εξισορρόπησης ΚΑΕ, δηλαδή η περίοδος, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε μισή ώρα. Η πρώτη Περίοδος Κατανομής της Ημέρας Κατανομής D είναι η 01:00 – 01:30 ~~Ωρα Ανατολικής Ευρώπης ΕΕΤ~~.

~~76-81.~~ Πρόγραμμα Αγοράς: Το καθαρό ενεργειακό πρόγραμμα (καθαρή θέση) που προκύπτει από όλες τις συναλλαγές της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στην αγορά χονδρικής (δηλ. συναλλαγές στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά, στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, ή Ενδοημερησίας Αγοράς), όπως ορίζεται στον Κανονισμό ~~Χρηματιστηρίου Ενέργειας Αγοράς~~ Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερησίας Αγοράς.

~~77-82.~~ Πρόγραμμα ΔΕΠ: ~~Η Ισχύς της μονάδας στο τέλος κάθε Περιόδου Κατανομής σε MW σύμφωνα με την επίλυση της ΔΕΠ.~~ Το ενδεικτικό πρόγραμμα παραγωγής/κατανάλωσης για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής όπως προκύπτει από την επίλυση της ΔΕΠ.

~~78-83.~~ Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης: Η προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης αντιστοιχεί στην πρόθεση παροχής ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης σε σχέση με το Πρόγραμμα

Αγοράς που αφορά την αντίστοιχη Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης περιγράφονται στο Άρθρο 5655 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ.

79-84. Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Η προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης αντιστοιχεί στην πρόθεση παροχής εφεδρειών για τα προϊόντα Ισχύος Εξισορρόπησης. Οι Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης περιγράφονται στο Άρθρο 5251 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ.

80-85. Ρυθμός Ανόδου: Είναι ο ρυθμός αύξησης της ενεργού ισχύος σε MW/λεπτό μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, που ισχύει όταν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι ενταγμένη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης.

81-86. Ρυθμός Καθόδου: Είναι ο ρυθμός μείωσης της ενεργού ισχύος σε MW/λεπτό μίας ~~Οντότητα~~ Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, που ισχύει όταν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι ενταγμένη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης.

82-87. Ρυθμός Ανόδου σε Αετιουργία/λειτουργία ΑΡΙΠ: Είναι ο ρυθμός αύξησης της ενεργού ισχύος σε MW/λεπτό μίας Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όταν είναι σε λειτουργία ΑΡΙΠ.

83-88. Ρυθμός Καθόδου σε Αετιουργία/λειτουργία ΑΡΙΠ: είναι ο ρυθμός αύξησης της ενεργού ισχύος σε MW/λεπτό μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όταν είναι σε λειτουργία/λειτουργία ΑΡΙΠ.

84-89. Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης (Balance Responsible Party – BRP): Έχει την έννοια του σημείου 7 του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, δηλαδή ο Συμμετέχων στην αγορά ή επιλεγμένος εκπρόσωπός του που είναι υπεύθυνος για τις Αποκλίσεις του.

~~85. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης: Η σύμβαση που συνάπτεται με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με την εγγραφή των Συμμετεχόντων στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.~~

~~86. Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης: Η σύμβαση που συνάπτεται με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με την εγγραφή των Συμμετεχόντων στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης.~~

87-90. Συμβεβλημένες Μονάδες Παραγωγής: Οι ~~μονάδες παραγωγής~~ Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής που έχουν συνάψει Συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος ή Συμβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

88-91. Συμμετέχων: Ο συμμετέχων στην Αγορά Εξισορρόπησης, είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, είτε ως Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης.

~~89. Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές: Έχει την έννοια του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, δηλαδή η ποσότητα ενεργού ισχύος εισαγωγών, η οποία παρέχεται με ευθύνη του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο σύστημα, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος.~~

90-92. Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης: Το σύστημα το οποίο εκτελεί όλες τις διαδικασίες και όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς και καταγράφει όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της Αγοράς Εξισορρόπησης όσον αφορά τη ΔΕΠ, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης και την Εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης. Το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης περιγράφεται στο Άρθρο 1514 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ.

91-93. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης: Έχει την έννοια του Σχεδίου το οποίο συντάσσεται σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4001/2011.

- 92-94. Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή: Η ελάχιστη ισχύς την οποία η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να διατηρήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εφόσον λειτουργεί υπό συνθήκες ISO, δεν υπάρχουν περιορισμοί εξοπλισμού ή τεχνικοί περιορισμοί ή περιορισμοί που προέρχονται από το θεσμικό ή οικονομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και οποιοδήποτε βοηθητικό φορτίο.
- 93-95. Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΙΠ: Είναι η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή όταν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι σε λειτουργία ΑΡΙΠ. Εκφράζεται σε MW. Η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΙΠ δύναται να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.
- 94-96. Τεχνικές Αποφάσεις: Οι τεχνικές αποφάσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 18 του ν. 4425/2016 και στο Παράρτημα Ι του ~~Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ΚΑΕ~~.
- 95-97. Υπηρεσίες Εξισορρόπησης: Έχουν την έννοια της περίπτωσης 3 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, δηλαδή Ενέργεια Εξισορρόπησης ή Ισχύς Εξισορρόπησης ή και τα δύο.
- 96-98. ~~_____~~ Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ: Έχει την έννοια ~~του αριθμού της περίπτωσης 22 του άρθρου 2 του ν. 4414/2016, δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.~~
- 97-99. ~~_____~~ Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ Τελευταίου Καταφυγίου: Έχει την έννοια ~~του αριθμού της περίπτωσης 23 του άρθρου 2 του ν. 4414/2016, δηλαδή, Περιλαμβάνεται και ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας εκπροσώπησης από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά.~~
- 98-100. ~~_____~~ Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης: Έχει την έννοια του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016.
- 99-101. ~~_____~~ Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ: Το χαρτοφυλάκιο μονάδων ΑΠΕ, που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην αγορά οι οποίες συνδέονται σε συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών και οι οποίες, με βάση την τεχνική τους ικανότητα, προσφέρουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ εκπροσωπείται από έναν Παραγωγό ΑΠΕ ή από έναν ΦοΣΕ ΑΠΕ.
- ~~100-102. _____ Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου: Το χαρτοφυλάκιο φορτίων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα φορτία τα οποία συνδέονται σε συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών και τα οποία, με βάση την τεχνική τους ικανότητα, προσφέρουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου εκπροσωπείται από έναν ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης. Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου που περιλαμβάνει ένα μόνο φορτίο μπορεί να εκπροσωπείται από έναν Καταναλωτή. Κάθε υδροηλεκτρική μονάδα με δυνατότητα άντλησης αποτελεί διακριτό Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου και εκπροσωπείται από ένα Παραγωγό.~~
- 101-103. ~~_____~~ Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ: Το χαρτοφυλάκιο μονάδων ΑΠΕ, που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά οι οποίες συνδέονται σε συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών και οι οποίες δεν προσφέρουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Κάθε Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ εκπροσωπείται από έναν Παραγωγό ΑΠΕ ή από έναν ΦοΣΕ ΑΠΕ.

- ~~102-104.~~ Χαρτοφυλάκιο **Μημη** Κατανεμόμενου Φορτίου: Το χαρτοφυλάκιο φορτίων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα φορτία τα οποία συνδέονται σε συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών και τα οποία δεν προσφέρουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ένα Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενου Φορτίου εκπροσωπείται από έναν Προμηθευτή ή από έναν Καταναλωτή.
- ~~103-105.~~ Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά: Το Χαρτοφυλάκιο των Μονάδων ΑΠΕ για τις οποίες είτε έχει συναφθεί Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής κατά τα οριζόμενα στο ν. 4414/2016, είτε έχει συναφθεί Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας πριν την θέση σε ισχύ του ν. 3468/2006, οι οποίες συνδέονται σε μια συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών. Τα Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά εκπροσωπούνται από τον ΔΑΠΕΕΠ. Ο ΔΑΠΕΕΠ έχει την ευθύνη εξισορρόπησης για τα Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά.
- ~~104-106.~~ Χρόνος μετάβασης από την ελάχιστη διαθέσιμη ισχύ μέχρι τον αποσυγχρονισμό: Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να μεταβληθεί προς τα κάτω η παραγωγή μίας Μονάδας Παραγωγής κατά τη διάρκεια της φάσης σβέσης από την Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύ μέχρι μηδέν MW.
- ~~105-107.~~ Χρόνος μετάβασης από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση: Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μεταβαίνει από ενδιάμεση κατάσταση σε ψυχρή κατάσταση, όταν είναι εκτός λειτουργίας, και εφόσον δεν επανεκκινήσει πριν από αυτή την χρονική περίοδο
- ~~106-108.~~ Χρόνος μετάβασης από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση: Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μεταβαίνει από μία θερμή κατάσταση σε μία ενδιάμεση κατάσταση, από τη στιγμή που τέθηκε εκτός λειτουργίας, και εφόσον δεν επανεκκινήσει πριν από αυτή την χρονική περίοδο.
- ~~107-109.~~ Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από θερμή κατάσταση: Είναι ο χρόνος που απαιτείται κατά την εκκίνηση από θερμή κατάσταση ώστε μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να αυξήσει το επίπεδο παραγωγής από την κατάσταση συγχρονισμού έως την κατάσταση ελάχιστης παραγωγής, ήτοι το ακριβές επίπεδο παραγωγής μέχρι και για ~~δώδεκα (12) έξι (6) ωριαία~~ βήματα Περιόδων Κατανομής.
- ~~108-110.~~ Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ενδιάμεση κατάσταση: Είναι ο χρόνος που απαιτείται κατά την εκκίνηση από ενδιάμεση κατάσταση ώστε μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να αυξήσει το επίπεδο παραγωγής από την κατάσταση συγχρονισμού έως την κατάσταση ελάχιστης παραγωγής.
- ~~109-111.~~ Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ψυχρή κατάσταση: Είναι ο χρόνος που απαιτείται κατά την εκκίνηση από ψυχρή κατάσταση ώστε μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να αυξήσει το επίπεδο παραγωγής από την κατάσταση συγχρονισμού έως την κατάσταση ελάχιστης παραγωγής.
- ~~110-112.~~ Χρόνος συγχρονισμού από θερμή κατάσταση: Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονίσει μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από τη στιγμή που εκκινεί από θερμή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό.
- ~~111-113.~~ Χρόνος συγχρονισμού από ενδιάμεση κατάσταση: Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονίσει μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από τη στιγμή που εκκινεί από ενδιάμεση

κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό.

~~112~~.114. Χρόνος συγχρονισμού από ψυχρή κατάσταση: Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονίσει μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από τη στιγμή που εκκινεί από ψυχρή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό.

~~113~~.115. Χρηματιστήριο Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρεία που διαχειρίζεται μία ή και περισσότερες Αγορές Ενέργειας ή και Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές.

❖ Συντομογραφίες

ΑΠΕ	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΡΠ	Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής
ΔΕΠ	Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού
ΕΑΣ ή FRR	Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας
ΕΔΔΗΕ	Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΔΣ ή FCR	Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας
ΕΣΜΗΕ	Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΣΦΑ	Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
ΚΑΕ	Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης
ΡΑΕ	Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΥΗΣ	Υδροηλεκτρικός Σταθμός
ΦοΣΕ	Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης
<u>ΣΑΕ</u>	<u>Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης</u>
ΣΣΑΕ	Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας
αΕΑΣ ή aFRR	Αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας
χΕΑΣ ή mFRR	Χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας
<u>ΕΕΤ</u>	<u>Ωρα Ανατολικής Ευρώπης</u>
MW	megawatt
MWh	megawatt hour

1 Εισαγωγή

Η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) είναι μια διαδικασία η οποία εκτελείται από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς που χρησιμοποιούν σύστημα κεντρικού προγραμματισμού και κατανομής (Central Dispatch Systems). Η διαδικασία αποσκοπεί στην κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων παραγωγής/ζήτησης και τη διασφάλιση των απαιτούμενων εφεδρειών. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της ΔΕΠ περιλαμβάνουν:

- α) ~~(α)~~ την δέσμευση της αναγκαίας Ισχύος Εξισορρόπησης για την κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων παραγωγής/ζήτησης, για την επόμενη Ημέρα Κατανομής και
- β) ~~(β)~~ τον προγραμματισμό της ένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με τρόπο που να ικανοποιεί τους περιορισμούς του ΕΣΜΗΕ και των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Η ΔΕΠ επιλύεται ως ένα πρόβλημα συν-βελτιστοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τις Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης και Ισχύος Εξισορρόπησης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς αυτών, τους περιορισμούς του ΕΣΜΗΕ και τις ανάγκες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, και με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παροχής Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης.

2 Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Η ΔΕΠ εκτελείται προγραμματισμένα τρεις φορές για κάθε Ημέρα Κατανομής D ως εξής:

- ΔΕΠ1: Εκτελείται στις 17:00:30 της προηγούμενης Ημέρας Κατανομής, D-1, και αφορά όλες τις Περιόδους Κατανομής (48 Περίοδοι Κατανομής) της Ημέρας Κατανομής,
- ΔΕΠ2: Εκτελείται μετά τη ΔΕΠ1 λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα δεδομένα εισόδου. Εκτελείται στη 00:00 της Ημέρας Κατανομής D και αφορά όλες τις Περιόδους Κατανομής (48 Περίοδοι Κατανομής) της Ημέρας Κατανομής D.
- ΔΕΠ3: Εκτελείται στις ~~10:30~~12:00 της Ημέρας Κατανομής D λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα δεδομένα εισόδου. Το χρονικό διάστημα που λαμβάνει υπόψη είναι από 13:00 μέχρι το τέλος της Ημέρας Κατανομής. (24 περίοδοι Κατανομής).

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ μπορεί να εκτελέσει τη ΔΕΠ οποτεδήποτε για όλες ή για ορισμένες Περιόδους Κατανομής («κατ' απαίτηση ΔΕΠ»), σε περίπτωση γεγονότος, το οποίο επηρεάζει σημαντικά τον προγραμματισμό των ~~μονάδων~~Μονάδων και την κατανομή της Ισχύος Εξισορρόπησης. Ως τέτοια γεγονότα ενδεικτικά μπορεί να θεωρούνται οι σημαντικές μεταβολές της ~~πρόβλεψης Μη Κατανεμόμενου~~ζωνικής Πρόβλεψης Φορτίου ή της ~~πρόβλεψης Χαρτοφυλακίου~~ζωνικής Πρόβλεψης Μονάδων ΑΠΕ ~~χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά~~, ή στη ~~διαθεσιμότητα~~της διαθεσιμότητας πόρων ή ~~στις συνθήκες των συνθηκών~~ του ~~συστήματος~~ΕΣΜΗΕ.

Η εκτέλεση ~~των παραπάνω~~οιασδήποτε «κατ' απαίτηση ΔΕΠ» πραγματοποιείται με το ίδιο λογισμικό χρησιμοποιώντας κάθε φορά επικαιροποιημένα δεδομένα εισόδου. Ακολουθεί το ~~Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης~~χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ΔΕΠ. Όλες οι ώρες αναφέρονται στη Ζώνη ζώνη Ώρας Ανατολικής Ευρώπης (EET).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ωρα Ελλάδος—EET	Διαδικασία
09:00 <u>10:30</u> , D-1	Στο πλαίσιο της ΔΕΠ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει και στη συνέχεια δημοσιεύει στον ιστότοπό του, τις ακόλουθες προβλέψεις για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: A) 1) τη Ζωνική ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενου Φορτίου, B) 2) τη Ζωνική ζωνική Πρόβλεψη Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, 3) τη Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ Γ) 4) τις ανοδικές και καθοδικές ανάγκες του συστήματος, σε ΕΔΣ, σε αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ. Δ) την ζωνική πρόβλεψη Απωλειών.
έως 14:00 , D-1	Οι ακόλουθες προβλέψεις για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: 1) Η Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενου Φορτίου, 2) Η Ζωνική Πρόβλεψη Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, 3) Η Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ

	<p>4) Οι ανοδικές και καθοδικές ανάγκες του συστήματος, σε ΕΔΣ, σε αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ, επικαιροποιούνται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στον ιστότοπό του.</p>
<p>έως 14:00 - 14:30, D-1 (IDM1)</p>	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ <u>δύναται να</u> υποβάλλει στο πλαίσιο της Πρώτης Τοπικής ή Πρώτης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας, για λογαριασμό των Συμμετεχόντων, Εντολές με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης απλές Υβριδικές Εντολές στο ΣΣΑΕ του ΕΧΕ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D₁ για τα ακόλουθα:</p> <p>Γ) την απόκλιση της προγραμματισμένης παραγωγής Μονάδων Παραγωγής σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Μονάδων Α.Π.Ε. σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας, εάν υπάρχει,</p> <p>Δ) την απόκλιση στις δηλώσεις έγχυσης των υποχρεωτικών νερών, εφόσον υπάρχουν, και</p> <p>Ε) την απόκλιση των προβλεπόμενων ποσοτήτων ενέργειας των Απωλειών <u>ΕΣΜΗΕ, εφόσον υπάρχουν, του Συστήματος Μεταφοράς</u></p>
<p>έως 14:00<u>30</u>, D-1 (IDM1)</p>	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στο πλαίσιο της Πρώτης Τοπικής ή Πρώτης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D τις επικαιροποιημένες ποσότητες ενέργειας των Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.</p>
<p>έως 14:30, D-1</p>	<p><u>Οι ακόλουθες προβλέψεις για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:</u></p> <p>A) Η ζωνική Πρόβλεψη Φορτίου, B) Η ζωνική Πρόβλεψη Μονάδων ΑΠΕ, Γ) Οι ανοδικές και καθοδικές ανάγκες του συστήματος σε ΕΔΣ, σε αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ, επικαιροποιούνται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στον ιστότοπό του μαζί με την διαθεσιμότητα των μονάδων βάσει των Δηλώσεων μη Διαθεσιμότητάς τους.</p>
<p>15:00, D-1</p>	<p><u>Οι Παραγωγοί ΑΠΕ ή/και ΦοΣΕ ΑΠΕ οι οποίοι εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ, υποβάλλουν προβλέψεις εγγύσεων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.</u></p>
<p>15:15, D-1</p>	<p>Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής, το αργότερο 15 λεπτά μετά την τελευταία Προθεσμία Υποβολής Προσφορών στην Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία, ή στη Συμπληρωματική Περιφερειακή Δημοπρασία Ενδοημερήσιας Αγοράς ή στις Συνεχείς Ενδοημερήσιες Συναλλαγές, τις ακόλουθες πληροφορίες:</p> <p>A) Η Τις Προγραμματισμένες Ανταλλαγές <u>Ενέργειας</u> και τις αντίστοιχες τιμές των αγορών, για κάθε <u>διαζωνικό διάδρομο Διαζωνικό Διάδρομο</u>, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Οι Προγραμματισμένες Ανταλλαγές <u>Ενέργειας</u> υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν Διαζωνική Δυναμικότητα μετά την επίλυση της Ενδοημερήσιας Αγοράς.</p>

	<p><u>B) 2)</u> Τα Προγράμματα Αγοράς, ήτοι το αλγεβρικό άθροισμα των ποσοτήτων των αποδεκτών Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για κάθε μια από τις ακόλουθες Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Κατανομής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>i.</u> i. <u>Κατανεμόμενες</u> Μονάδες Παραγωγής, <u>ii.</u> ii. <u>μονάδες παραγωγής / Μονάδες ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής,</u> <u>iii.</u> iii. <u>Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή / Μονάδες ΑΠΕ σε Κατάσταση Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας,</u> <u>iiii.</u> iiii. <u>Μονάδες ΑΠΕ σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας,</u> <u>iv.</u> iv. <u>Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ανά Ζώνη Προσφορών,</u> <u>v.</u> v. <u>Χαρτοφυλάκια Μημη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ανά Ζώνη Προσφορών,</u> <u>vi.</u> vi. <u>Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου ανά Ζώνη Προσφορών,</u> <u>vii.</u> vii. <u>Χαρτοφυλάκια Μη Κατανεμόμενου Φορτίου ανά Ζώνη Προσφορών,</u> <u>viii.</u> viii. <u>Φορτίο άντλησης από Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης,</u> <u>ix.</u> ix. <u>Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά ανά Ζώνη Προσφορών.</u> <p><u>Γ) 3)</u> Τα Προγράμματα Αγοράς που αφορούν στις Απώλειες ΕΣΜΗΕ ανά ζώνη <u>Ζώνη Προσφορών</u>, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.</p>
<p><u>έως 16:30, D-1</u></p>	<p><u>Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν μονάδες παραγωγής / Μονάδες ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής / Μονάδες ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ επικαιροποιημένα προγράμματα Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας για τις μονάδες τους για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.</u></p>
<p><u>16:30, D-1 (IDM1)</u></p>	<p><u>Το ΕΧΕ κοινοποιεί τα αποτελέσματα της Πρώτης Τοπικής ή Πρώτης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας στους Συμμετέχοντες και τα δημοσιεύει στον ιστότοπό του.</u></p>
<p><u>14:00 – 16:00 17:30, D-1</u></p>	<p>Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορούν να υποβάλλουν Προσφορές, για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν, όσες φορές επιθυμούν. Μόνο οι τελευταίες επικυρωμένες Προσφορές λαμβάνονται υπόψη στην εκτέλεση της ΔΕΠ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>A) Ανοδικές και καθοδικές Προσφορές ΕΔΣ,</u> <u>B) Ανοδικές και καθοδικές προσφορές αυτόματης ΕΑΣ,</u> <u>Γ) Ανοδικές και καθοδικές προσφορές χειροκίνητης ΕΑΣ,</u> <u>Δ) Ανοδικές και καθοδικές προσφορές ενέργειας Εξισορρόπησης.</u> <p><u>Η Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων υποβάλλεται για κάθε Ημέρα Κατανομής εντός της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ. Σε αυτό το διάστημα οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορούν να υποβάλλουν Δηλώσεις για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που</u></p>

	<p><u>εκπροσωπούν, όσες φορές επιθυμούν. Μόνο οι τελευταίες επικυρωμένες Δηλώσεις λαμβάνονται υπόψη στην εκτέλεση της ΔΕΠ.</u></p>
<p>έως 17:00, D-1 (ADM2)</p>	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει, στο πλαίσιο της Δεύτερης Τοπικής ή Δεύτερης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας για λογαριασμό των Συμμετεχόντων, Εντολές με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης στο ΣΣΛΕ του ΕΧΕ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D για τα ακόλουθα:</p> <p>Α) την απόκλιση της προγραμματισμένης παραγωγής Μονάδων Παραγωγής σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Μονάδων Α.Π.Ε. σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας, εάν υπάρχει,</p> <p>Β) την απόκλιση στις δηλώσεις έγχυσης των υποχρεωτικών νερών, εφόσον υπάρχουν, και</p> <p>Γ) την απόκλιση των προβλεπόμενων ποσοτήτων ενέργειας των Απωλειών του Συστήματος Μεταφοράς, εφόσον υπάρχουν.</p>
<p>17:0030, D-1</p>	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί τη ΔΕΠ1.</p>
<p>έως 17:15, D-1 (ADM2)</p>	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στο πλαίσιο της Δεύτερης Τοπικής ή Δεύτερης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας (για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D) τις επικαιροποιημένες ποσότητες ενέργειας των Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.</p>
<p>17:45<u>18:15</u>, D-1</p>	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει τα αποτελέσματα μετά την εκτέλεση της ΔΕΠ.</p> <p><u>A) 1)-</u> το πρόγραμμα ένταξης / απένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,</p> <p><u>B) 2)-</u> την Ισχύ Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, για χειροκίνητη ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ για κάθε κατεύθυνση (ανοδική και καθοδική), για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,</p> <p><u>Γ) 3)-</u> ενδεικτικό πρόγραμμα παραγωγής για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.</p> <p>Μέσα στην ίδια προθεσμία, ενημερώνει τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που υπέβαλαν αποδεκτές Προσφορές Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης για τα αποτελέσματα της ΔΕΠ που τους αφορούν.</p>
<p><u>21:00, D-1</u></p>	<p><u>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της ΔΕΠ2, δημοσιεύει στο ιστότοπό τις ακόλουθες αποκλίσεις (εάν υπάρχουν) σε σχέση με την πρωινή δημοσίευση:</u></p> <p><u>A) την απόκλιση της προγραμματισμένης παραγωγής μονάδων παραγωγής / Μονάδων ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής / Μονάδων ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας, εάν υπάρχει,</u></p> <p><u>B) την απόκλιση στις ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων, εφόσον υπάρχουν, και</u></p> <p><u>Γ) την απόκλιση των προβλεπόμενων ποσοτήτων ενέργειας των Απωλειών ΕΣΜΗΕ, εφόσον υπάρχουν.</u></p>
<p>έως 21:00, D-1</p>	<p>Οι ακόλουθες προβλέψεις για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:</p> <p><u>A) 1)- Η Ζωνική/ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενου Φορτίου,</u></p>

	<p>2) Η Ζωνική/ζωνική Πρόβλεψη Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά,</p> <p>B) 3) Η Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ,</p> <p>Γ) 4) Οι ανοδικές και καθοδικές ανάγκες του συστήματος, σε ΕΔΣ, σε αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ,</p> <p><u>Δ) Η ζωνική πρόβλεψη Απωλειών.</u></p> <p>επικαιροποιούνται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στον ιστότοπό του <u>μαζί με την διαθεσιμότητα των μονάδων βάσει των Δηλώσεων μη Διαθεσιμότητάς τους.</u></p>
<u>έως 21:00, D-1 (IDM2)</u>	<p><u>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να υποβάλλει στο πλαίσιο της Δεύτερης Τοπικής ή Δεύτερης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας, απλές Υβριδικές Εντολές στο ΣΣΑΕ του ΕΧΕ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, για την απόκλιση των προβλεπόμενων ποσοτήτων ενέργειας των Απωλειών του Συστήματος Μεταφοράς</u></p>
<u>έως 21:00, D-1 (IDM2)</u>	<p><u>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στο πλαίσιο της Δεύτερης Τοπικής ή Δεύτερης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας (για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D) τις επικαιροποιημένες ποσότητες ενέργειας των Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.</u></p>
<u>22:00, D-1</u>	<p><u>Οι Παραγωγοί ΑΠΕ ή/και ΦοΣΕ ΑΠΕ οι οποίοι εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ, υποβάλλουν προβλέψεις εγχύσεων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.</u></p>
<u>έως 23:00, D-1</u>	<p><u>Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν μονάδες παραγωγής / Μονάδες ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής / Μονάδες ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ επικαιροποιημένα προγράμματα Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας για τις μονάδες τους για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.</u></p>
<u>23:30, D-1 (IDM2)</u>	<p><u>Το ΕΧΕ αποστέλλει τα αποτελέσματα της Δεύτερης Τοπικής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ.</u></p>
00:00, D	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί τη ΔΕΠ2.</p>
00:45, D	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει τα αποτελέσματα μετά την εκτέλεση της ΔΕΠ2:</p> <p><u>A) 1) το πρόγραμμα ένταξης/απένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,</u></p> <p><u>B) 2) την Ισχύ Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, για χειροκίνητη ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ για κάθε κατεύθυνση (ανοδική και καθοδική), για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,</u></p> <p><u>Γ) ενδεικτικό πρόγραμμα παραγωγής για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.</u></p> <p>Μέσα στην ίδια προθεσμία, ενημερώνει τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που υπέβαλαν αποδεκτές Προσφορές Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης για τα αποτελέσματα της ΔΕΠ που τους αφορούν.</p>
<u>έως 05:09:00, D (IDM3)</u>	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ <u>δύναται να</u> υποβάλλει στο πλαίσιο της Τρίτης Τοπικής ή Τρίτης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας, <u>για λογαριασμό των Συμμετεχόντων, απλές Υβριδικές</u></p>

	<p>Εντολές με <u>Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης</u> στο ΣΣΑΕ του ΕΧΕ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα <u>από τις 13:00,D έως την 01:00,D+1 για τα ακόλουθα:</u></p> <p><u>A. την απόκλιση της προγραμματισμένης παραγωγής Μονάδων Παραγωγής σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Μονάδων Α.Π.Ε. σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας, εάν υπάρχει,</u></p> <p><u>B. την απόκλιση στις δηλώσεις έγχυσης των υποχρεωτικών νερών, εφόσον υπάρχουν, και</u></p> <p><u>F. Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, για την απόκλιση των προβλεπόμενων ποσοτήτων ενέργειας των Απωλειών του Συστήματος Μεταφοράς, εφόσον υπάρχουν.</u></p>
έως <u>0509:00, D (IDM3)</u>	<p>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στο πλαίσιο της Τρίτης Τοπικής ή Τρίτης Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασία για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D τις επικαιροποιημένες ποσότητες ενέργειας των Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.</p>
<u>09:00, D</u>	<p><u>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της ΔΕΠ2, δημοσιεύει στο ιστότοπό τις ακόλουθες αποκλίσεις (εάν υπάρχουν) σε σχέση με την πρωινή δημοσίευση:</u></p> <p><u>A) την απόκλιση της προγραμματισμένης παραγωγής μονάδων παραγωγής / Μονάδων ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής / Μονάδων ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας, εάν υπάρχει,</u></p> <p><u>B) την απόκλιση στις ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων, εφόσον υπάρχουν, και</u></p> <p><u>Γ) την απόκλιση των προβλεπόμενων ποσοτήτων ενέργειας των Απωλειών ΕΣΜΗΕ, εφόσον υπάρχουν.</u></p>
έως <u>7:3009:00, D</u>	<p>Οι ακόλουθες προβλέψεις για <u>τις υπόλοιπες Περιόδους</u> κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:</p> <p><u>A) 1) Η Ζωνική ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενου Φορτίου,</u> <u>2) Η Ζωνική ζωνική Πρόβλεψη Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά,</u></p> <p><u>B) 3) Η Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ,</u></p> <p><u>Γ) 4) Οι ανοδικές και καθοδικές ανάγκες του συστήματος, σε ΕΔΣ, σε αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ,</u></p> <p><u>Δ) Η ζωνική πρόβλεψη Απωλειών.</u></p> <p>επικαιροποιούνται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στον ιστότοπό του <u>μαζί με την διαθεσιμότητα των μονάδων βάσει των Δηλώσεων μη Διαθεσιμότητάς τους.</u></p>
<u>10:00, D</u>	<p><u>Οι Παραγωγοί ΑΠΕ ή/και ΦοΣΕ ΑΠΕ οι οποίοι εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ, υποβάλλουν προβλέψεις εγχύσεων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.</u></p>
έως <u>11:00, D</u>	<p><u>Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν μονάδες παραγωγής / Μονάδες ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής / Μονάδες ΑΠΕ σε κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ επικαιροποιημένα προγράμματα Δοκιμών</u></p>

	<u>Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας για τις μονάδες τους για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.</u>
<u>11:30, D (IDM3)</u>	<u>Το ΕΧΕ αποστέλλει τα αποτελέσματα της Τρίτης Τοπικής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ</u>
<u>10:30-12:00, D</u> <u>11:15-12:45, D</u>	Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί τη ΔΕΠ3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει τα αποτελέσματα μετά την εκτέλεση της ΔΕΠ. <u>A) 1) το πρόγραμμα ένταξης / απένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,</u> <u>B) 2) την Ισχύ Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, για χειροκίνητη ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ για κάθε κατεύθυνση (ανοδική και καθοδική), για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.</u> <u>Γ) ενδεικτικό πρόγραμμα παραγωγής για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης</u> Μέσα στην ίδια προθεσμία, ενημερώνει τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που υπέβαλαν αποδεκτές Προσφορές Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης για τα αποτελέσματα της ΔΕΠ που τους αφορούν.
Έως 11:00, D+1	Μέχρι τις 11:00 κάθε ημερολογιακής ημέρας <u>ημέρας</u> D+1, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ κοινοποιεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας <u>ΡΑΕ</u> σε επεξεργάσιμη μορφή, όλα τα δεδομένα, τις παραμέτρους και τα αποτελέσματα των ΔΕΠ που εκτελέστηκαν για την ημέρα Κατανομής D.
Κατ' απαίτηση ΔΕΠ	Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ μπορεί να εκτελέσει τη ΔΕΠ οποτεδήποτε για όλες ή για ορισμένες Περιόδους Κατανομής, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος, το οποίο επηρεάζει σημαντικά τον προγραμματισμό των μονάδων <u>Μονάδων</u> και την κατανομή της Ισχύος Εξισορρόπησης. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει τα αποτελέσματα σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την εκτέλεση της ΔΕΠ.
<u>Σε κάθε περίπτωση μεταβολής</u>	<u>Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης υποβάλλουν την επικαιροποιημένη Διαθέσιμη Ισχύ κάθε Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής και κάθε Μονάδας ΑΠΕ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, σε κάθε περίπτωση μεταβολής της Διαθέσιμης Ισχύος.</u>
<u>Σε κάθε περίπτωση μεταβολής</u>	<u>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατόν στις περιπτώσεις τροποποίησης της δήλωσης εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών.</u>
Σε μηνιαία <u>ημερήσια</u> βάση	Ο Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του στο τέλος δημοσιοποιεί άμεσα, μετά την παρέλευση κάθε ημερολογιακού μήνα πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: <u>1) τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια και το μέγιστο συνολικό φορτίο του συστήματος ανά Ημέρα/Ημέρας Κατανομής,</u> <u>2) τις ζωνικές αποκλίσεις ανά Χρονική την ποσότητα ενέργειας που εγγύηκε από κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΕΑΣ,</u> <u>3) σημαντικά συμβάντα του ΕΣΜΗΕ,</u> <u>4) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις Εντολών της Ημέρας Κατανομής από Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.</u>
<u>Σε ημερήσια βάση</u>	<u>Οι Συμμετέχοντες που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες υδροηλεκτρικής Παραγωγής υποβάλλουν στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ</u>

	<u>ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων μέχρι τις 09:30 ΕΕΤ της προηγούμενης Ημέρας Κατανομής. Επιπλέον υποβάλλουν στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων το συντομότερο δυνατό μετά την επέλευση γεγονότος που επηρεάζει τη διαχείριση των υποχρεωτικών νερών.</u>
<u>Σε εβδομαδιαία βάση</u>	<u>Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει τη ζωνική Πρόβλεψη Φορτίου.</u>
<u>Σε εβδομαδιαία βάση</u>	<u>Οι Συμμετέχοντες που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες υδροηλεκτρικής Παραγωγής υποβάλλουν δήλωση εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών έως την 12:00 ΕΕΤ ώρα κάθε Πέμπτης.</u>
Σε ετήσια βάση	Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των ανωτέρω προβλέψεων, εντός δύο (2) μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.
<u>Οποιαδήποτε στιγμή</u>	<u>Οι Συμμετέχοντες ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ άμεσα για τη μη Διαθεσιμότητα τους.</u>
<u>Οποιαδήποτε στιγμή</u>	<u>Οι Συμμετέχοντες που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες υδροηλεκτρικής Παραγωγής υποβάλλουν στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων το συντομότερο δυνατό μετά την επέλευση γεγονότος που επηρεάζει τη διαχείριση των υποχρεωτικών νερών.</u>

3 Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ΔΕΠ

3.1 Γενικά

Σύμφωνα με το Άρθρο 810 του ΚΑΕ οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχουν το δικαίωμα ή την υποχρέωση να παρέχουν Ενέργεια Εξισορρόπησης ή/και Ισχύ Εξισορρόπησης. Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης περιλαμβάνουν:

- Μονάδες Παραγωγής που χωρίζονται σε:
 - Συμβατικές Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής
 - Εικονικές Οντότητες ως εξής:
 - Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στις Διατάξεις λειτουργίας των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων.
 - Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στις Κατανεμόμενες Μονάδες διπλού καυσίμου Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο.
 - Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στην παραγωγή από Υδροηλεκτρικές μονάδες Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης.
 - Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στην άντληση από Υδροηλεκτρικές μονάδες με δυνατότητα άντλησης.
- Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ.
- Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου.

Οι Συμβεβλημένες Μονάδες συγκαταλέγονται επίσης στις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που συμμετέχουν στη ΔΕΠ, αλλά δεν υποβάλλουν προσφορές. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να υποβάλλει στη ΔΕΠ Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για τις Συμβεβλημένες Μονάδες στις περιπτώσεις μη κάλυψης του φορτίου ή/και των απαιτήσεων εφεδρείας κατά τη διάρκεια της ΔΕΠ. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης (€/MWh) καθορίζεται με βάση τη σχετική Σύμβαση Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος.

3.2 Εικονικές Οντότητες

Για την εκτέλεση της ΔΕΠ οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων, οι Κατανεμόμενες Μονάδες με Εναλλακτικό Καύσιμο και οι Υδροηλεκτρικές Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης δεν μοντελοποιούνται ως μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης αλλά ως πολλαπλές Εικονικές Οντότητες με ειδικούς περιορισμούς στην λειτουργία τους. Συγκεκριμένα:

- **Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων:** Κάθε διάταξη λειτουργίας (configuration) μοντελοποιείται ως διακριτή Εικονική Οντότητα. Ο κάθε αεριοστρόβιλος

δεν μοντελοποιείται διακριτά και άρα η λειτουργία με ένα αεριοστρόβιλο αποτελεί μια Εικονική Οντότητα ανεξάρτητα από το ποιος αεριοστρόβιλος είναι συγχρονισμένος.

- **Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο:** Η λειτουργία με κάθε καύσιμο μοντελοποιείται ως διακριτή Εικονική Οντότητα.
- **ΥδροηλεκτρικέςΚατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης:** Η λειτουργία της μονάδας ως παραγωγός ή ως αντλία μοντελοποιείται ως διακριτή Εικονική Οντότητα.

Για παράδειγμα, για μία Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων π.χ. ‘Κομοτηνή’ η οποία αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους (GT) και έναν ατμοστρόβιλο (ST) μοντελοποιούνται, για τις ανάγκες τις ΔΕΠ, οι εξής Εικονικές Οντότητες:

- ~~Κομοτηνή:~~ 1GT (λειτουργία με έναν αεριοστρόβιλο, ανεξάρτητα από ποιόν)
- ~~Κομοτηνή:~~ 2GT (λειτουργία με δύο αεριοστρόβιλους)
- ~~Κομοτηνή:~~ 1GT +ST (λειτουργία με έναν αεριοστρόβιλο, ανεξάρτητα από ποιόν, και τον ατμοστρόβιλο)
- ~~Κομοτηνή:~~ 2GT +ST (λειτουργία με δύο αεριοστρόβιλους και τον ατμοστρόβιλο)

Για παράδειγμα, για μια Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων π.χ. ‘Λαύριο IV’ η οποία αποτελείται από τρεις αεριοστρόβιλους (GT) και έναν ατμοστρόβιλο (ST) και επιπλέον έχει την δυνατότητα χρήσης εναλλακτικού καυσίμου μοντελοποιούνται, για τις ανάγκες τις ΔΕΠ, οι εξής Εικονικές Οντότητες:

- ~~Λαύριο IV:~~ 1GT GAS
- ~~Λαύριο IV:~~ 2GT GAS
- ~~Λαύριο IV:~~ 3GT GAS
- ~~Λαύριο IV:~~ 1GT +ST GAS
- ~~Λαύριο IV:~~ 2GT +ST GAS
- ~~Λαύριο IV:~~ 3 GT + ST GAS
- ~~Λαύριο IV:~~ 1GT OIL
- ~~Λαύριο IV:~~ 2GT OIL
- ~~Λαύριο IV:~~ 3GT OIL
- ~~Λαύριο IV:~~ 1GT +ST OIL
- ~~Λαύριο IV:~~ 2GT +ST OIL
- ~~Λαύριο IV:~~ 3 GT + ST OIL

Τέλος, για μια Κατανεμόμενη Υδροηλεκτρική/υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής π.χ. ‘Θησαυρός/Θησαυρός’ η οποία έχει δυνατότητα λειτουργίας ως αντλία, η οποία χαρακτηρίζεται ως υδραντλητική μονάδα, μοντελοποιούνται, για τις ανάγκες τις ΔΕΠ, οι εξής Εικονικές Οντότητες:

- ~~Θησαυρός:~~ Παραγωγή
- ~~Θησαυρός:~~ Άντληση

Αναφορικά με τις Εικονικές Οντότητες της ίδιας Μονάδας Παραγωγής ισχύουν τα παρακάτω:

- Εκ των Εικονικών Οντοτήτων που ανήκουν στην ίδια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, μια και μόνο Εικονική Οντότητα μπορεί να λειτουργεί κατά την διάρκεια μιας Περιόδου Κατανομής.
- Για κάθε Εικονική Οντότητα υποβάλλονται διακριτά Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων.
- Για κάθε Εικονική Οντότητα υποβάλλονται διακριτά Προσφορές Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης.

Αναφορικά με τις Εικονικές Οντότητες των Μονάδων Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων ισχύουν τα παρακάτω:

- Στις Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων υποβάλλεται πίνακας με τις μεταβάσεις μεταξύ των Εικονικών Οντοτήτων, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για τις ανωτέρω μεταβάσεις.

Στους Πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι πιθανές μεταβάσεις Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου με δύο αεριοστρόβιλους (GT) και έναν ατμοστρόβιλο (ST) προς ανώτερη και προς κατώτερη διάταξη λειτουργίας αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΑΠΟ	ΠΡΟΣ
OFF	1GT
OFF	2GT
OFF	1GT+ST
OFF	2GT+ST
1GT	2GT
1GT	1GT+ST
1GT	2GT+ST
2GT	2GT+ST
1GT+ST	2GT+ST

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΑΠΟ	ΠΡΟΣ
1GT	OFF
2GT	OFF
2GT	1GT
1GT+ST	OFF
1GT+ST	1GT
2GT+ST	OFF
2GT+ST	1GT
2GT+ST	2GT

2GT+ST	1GT+ST
--------	--------

64 Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης

6.14.1 Γενικά

Οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ αντιστοιχούν στην πρόθεση παροχής ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς που αφορά την αντίστοιχη Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Το Πρόγραμμα Αγοράς προκύπτει μετά από την επίλυση και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και περιέχει το αλγεβρικό άθροισμα των ποσοτήτων των αποδεκτών Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για κάθε μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής ~~του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης~~ υποχρεούνται να υποβάλλουν στη ΔΕΠ:

- 1) μια ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για συνολική ανοδική ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί στην Μέγιστη Καθαρή Ισχύ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Αιτιουργίας της, και
- 2) μια καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για συνολική καθοδική ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί στην Μέγιστη Καθαρή Ισχύ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Αιτιουργίας της.

~~Σε περίπτωση που η Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ δεν υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 56 και το Άρθρο 57 του ΚΑΕ, η Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής απορρίπτεται αυτομάτως από το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο λόγος της απόρριψης γνωστοποιείται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μέσω του Συστήματος Αγοράς Εξισορρόπησης. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να υποβάλει εκ νέου Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ. Σε περίπτωση που η Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 56 και το Άρθρο 57 του ΚΑΕ, η προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης επικυρώνεται. Μόνο οι τελευταίες επικυρωμένες Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης λαμβάνονται υπόψη για την εκτέλεση των ΔΕΠ. Μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ, οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης δεν μπορούν να τροποποιηθούν και χρησιμοποιούνται αυτούσιες για την επίλυση των ΔΕΠ1, ΔΕΠ2 και ΔΕΠ3. Στο Παράρτημα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία του τρόπου υποβολής και ελέγχου των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης.~~

~~Σε περίπτωση που για μια Ημέρα Κατανομής απορριφθεί ή δεν υποβληθεί μια ή περισσότερες εκ των ανωτέρω προσφορών το σύστημα αναπαράγει αυτόματα την τελευταία επικυρωμένη αντίστοιχη Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης και την χρησιμοποιεί για την εν λόγω Ημέρα Κατανομής.~~

~~Ομοίως, σε περίπτωση που για μια Ημέρα Κατανομής απορριφθεί ή δεν υποβληθεί Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων το σύστημα αναπαράγει αυτόματα την τελευταία επικυρωμένη δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων και την χρησιμοποιεί για την εν λόγω Ημέρα Κατανομής.~~

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για τη λειτουργία τους τόσο με το πρωτεύον όσο και με το εναλλακτικό καύσιμο.

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες ~~Υδροηλεκτρικές/υδροηλεκτρικές~~ Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για τη παραγωγή και για την άντληση. Η υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για την άντληση δεν είναι υποχρεωτική.

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για κάθε διάταξη λειτουργίας (configuration) των Μονάδων τους.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στη ΔΕΠ:

- 1) μια ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για συνολική ανοδική ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά μέγιστο ίση με την Καταχωρημένη Ισχύ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Αετιουργίας της και
- 2) μια καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για συνολική καθοδική ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά μέγιστο ίση με την Καταχωρημένη Ισχύ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Αετιουργίας της.

~~Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και οι~~ Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οι οποίοι εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ~~ανοδικές και καθοδικές~~ Προσφορές στη ΔΕΠ:

- 1) μια ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής για συνολική ανοδική ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά μέγιστο ίση προς την πλήρη τεχνική ικανότητα παροχής ανοδικής και Ενέργειας Εξισορρόπησης, και
- 2) μια καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής για συνολική καθοδική ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά μέγιστο ίση προς την πλήρη τεχνική ικανότητα παροχής καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης.

Στις βηματικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχουν το δικαίωμα να περιλάβουν συγκεκριμένη ποσότητα ανά βήμα, η οποία προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή είτε να απορριφθεί στο σύνολό της από τη ΔΕΠ.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου έχουν υποχρέωση υποβολής ανοδικών και καθοδικών Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ, εφόσον υποβάλλουν και αντίστοιχες Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για την αντίστοιχη Περίοδο Κατανομής.

Οι Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται στη ΔΕΠ λαμβάνονται υπόψη για την εκτέλεση των ΔΕΠ1, ΔΕΠ2 και ΔΕΠ3, καθώς και για οποιαδήποτε κατ' απαίτηση ΔΕΠ. Επανυποβολή των Προσφορών δεν επιτρέπεται μετά τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ.

Σε περίπτωση που για μία Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής η κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων ή/και των ζωνικών/ / συστημικών απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης είναι αδύνατη, ο

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δικαιούται να υποβάλλει, για κάθε μια από τις Συμβεβλημένες Μονάδες για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ. Η τιμή Προσφοράς (€/MWh) καθορίζεται με βάση τη σχετική Σύμβαση Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος.

Σε περίπτωση που η Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ δεν υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 54 και το Άρθρο 55 του ΚΑΕ, η Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής απορρίπτεται αυτομάτως από το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο λόγος της απόρριψης γνωστοποιείται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μέσω του ΣΑΕ. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να υποβάλει εκ νέου Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ. Σε περίπτωση που η Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 54 και το Άρθρο 55 του ΚΑΕ, η προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης επικυρώνεται. Μόνο οι τελευταίες επικυρωμένες Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης λαμβάνονται υπόψη για την εκτέλεση των ΔΕΠ. Μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ, οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης δεν μπορούν να τροποποιηθούν και χρησιμοποιούνται αυτούσιες για την επίλυση των ΔΕΠ1, ΔΕΠ2 και ΔΕΠ3, καθώς και για οποιαδήποτε κατ' απαίτηση ΔΕΠ. Επανυποβολή των Προσφορών δεν επιτρέπεται μετά τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ. Στο Παράρτημα της παρούσας Τεχνικής Απόφασης παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία του τρόπου υποβολής και ελέγχου των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στο ΣΑΕ.

Σε περίπτωση που για μια Ημέρα Κατανομής απορριφθεί ή δεν υποβληθεί μια ή περισσότερες εκ των ανωτέρω προσφορών το ΣΑΕ αναπαράγει αυτόματα την τελευταία επικυρωμένη αντίστοιχη Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης και την χρησιμοποιεί για την εν λόγω Ημέρα Κατανομής.

Ομοίως, σε περίπτωση που για μια Ημέρα Κατανομής απορριφθεί ή δεν υποβληθεί Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων το ΣΑΕ αναπαράγει αυτόματα την τελευταία επικυρωμένη δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και την χρησιμοποιεί για την εν λόγω Ημέρα Κατανομής.

6.24.2 Ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης


Η ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ συνίσταται για τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ σε διαθεσιμότητα δυνατότητα αύξησης του επιπέδου παραγωγής σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς— ενώ για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου σε δυνατότητα μείωσης του επιπέδου κατανάλωσης του Χαρτοφυλακίου σε σχέση με το Φορτίο Αναφοράς.

Οι ανοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής αποτελούνται από επιμέρους βήματα. Κάθε βήμα περιέχει τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και μη αρνητική τιμή ποσότητας που αντιστοιχεί στο επίπεδο φόρτισης της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε MW με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Η ελάχιστη ποσότητα Προσφοράς ισούται με ένα (1) MW.

Η ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βήματα. Τα βήματα σε MW είναι υποχρεωτικά συνεχόμενα χωρίς κενά και καλύπτουν το συνολικό εύρος Μέγιστης Καθαρής Ισχύος της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (από 0 MW μέχρι την Μέγιστη Καθαρή Ισχύ) ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε εύρος ισχύος σε MW και έχει μια τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης για προηγούμενου προηγούμενου


κατά σειρά βήμαβήματος. Οι τιμές προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ πρέπει να βρίσκονται εντός των Διοικητικά Οριζόμενων Ανωτάτων και Κατωτάτων Ορίων Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, όπως αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι αριθμητικές τιμές του Κατώτατου Ορίου και του Ανώτατου Ορίου Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης καθορίζονται στην Τεχνική Απόφαση του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης».


Τα όρια λειτουργίας μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.




ΣΧΗΜΑ 1: ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ


Η ποσότητα της ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης η οποία λαμβάνεται υπόψη στη ΔΕΠ αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από την ενέργεια που προκύπτει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγοράς της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 και στο Σχήμα 3.





ΣΧΗΜΑ 2: ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ





ΣΧΗΜΑ 3: ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ

6.34.3 Καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης


Η καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ συνίσταται για τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ σε διαθεσιμότητα/δυνατότητα μείωσης του επιπέδου παραγωγής σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς, ενώ για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου σε δυνατότητα αύξησης του επιπέδου κατανάλωσης του Χαρτοφυλακίου σε σχέση με το Φορτίο Αναφοράς.

Οι καθοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής αποτελούνται από επιμέρους βήματα. Κάθε βήμα περιέχει τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και μη αρνητική τιμή ποσότητας που αντιστοιχεί στο επίπεδο φόρτισης της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε MW με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Η ελάχιστη ποσότητα Προσφοράς ισούται με ένα (1) MW.

Η καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βήματα. Τα βήματα σε MW είναι υποχρεωτικά συνεχόμενα χωρίς κενά και καλύπτουν το συνολικό εύρος Μέγιστης Καθαρής Ισχύος της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (από 0 MW μέχρι την Μέγιστη Καθαρή Ισχύ) ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε εύρος ισχύος σε MW και έχει μια τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να αυξάνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης για προηγούμενου προηγούμενου κατά σειρά βήματα/βήματος. Οι τιμές προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ πρέπει να βρίσκονται εντός των Διοικητικά Οριζόμενων Ανωτάτων και Κατωτάτων Ορίων Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, όπως αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης.


Η ποσότητα της καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης η οποία λαμβάνεται υπόψη στη ΔΕΠ αντιστοιχεί στο εύρος από μηδενική ισχύ μέχρι και την ισχύ που προκύπτει από το Πρόγραμμα Αγοράς της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Επιλέγεται αρχικά το βήμα με την

μεγαλύτερη τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους στο Σχήμα 4.



ΣΧΗΜΑ 4: ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Στο Σχήμα 5 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης για Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με Μέγιστη Καθαρή ~~Ισχύς~~ Ισχύ 500 MW. Το Πρόγραμμα Αγοράς της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι 300 MW, οπότε τα διαθέσιμα βήματα της καθοδικής Προσφοράς προς εκκαθάριση είναι τα 1-7. Τα βήματα που εκκαθαρίζονται ξεκινούν με την σειρά από 1 έως 7.



ΣΧΗΜΑ 5: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

6.54.4 Χειρισμός Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με την ίδια τιμή (Tie Break Rules)

Σε περίπτωση που για δύο ή περισσότερες Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για την ίδια Περίοδο Κατανομής ταυτίζεται η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης και οι ποσότητες των ~~προσφορών~~ Προσφορών αυτών αθροιζόμενες υπερβαίνουν την ανάγκη κάλυψης παροχής Ενέργειας Εξισορρόπησης, δηλαδή η προσφερόμενη Ενέργεια Εξισορρόπησης από τις ~~προσφορές~~ Προσφορές αυτές θα γινόταν μερικώς αποδεκτή από την ΔΕΠ όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, τότε ακολουθείται ο κανόνας Tie Break Rule, σύμφωνα με το Άρθρο ~~6459~~ του ΚΑΕ.


Πιο συγκεκριμένα, από τις Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για τις οποίες ισχύει το παραπάνω επιλέγεται το τμήμα της προσφοράς που αντιστοιχεί στην Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που παρουσιάζεται κατωτέρω:

- Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων ~~μονάδων~~ Μονάδων ΑΠΕ.
- ~~Υδροηλεκτρικές~~ Κατανεμόμενες ~~υδροηλεκτρικές~~ Μονάδες Παραγωγής.
- Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου.
- ~~Θερμικές~~ Κατανεμόμενες ~~θερμικές~~ Μονάδες Παραγωγής.

Σε περίπτωση που οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο της παρούσας ενότητας έχουν υποβληθεί από Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που ανήκουν στην ίδια κατηγορία τεχνολογίας κατά τα ανωτέρω, τότε επιλέγεται κατά προτεραιότητα το τμήμα της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί στην Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με το μεγαλύτερο Ρυθμό Ανόδου.

Σε περίπτωση που οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο της παρούσας ενότητας έχουν υποβληθεί από Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που ανήκουν στην ίδια κατηγορία τεχνολογίας και έχουν τον ίδιο Ρυθμό Ανόδου γίνεται τυχαία επιλογή.

Στο ακόλουθο παράδειγμα, Σχήμα 6, το συνολικό φορτίο είναι 300 MW. Οι πέντε πρώτες προσφορές ικανοποιούν τα 280 MW του φορτίου. Τα υπόλοιπα 20 MW μπορούν να καλυφθεί με μία εκ των δύο επόμενων προσφορών οι οποίες έχουν την ίδια τιμή, 55 €/MWh. Επομένως εφαρμόζονται τα παραπάνω κριτήρια και επιλέγεται αυτή η οποία τα ικανοποιεί.



ΣΧΗΜΑ 6: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ

75 Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης

7.25.1 Γενικά

Οι Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης αντιστοιχούν στην πρόθεση παροχής εφεδρειών για τα προϊόντα Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 3536 του ΚΑΕ:

- Ανοδική και καθοδική ΕΔΣ,
- Ανοδική και καθοδική αυτόματη ΕΑΣ, και
- Ανοδική και καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης υποχρεούνται να υποβάλλουν για κάθε προϊόν Ισχύος Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ:

- 1) μια ανοδική Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για συνολική ανοδική ποσότητα Ισχύος Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Αειτουργίας της (Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ, Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ, Μέγιστη συνεισφορά σε Χειροκίνητη ΕΑΣ), και
- 2) μια καθοδική Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για συνολική καθοδική ποσότητα Ισχύος Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Αειτουργίας της (Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ, Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ, Μέγιστη συνεισφορά σε Χειροκίνητη ΕΑΣ).

~~Σε περίπτωση που η Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης δεν υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 52 και το Άρθρο 53 του ΚΑΕ, η Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής απορρίπτεται αυτομάτως από το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο λόγος της απόρριψης γνωστοποιείται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μέσω του Συστήματος Αγοράς Εξισορρόπησης. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να υποβάλει εκ νέου Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ. Σε περίπτωση που η Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 52 και το Άρθρο 53 του ΚΑΕ, η προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης επικυρώνεται. Μόνο οι τελευταίες επικυρωμένες Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης λαμβάνονται υπόψη για την εκτέλεση των ΔΕΠ. Μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ, οι Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης δεν μπορούν να τροποποιηθούν και χρησιμοποιούνται αυτούσιες για την επίλυση των ΔΕΠ1, ΔΕΠ2 και ΔΕΠ3. Στο Παράρτημα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία του τρόπου υποβολής και ελέγχου των Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης.~~

~~Σε περίπτωση που για μια Ημέρα Κατανομής απορριφθεί ή δεν υποβληθεί μια ή περισσότερες εκ των ανωτέρω προσφορών το σύστημα αναπαράγει αυτόματα την τελευταία επικυρωμένη αντίστοιχη Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης και την χρησιμοποιεί για την εν λόγω Ημέρα Κατανομής. Σε περίπτωση που για μια Περίοδο Κατανομής δεν υποβληθούν Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης απορρίπτονται οι αντίστοιχες Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης.~~

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για τη λειτουργία τους τόσο με το πρωτεύον όσο και με το εναλλακτικό καύσιμο.

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες ~~Υδροηλεκτρικές/υδροηλεκτρικές~~ Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για ~~την~~ παραγωγή και για την άντληση. Η υποβολή Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης για την άντληση δεν είναι υποχρεωτική.

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για κάθε διάταξη λειτουργίας των Μονάδων τους.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στη ΔΕΠ:

- 1) μια ανοδική Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για συνολική ανοδική ποσότητα Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά ~~Αετιουργίας~~ της (Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ, Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ, Μέγιστη συνεισφορά σε Χειροκίνητη ΕΑΣ), και
- 2) μια καθοδική Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για συνολική καθοδική ποσότητα Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά ~~Αετιουργίας~~ της (Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ, Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ, Μέγιστη συνεισφορά σε Χειροκίνητη ΕΑΣ).

~~Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και οι~~ Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οι οποίοι εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ~~ανοδικές και καθοδικές Προσφορές~~ στην ΔΕΠ:

- 1) μια ανοδική Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής για ποσότητα κατά μέγιστο ίση προς τη πλήρη τεχνική ικανότητα παροχής ανοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης, και
- 2) μια καθοδική Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής για ποσότητα κατά μέγιστο ίση προς την πλήρη τεχνική ικανότητα παροχής ~~ανοδικής και~~ καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης.

Στις βηματικές Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχουν το δικαίωμα να περιλάβουν συγκεκριμένη ποσότητα ανά βήμα, η οποία προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή στο σύνολό της είτε να απορριφθεί στο σύνολό της από τη ΔΕΠ.

Σε περίπτωση που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου δεν υποβάλλουν ~~προσφορές~~ Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για μια Περίοδο Κατανομής απορρίπτονται οι αντίστοιχες προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για την αντίστοιχη περίοδο.

Σε περίπτωση που η Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης δεν υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 50 και το Άρθρο 51 του ΚΑΕ, η Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας

Κατανομή απορρίπτεται αυτομάτως από το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο λόγος της απόρριψης γνωστοποιείται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μέσω του ΣΑΕ. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να υποβάλει εκ νέου Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ. Σε περίπτωση που η Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 50 και το Άρθρο 51 του ΚΑΕ, η προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης επικυρώνεται. Μόνο οι τελευταίες επικυρωμένες Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης λαμβάνονται υπόψη για την εκτέλεση των ΔΕΠ. Μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ, οι Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης δεν μπορούν να τροποποιηθούν και χρησιμοποιούνται αυτούσιες για την επίλυση των ΔΕΠ1, ΔΕΠ2 και ΔΕΠ3. Στο Παράρτημα της παρούσας Τεχνικής Απόφασης παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία του τρόπου υποβολής και ελέγχου των Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης στο ΣΑΕ.

Σε περίπτωση που για μια Ημέρα Κατανομής απορριφθεί ή δεν υποβληθεί μια ή περισσότερες εκ των ανωτέρω Προσφορών το ΣΑΕ αναπαράγει αυτόματα την τελευταία επικυρωμένη αντίστοιχη Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης και την χρησιμοποιεί για την εν λόγω Ημέρα Κατανομής.

Οι Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται στη ΔΕΠ λαμβάνονται υπόψη για την εκτέλεση των ΔΕΠ1, ΔΕΠ2 και ΔΕΠ3, καθώς και για οποιαδήποτε κατ' απαίτηση ΔΕΠ. Επανυποβολή των Προσφορών δεν επιτρέπεται μετά τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ.


7.35.2 Προσφορά ανοδικής και καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης

Οι Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής αποτελούνται από επιμέρους βήματα, για όλους τους τύπους Ισχύος Εξισορρόπησης, για τους οποίους οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης τους έχουν την αντίστοιχη τεχνική ικανότητα βάσει των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών ~~Αετιουργίας~~ τους. Κάθε βήμα περιέχει τιμή Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης σε €/MW-ώρα με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και ~~μη αρνητική τιμή που αντιστοιχεί στην Ισχύ Εξισορρόπησης ποσότητα προσφοράς Ισχύος~~ σε MW με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Η ελάχιστη ποσότητα Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης ισούται με ένα (1) MW.

Η ανοδική και η καθοδική Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βήματα. Τα βήματα σε MW είναι υποχρεωτικά συνεχόμενα χωρίς κενά και καλύπτουν το συνολικό εύρος της Τεχνικής Ικανότητας για την παροχή Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα με την σχετική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε εύρος Ισχύος και έχει μια τιμή προσφοράς σε €/MW-ώρα. Η τιμή της προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης ~~για προηγούμενου του προηγούμενου~~ κατά σειρά ~~βήμα~~βήματος.

Η τιμή για κάθε βήμα των ανωτέρω προσφορών είναι μεγαλύτερη ~~από μηδενή~~ ίση με το Κατώτατο Όριο Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης και μικρότερη ή ίση με το ~~Διοικητικά Οριζόμενο~~ Ανώτατο Όριο Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης για κάθε τύπο εφεδρείας. Οι εν λόγω τιμές ισχύος υποβάλλονται σε €/MW ~~ανά Περίοδο Κατανομής~~-ώρα ανά Περίοδο Κατανομής. Οι αριθμητικές τιμές του Κατώτατου Ορίου Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης και του Ανώτατου Ορίου Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης καθορίζονται στην Τεχνική Απόφαση του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης».

Οι Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής μιας Ημέρας Κατανομής υποβάλλονται διακριτά για ανοδική και καθοδική ~~ισχύ-εξισορρόπησης~~ Ισχύ Εξισορρόπησης ΕΔΣ, για ανοδική και καθοδική ~~ισχύ-εξισορρόπησης~~ Ισχύ Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ και για ανοδική και καθοδική ~~ισχύ-εξισορρόπησης~~ Ισχύ Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ. Οι Προσφορές ανοδικής και καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης έχουν την μορφή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7. Στο Παράρτημα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία του τρόπου υποβολής και ελέγχου των Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης.



ΣΧΗΜΑ 7: ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

7.45.3 Χειρισμός Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης με την ίδια τιμή (Tie Break Rules)

Σε περίπτωση που για δύο ή περισσότερες Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για την ίδια Περίοδο Κατανομής ταυτίζεται η τιμή Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης και οι ποσότητες των προσφορών αυτών αθροιζόμενες υπερβαίνουν την ανάγκη κάλυψης παροχής Ισχύος Εξισορρόπησης, δηλαδή η προσφερόμενη Ισχύς Εξισορρόπησης από τις προσφορές αυτές θα γινόταν μερικώς αποδεκτή από την ΔΕΠ, τότε ακολουθείται ο κανόνας Tie Break Rule, σύμφωνα με το Άρθρο ~~61~~59 του ΚΑΕ.

Πιο συγκεκριμένα, αν οι δύο Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για τις οποίες συμπίπτει η τιμή Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία τεχνολογίας τότε, επιλέγεται κατά προτεραιότητα το τμήμα της προσφοράς που αντιστοιχεί στην Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που παρουσιάζεται κατωτέρω:

- Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ₂
- ~~Υδροηλεκτρικές~~ Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής.
- Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου₂
- ~~Θερμικές~~ Κατανεμόμενες θερμικές Μονάδες Παραγωγής.

Σε περίπτωση που οι δύο Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για τις οποίες συμπίπτει η τιμή Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία τεχνολογίας τότε επιλέγεται κατά προτεραιότητα το τμήμα της Προσφοράς που αντιστοιχεί στην Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με το μεγαλύτερο Ρυθμό Ανόδου.

Σε περίπτωση που οι δύο Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για τις οποίες συμπίπτει η τιμή Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία τεχνολογίας και έχουν τον ίδιο Ρυθμό Ανόδου γίνεται τυχαία επιλογή.

86 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη ΔΕΠ

8.26.1 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Στο πλαίσιο της ΔΕΠ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει και στη συνέχεια δημοσιεύει στον ιστότοπό του επτά (7) ώρες πριν από τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της ΔΕΠ, τις ακόλουθες προβλέψεις για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:

- τη Ζωνική/ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενου Φορτίου,
- τη Ζωνική/ζωνική Πρόβλεψη Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά,
- τη Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ,
- τις ανοδικές και καθοδικές ανάγκες του συστήματος, σε ΕΔΣ, σε αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ.
- Τη διαθεσιμότητα των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής βάσει των Δηλώσεων μη Διαθεσιμότητας τους

Οι παραπάνω προβλέψεις επικαιροποιούνται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στον ιστότοπό του τρεις (3) ώρες πριν από την εκτέλεση κάθε προγραμματισμένης ΔΕΠ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί αρχεία για τα δεδομένα και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω προβλέψεις, καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών των προβλέψεων για κάθε ημερολογιακό έτος. Επιπλέον ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των προβλέψεων που πραγματοποιεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του από τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΚΑΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των ανωτέρω προβλέψεων, εντός δύο (2) μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται στη ΡΑΕ.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προσδιορίζει τη διαζωνική ισχύ μεταφοράς μεταξύ των εσωτερικών Ζωνών Προσφορών και προσδιορίζει τις αποκλίσεις στα προγράμματα εισαγωγών/εξαγωγών στις διασυνδέσεις για την επίλυση της ΔΕΠ.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί τη ΔΕΠ, ανακοινώνει σε κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης τα αποτελέσματα της ΔΕΠ που αφορούν τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που αυτός εκπροσωπεί και δημοσιεύει τα αποτελέσματα αυτά στον ιστότοπό του, δημοσιεύει τα αποτελέσματα αυτά στον ιστότοπό του. Μέχρι τις 11:00 κάθε ημερολογιακής ημέρα D+1, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ κοινοποιεί στη ΡΑΕ σε επεξεργάσιμη μορφή, όλα τα δεδομένα, τις παραμέτρους και τα αποτελέσματα των ΔΕΠ που εκτελέστηκαν για την ημέρα Κατανομής D, προκειμένου η ΡΑΕ να εποπτεύει την κανονική λειτουργία της ΔΕΠ και να εντοπίζει πιθανές στρεβλώσεις στα αποτελέσματα της ΔΕΠ και του προγραμματισμού των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Επιπλέον δημοσιεύονται:

Η Επιπλέον, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

- Τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια και το μέγιστο συνολικό Φορτίο του συστήματος ΕΣΜΗΕ ανά Ημέρα Κατανομής.
- Οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Τις ζωνικές Αποκλίσεις ανά Χρονική Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΕΑΣ.
- Τους διαζωνικούς περιορισμούς μεταφοράς του συστήματος ΕΣΜΗΕ που επηρέασαν τη λειτουργία του.
- Τα Σημαντικά Περιστατικά σημαντικά συμβάντα του συστήματος ΕΣΜΗΕ.

➤ Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά κατηγορία Εντολών Κατανομής που αφορούν παραβάσεις των Εντολών Κατανομής από τους κατόχους άδειας παραγωγής Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και στοιχεία που αφορούν στις σχετικές ενέργειες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας τις ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων κάθε Μονάδας δύο ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Περαιτέρω, μετά την παρέλευση κάθε Ημέρας Κατανομής, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιοποιεί άμεσα την ποσότητα ενέργειας που εγχύθηκε από κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής, για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων της Ημέρας Κατανομής.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει το Χρηματιστήριο Ενέργειας σχετικά με τις ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ σε περίπτωση που υποβληθεί τροποποιημένη ημερήσια δήλωση υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων κατά την διάρκεια της Ημέρας Κατανομής, την οποία ημέρα αφορά η δήλωση, από Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής:

- ανάλογα με το μέγεθος της μεταβολής αποφασίζει αν απαιτείται εκτέλεση κατ' απαίτηση ΔΕΠ,
- εντάσσει τις τροποποιημένες Ημερήσιες Δηλώσεις Υποχρεωτικών Εγγύσεων Υδάτινων Πόρων στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης,
- έχει την δυνατότητα να κατανείμει τις πρόσθετες ποσότητες εντός της Ημέρας Κατανομής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του ΕΣΜΗΕ και να μη διαταράσσεται κατά το δυνατό η λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Μετά την παρέλευση κάθε Ημέρας Κατανομής ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιοποιεί άμεσα την ποσότητα ενέργειας που εγχύθηκε από κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων της Ημέρας Κατανομής.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, σε μηνιαία βάση, αναφορά στην οποία περιλαμβάνονται οι υποβληθείσες αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών στην οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκαν, η σχετική τεκμηρίωση που υπέβαλαν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, η αποδοχή ή απόρριψη αυτών από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποστέλλει στη ΡΑΕ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, αναφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σε ημερήσιο επίπεδο και ανά Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής:

- επίπεδο στάθμης αντίστοιχου ταμιευτήρα,

- καμπύλες αποθεμάτων ταμιευτήρων,
- συνολική εγγεόμενη ενέργεια,
- δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων και διακριτά τις ποσότητες εξαιτίας υπερχειλίσης,
- ενέργεια άντλησης.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατόν στις περιπτώσεις τροποποίησης της δήλωσης εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών από τους αντίστοιχους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και δημοσιεύει στον ιστότοπο του τη σχετική τεκμηρίωση που την συνοδεύει σύμφωνα με τα Άρθρα 23 και 24 του ΚΑΕ.

Σε εβδομαδιαία βάση, πρέπει να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις ποσότητας ενέργειας για υποχρεωτικές λειτουργίες, υποβάλλοντας στοιχεία σχετικά με τις λειτουργίες αυτές καθώς και σχετικά με το ισοζύγιο εισροών-εκροών στους ταμιευτήρες. Η τεκμηρίωση αυτή γίνεται τόσο προϋπολογιστικά, όσο και απολογιστικά, και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Τέλος, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει τους περιορισμούς μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας από Κατανεμόμενες Μονάδες με καύσιμο Φυσικό Αέριο για το σύνολο των Κατανεμόμενων Μονάδων Φυσικού Αερίου ή για επιμέρους ομάδες των Κατανεμόμενων Μονάδων Φυσικού αερίου σε συνέχεια αποστολής από τον ΔΕΣΦΑ των ποσοτήτων μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου.

8.36.2 Υποχρεώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα κάθε Ημέρας Κατανομής, το αργότερο 15 λεπτά μετά την τελευταία Προθεσμία Υποβολής Προσφορών στην Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία, ή στη Συμπληρωματική Περιφερειακή Δημοπρασία Ενδοημερήσιας Αγοράς ή στις Συνεχείς Ενδοημερήσιες Συναλλαγές, τις ακόλουθες πληροφορίες:

- 1) Τις Προγραμματισμένες Ανταλλαγές Ενέργειας και τις αντίστοιχες τιμές των αγορών, για κάθε ~~διαζωνικό διάδρομο~~ Διαζωνικό Διάδρομο, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Οι Προγραμματισμένες Ανταλλαγές Ενέργειας υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν εναπομένουσα Διαζωνική Δυναμικότητα μετά την επίλυση της Ενδοημερήσιας Αγοράς.
- 2) Τα Προγράμματα Αγοράς, ήτοι το αλγεβρικό άθροισμα των ποσοτήτων των αποδεκτών Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για κάθε μία από τις ακόλουθες Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Κατανομής:
 - i. Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής,
 - ii. Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής ~~σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής~~ ή Μονάδες ΑΠΕ σε Κατάσταση κατάστασης Δοκιμαστικής Λειτουργίας,
 - iii. μονάδες παραγωγής ή Μονάδες ΑΠΕ σε Κατάσταση κατάστασης Δοκιμών Παραλαβής ~~ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας,~~
 - iv. Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ανά Ζώνη Προσφορών,
 - v. Χαρτοφυλάκια Μημη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ανά Ζώνη Προσφορών,

- vi. Χαρτοφυλάκια ~~Κατανεμόμενου~~ Φορτίου ανά Ζώνη Προσφορών,
- ~~vii. Χαρτοφυλάκια Μη Κατανεμόμενου Φορτίου ανά Ζώνη Προσφορών,~~
- vii. Φορτίο άντλησης από Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικής Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης,
- viii. Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά ανά Ζώνη Προσφορών.

3) Τα Προγράμματα Αγοράς που αφορούν στις Απώλειες ΕΣΜΗΕ ανά Ζώνη ~~Προσφοράς~~Προσφορών, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.

6.3 Υποχρεώσεις των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής

Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε περίπτωση αποσύνδεσης:

- οποιοδήποτε στοιχείου του Δικτύου Διανομής τους που ενδέχεται να επηρεάσει την κανονική λειτουργία του ΕΣΜΗΕ σε πραγματικό χρόνο,
- οποιοδήποτε φορτίου που συνδέεται στο Δίκτυο Διανομής τους, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την ζωνική Πρόβλεψη Φορτίου που εκτελείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, και
- οποιαδήποτε Μονάδας ΑΠΕ που συνδέεται στο Δίκτυο Διανομής τους, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την ζωνική Πρόβλεψη Μονάδων ΑΠΕ που εκτελείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής ενημερώνουν άμεσα και αιτιολογημένα τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε περίπτωση που σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπή φορτίου ή σε χειρισμούς του Δικτύου τους, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν μείωση του φορτίου που υπερβαίνει τα δέκα (10) MW σε ορισμένο Σημείο Σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ.

8.46.4 Υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ:

- Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ,
- Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης,
- Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων,
- Δηλώσεις Μημη Διαθεσιμότητας, και
- Δηλώσεις Μείζονος Βλάβης.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ:

- Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ.
- Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης.

Στην περίπτωση που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ή/και Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν για την συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής:

- Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, ~~και~~
- Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας, και
- Δηλώσεις Μείζονος Βλάβης.

Τα αρχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ έχουν τυποποιημένη μορφή, προστατεύονται από κωδικούς ασφαλείας και η μορφή τους παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Τεχνικής Απόφασης.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν ~~Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής / Μονάδες ΑΠΕ~~ σε ~~Κατάσταση~~κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε ~~Κατάσταση~~κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ημερησίως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας Μονάδων σε ~~Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Δεδομένου ότι τα Προγράμματα Λειτουργίας Μονάδων σε Κατάσταση~~κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής το αργότερο μια (1) ώρα πριν από την εκτέλεση της ΔΕΠ. Οι Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας Μονάδων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας αφορούν υποχρεωτικά μια ολόκληρη Ημέρα Κατανομής και το σχετικό Πρόγραμμα Λειτουργίας των μονάδων για την τελευταία ώρα της συγκεκριμένης Ημέρας Κατανομής πρέπει να είναι μηδενικό. Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής που μια οντότητα είναι σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας οι περιορισμοί της ΔΕΠ που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σχετικής οντότητας (π.χ. Ρυθμός Ανόδου/Καθόδου, Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς, Βηματική Συνάρτηση Ενδιάμεσου Φορτίου) δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν μεταξύ των επικαιροποιημένων προγραμμάτων Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας και του Προγράμματος Αγοράς για αυτές τις οντότητες, ενσωματώνονται στην εκτιμώμενη απόκλιση του ΕΣΜΗΕ βάσει της οποίας επιλύεται η ΔΕΠ.

Όσον αφορά στις Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων και στις Κατανεμόμενες Μονάδες με Εναλλακτικό Καύσιμο οι οποίες βρίσκονται σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας ή Δοκιμών Παραλαβής οι Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας Μονάδων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας αφορούν υποχρεωτικά μία μόνο Διάταξη Λειτουργίας ή μία μόνο Εικονική Οντότητα αντίστοιχα, για ολόκληρη την Ημέρα Κατανομής. Δεν επιτρέπεται μετάβαση σε άλλη Διάταξη Λειτουργίας ή Εικονική Οντότητα εντός της Ημέρας Κατανομής κατά την οποία η οντότητα βρίσκεται σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας.

Δεδομένου ότι τα Προγράμματα Λειτουργίας Μονάδων σε κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας υποβάλλονται και στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και ότι η Αγοραία Χρονική Περίοδος είναι μια ώρα, απαιτείται το Πρόγραμμα Λειτουργίας Μονάδων σε ~~Κατάσταση~~κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να είναι ίδιο για τις δύο Περιόδους Κατανομής (ημίωρα) που περιλαμβάνονται σε κάθε Αγοραία Χρονική Περίοδο (ώρες). Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο παραπάνω κανόνας, η δήλωση ~~θα απορριφθεί~~απορρίπτεται αυτόματα από το ~~σύστημα~~ΣΔΕ. Σε αυτή την περίπτωση ο

Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλει εκ νέου την διορθωμένη Δήλωσή του δήλωση. Σε περίπτωση που τελικά η δήλωση δεν υποβληθούν εκ νέου Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας Μονάδων σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας γίνεται αποδεκτή τότε το Πρόγραμμα Λειτουργίας των Μονάδων/μονάδων σε Κατάσταση/κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας ή Δοκιμών Παραλαβής για την δεύτερη Περίοδο Κατανομής λαμβάνεται ίσο με την τιμή της πρώτης Περιόδου Κατανομής. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα παραπάνω σε μορφή XLS/XLSX και XML (βλ. Παράρτημα).

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Παραγωγοί ΑΠΕ που εκπροσωπούν Μονάδες ΑΠΕ σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ επικαιροποιημένα προγράμματα δοκιμών παραλαβής ή δοκιμαστικής λειτουργίας για τις μονάδες τους για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής το αργότερο μία (1) ώρα πριν από την εκτέλεση της ΔΕΠ. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν μεταξύ περιλαμβανομένων των επικαιροποιημένων προγραμμάτων και του Προγράμματος Αγοράς για αυτές τις μονάδες, ενσωματώνονται στην απόκλιση του συστήματος.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Υδροηλεκτρικές Μονάδες/Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τις εξής Δηλώσεις Υποχρεωτικών Εγγύσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ημερησίως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Δηλώσεις Υποχρεωτικών Εγγύσεων Υδάτινων Πόρων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Δεδομένου ότι οι Δηλώσεις Υποχρεωτικών Εγγύσεων Υδάτινων Πόρων: α) δηλώσεις δωδεκάμηνης προβλεπόμενης χρήσης νερών, β) δηλώσεις εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών και γ) ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων.

Δεδομένου ότι οι ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων υποβάλλονται και στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και ότι η Αγοραία Χρονική Περίοδος είναι μια ώρα, απαιτείται οι Δηλώσεις Υποχρεωτικών Εγγύσεων Υδάτινων Πόρων ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων που υποβάλλουν οι αντίστοιχοι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να είναι ίδιες και για τις δύο Περιόδους Κατανομής (μισάωρα) που περιλαμβάνονται σε κάθε Αγοραία Χρονική Περίοδο (ώρες). Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο παραπάνω κανόνας, η δήλωση θα απορριφθεί/απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα ΣΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλει εκ νέου την διορθωμένη Δήλωσή Υποχρεωτικών Εγγύσεων Υδάτινων Πόρων του ημερήσια δήλωση υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων. Σε περίπτωση που τελικά η δήλωση δεν υποβληθούν εκ νέου Δηλώσεις Υποχρεωτικών Εγγύσεων Υδάτινων Πόρων γίνεται αποδεκτή τότε οι τιμές ποσότητες των Υποχρεωτικών Εγγύσεων Υδάτινων Πόρων υποχρεωτικών εγγύσεων υδάτινων πόρων για την δεύτερη Περίοδο Κατανομής λαμβάνονται ίσες με την τιμή ποσότητα της πρώτης Περιόδου Κατανομής. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα παραπάνω σε XLS/XLSX και XML (βλ. Παράρτημα).

Συγκεκριμένα, για τους κατόχους Υδροηλεκτρικών Μονάδων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

- Οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Αντλησης, υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τις εξής Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων: α) Δηλώσεις Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, β) τις Δηλώσεις Δωδεκάμηνης Προβλεπόμενης Χρήσης Νερών και (γ) τις ποσότητες εγγύσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες της Μονάδας,

σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκεκριμένη Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών.

- Η Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών υποβάλλεται έως την 12:00 ώρα κάθε Πέμπτης και αναφέρεται στην περίοδο που άρχεται από το ερχόμενο Σάββατο και για επτά Ημέρες Κατανομής. Στη Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών καθορίζεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, και για κάθε Περίοδο Κατανομής των επτά Ημερών Κατανομής αναφοράς της Δήλωσης, η ενδεχόμενη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται υποχρεωτικά και η οποία αντιστοιχεί στις εξής υποχρεωτικές λειτουργίες: α) ύδρευσης, β) άρδευσης γ) οικολογικής παροχής αποφυγής υπερχειλίσης.
- Η Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας συνοδεύεται από σχετική τεκμηρίωση και είναι δεσμευτική για τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στο στοιχείο (γ) της Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, κατά την παράγραφο (2). Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των κατόχων άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων δύνανται να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, έως και δώδεκα (12) ώρες πριν την Αήξη της Προθεσμίας Υποβολής της Ημέρας Κατανομής που το υπό τροποποίηση στοιχείο αφορά, κατόπιν συνεννοήσεως με τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας, για λόγους που αφορούν έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις περί των υποχρεωτικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται, και που αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) και (β) της Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών. Αίτηση τροποποίησης της Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, δύναται να υποβάλλεται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των κατόχων άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατόπιν τεκμηρίωσης για λόγους έκτακτης ανάγκης οι οποίοι περιλαμβάνουν (α) περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα, όπως αυτή έχει οριστεί κατά το Άρθρο 262 παράγραφος 10, στοιχείο Ε του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, (β) άλλους λόγους ασφάλειας (Ανωτέρα Βία), ή (γ) για ειδικές εργασίες και απαιτήσεις τρίτων.
- Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας τις Δηλώσεις Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας δύο ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Περαιτέρω, μετά την παρέλευση κάθε Ημέρα Κατανομής, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιοποιεί άμεσα την ποσότητα ενέργειας που εγχύθηκε από κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

Κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής Κατανεμόμενης Υδροηλεκτρικής Μονάδας οφείλει να ενημερώνει Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες υδροηλεκτρικής Παραγωγής, περιλαμβανομένων των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης υποχρεούνται επιπλέον:

- να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ετήσιες καμπύλες αποθεμάτων ταμιευτήρων τελευταίων δέκα (10) ετών σε μηνιαία βάση. Για τους νέους σταθμούς Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής, δεδομένου ότι υπάρχουν περιορισμένα ιστορικά στοιχεία στάθμης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις εκτιμώμενες καμπύλες λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία.
- να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη στάθμη του ταμιευτήρα καθώς και της Κατανεμόμενης υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής και την αναμενόμενη μεταβολή αυτής,

περιοδικά ή εκτάκτως, όπως κρίνεται αναγκαίο από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Επίσης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας καθώς και για την παροχή ύδατος στον ταμιευτήρα του σχετικού ΥΗΣ της Κατανομόμενης υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής (στιγμιαία ή μέση για συγκεκριμένη περίοδο), την προηγούμενη της Ημέρας Κατανομής ή εκτάκτως, όπως κρίνεται αναγκαίο από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

 Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται υψηλές παροχές ύδατος στους ταμιευτήρες των ΥΗΣ, οι σχετικοί παραγωγοί έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας για λήψη τυχόν αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των φραγμάτων των ταμιευτήρων.

- ~~Στην περίπτωση που~~ υπάρχει ανάγκη μεταβολής των ποσοτήτων των υποχρεωτικών νερών λόγω υψηλών παροχών ή διαφοροποίησης των αρδευτικών αναγκών, ο παραγωγός οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή. Όταν η ανάγκη μεταβολής των εν λόγω ποσοτήτων των υποχρεωτικών νερών αφορά στην τρέχουσα Ημέρα Κατανομής (intraday), ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ είναι αρμόδιος να κατανείμει τις πρόσθετες ποσότητες εντός της Ημέρας Κατανομής με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος και να μη διαταράσσεται κατά το δυνατό η λειτουργία της Αγοράς. Σχετική δήλωση αλλαγής της Εβδομαδιαίας Δήλωσης Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών υποχρεούται ο παραγωγός να αποστέλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ώστε να εισάγεται στο πληροφοριακό σύστημα και να λαμβάνεται υπόψη στην επίλυση της ΔΕΠ.
- Η Δήλωση Δωδεκάμηνης Προβλεπόμενης Χρήσης Νερών συντάσσεται σε κυλιόμενη βάση, αναφέρεται στο ερχόμενο δωδεκάμηνο και υποβάλλεται έως πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου μήνα τον οποίο αφορά. Η Δήλωση Δωδεκάμηνης Προβλεπόμενης Χρήσης Νερών υποβάλλεται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ συνοδευόμενη από τεκμηρίωση περί της μεγιστοποίησης της αξίας των υδάτινων πόρων και του συνολικού οφέλους που συνεπάγεται για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας η χρήση των Υδροηλεκτρικών Μονάδων.
- Στη Δήλωση Δωδεκάμηνης Προβλεπόμενης Χρήσης Νερών καθορίζονται για κάθε μήνα του επόμενου δωδεκαμήνου, αθροιστικά για όλες τις Περιόδους Κατανομής των Ημερών Κατανομής του μήνα, αθροιστικά για όλες τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες κάθε κατόχου άδειας παραγωγής και για τρία υδρολογικά σενάρια (υψηλών, χαμηλών και ενδιάμεσων συνολικών εισροών) τα εξής: (α) το πρόγραμμα προβλεπόμενης έγχυσης ενέργειας λόγω υποχρεωτικών λειτουργιών κατά την παράγραφο (2), (β) το πρόγραμμα προβλεπόμενης πρόσθετης παραγωγής ενέργειας, (γ) οι αναμενόμενες εισροές ύδατος στους ταμιευτήρες, (δ) τα προβλεπόμενα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες στο τέλος του μήνα.
- Εντός ενός (1) μηνός από την παρέλευση κάθε Έτους Αξιοπιστίας, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων οφείλουν να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και στη ΡΑΕ απολογιστική έκθεση περί της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κατά το προηγούμενο Έτος Αξιοπιστίας. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται: α) τα απολογιστικά στοιχεία της παραγράφου (9), β) αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες Δηλώσεις Δωδεκάμηνης Προβλεπόμενης Χρήσης Νερών και τεκμηρίωση των αποκλίσεων, γ) τεκμηρίωση περί της μεγιστοποίησης της αξίας των υδάτινων πόρων και του συνολικού οφέλους για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση των Υδροηλεκτρικών Μονάδων.
- Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων οφείλουν κατά τον προγραμματισμό της λειτουργίας των Μονάδων αυτών, και ιδίως κατά την υποβολή των Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και κατά την υποβολή των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, στις οποίες

συμπεριλαμβάνεται για τις εν λόγω Μονάδες το στοιχείο της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο σύστημα, να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη στάθμη των σχετικών υδάτινων αποθεμάτων, προβλέψεις για την εξέλιξη των αποθεμάτων αυτών, τις υποχρεώσεις τους για ύδρευση, άρδευση και οικολογική παροχή, και να μεριμνούν για τη συνεχή διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, το ύψος των οποίων καθορίζεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του συστήματος και τη διαθεσιμότητα εφεδρειών. Σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ κατόχου άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικής Μονάδας και Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σχετικά με το ύψος του αποθέματος ασφαλείας, το ύψος αυτό καθορίζεται από τη ΡΑΕ, μετά από σχετικές εισηγήσεις των εμπλεκομένων μερών, στις οποίες τεκμηριώνονται αναλυτικά οι απόψεις του κάθε μέρους. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα, κατά τον προγραμματισμό της λειτουργίας των Μονάδων αυτών, και ιδίως κατά την υποβολή των δηλώσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων και κατά την υποβολή των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται για τις εν λόγω Μονάδες Παραγωγής το στοιχείο της μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας.

- Οι Παραγωγοί Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών Μονάδων υποβάλλουν, εάν απαιτείται, στον να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Δηλώσεις Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας σύμφωνα αναφορικά με την προβλεπόμενη μεταβολή των στοιχείων που επηρεάζουν τη διαχείριση των υποχρεωτικών νερών, το Άρθρο 33 συντομότερο δυνατό μετά την επέλευση του ΚΑΕγεγονότος έκτακτης ανάγκης.
- Ο κάτοχος της άδειας να ενημερώνουν, σε εβδομαδιαία βάση, τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αναφορικά με την ημερήσια ποσότητα των υδάτων σε κυβικά μέτρα και την αντιστοιχούσα σε αυτή ενέργεια σε MWh, η οποία διήλθε από τον υπερχειλιστή για κάθε ταμιευτήρα.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής που συνδέονται με ταμιευτήρα δύνανται:

- να υποβάλλουν δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων για τις ως άνω Μονάδες για την αποφυγή υπερχειλίσσης μόνο όταν η στάθμη του σχετικού ταμιευτήρα προβλέπεται να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την Ανώτατη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα.
- να υποβάλλουν δηλώσεις περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας για τις ως άνω Μονάδες μόνο όταν η στάθμη του σχετικού ταμιευτήρα προβλέπεται να είναι ίση ή μικρότερη από την Ελάχιστη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα.

Το ύψος της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα και της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα καθορίζονται για κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής από τη ΡΑΕ μετά από πρόταση του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και γνώμη του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Σχετικά με τη δήλωση δωδεκάμηνης προβλεπόμενης χρήσης νερών, η οποία αναφέρεται στο ερχόμενο δωδεκάμηνο, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες υδροηλεκτρικής Παραγωγής υποχρεούνται να:

- την υποβάλλουν σε κυλιόμενη βάση, έως πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου μήνα στον οποίο αφορά στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ συνοδευόμενη από τεκμηρίωση περί της μεγιστοποίησης της αξίας των υδάτινων πόρων και του συνολικού οφέλους που συνεπάγεται για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας η χρήση των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής.

- καθορίζουν στη δήλωση δωδεκάμηνης προβλεπόμενης χρήσης νερών για κάθε μήνα του επόμενου δωδεκαμήνου, αθροιστικά για όλες τις Περιόδους Κατανομής των Ημερών Κατανομής του μήνα, αθροιστικά για όλες τις Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής κάθε Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, και για τρία υδρολογικά σενάρια (υψηλών, χαμηλών και ενδιάμεσων συνολικών εισροών) τα εξής:
 - το πρόγραμμα προβλεπόμενης έγχυσης ενέργειας λόγω υποχρεωτικών λειτουργιών,
 - το πρόγραμμα προβλεπόμενης πρόσθετης παραγωγής οφείλει, σε τακτά χρονικά διαστήματα ενέργειας,
 - οι αναμενόμενες εισροές ύδατος στους ταμιευτήρες, και
 - τα οποία καθορίζονται προβλεπόμενα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες στο Εγχειρίδι-τέλος του Κώδικα Διαχείρισης μήνα.
- να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, να τεκμηριώνει και στη ΡΑΕ εντός ενός (1) μηνός από την παρέλευση κάθε Έτους Αξιοπιστίας, απολογιστική έκθεση περί της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κατά το προηγούμενο Έτος Αξιοπιστίας, στην οποία περιλαμβάνονται:
 - τα απολογιστικά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου,
 - αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες δηλώσεις δωδεκάμηνης προβλεπόμενης χρήσης νερών και τεκμηρίωση των αποκλίσεων και
 - τεκμηρίωση περί της μεγιστοποίησης της αξίας των υδάτινων πόρων και του συνολικού οφέλους για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής.

Σχετικά με τη δήλωση εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες υδροηλεκτρικής Παραγωγής:

- την υποβάλλουν έως την 12:00 ΕΕΤ ώρα κάθε Πέμπτης και αναφέρεται στην περίοδο που άρχεται από το ερχόμενο Σάββατο και για συνολικά επτά Ημέρες Κατανομής. Στη δήλωση εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών καθορίζεται για κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής, και για κάθε Περίοδο Κατανομής των επτά Ημερών Κατανομής αναφοράς της δήλωσης, η εκτιμώμενη ποσότητα ενέργειας που εγγέεται υποχρεωτικά και η οποία αντιστοιχεί στις εξής υποχρεωτικές λειτουργίες: α) ύδρευσης, β) άρδευσης και γ) οικολογικής παροχής.
- υποχρεούνται, σε εβδομαδιαία βάση, να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις ποσότητας ενέργειας για υποχρεωτικές λειτουργίες ~~κατά την παράγραφο (2), προσκομίζοντας, υποβάλλοντας~~ στοιχεία σχετικά με τις ~~υποχρεώσεις~~ λειτουργίες αυτές καθώς και σχετικά με το ισοζύγιο εισροών-εκροών στους ταμιευτήρες. Η τεκμηρίωση αυτή γίνεται τόσο προϋπολογιστικά, όσο και απολογιστικά, και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Η δήλωση εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών κάθε Κατανεμόμενης υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί για τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στην οικολογική παροχή.

~~Οι Παραγωγοί Κατανεμόμενων Μονάδων με καύσιμο Φυσικό Αέριο υποβάλλουν, εάν απαιτείται, στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Δηλώσεις Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας σύμφωνα με το Άρθρο 33 του ΚΑΕ.~~

~~Οι Παραγωγοί Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών Μονάδων υποβάλλουν, εάν απαιτείται, στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Δηλώσεις Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας σύμφωνα με το Άρθρο 33 του ΚΑΕ.~~

- δύνανται να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης δήλωσης εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών όσον αφορά στα στοιχεία ύδρευσης, άρδευσης και οικολογικής παροχής για λόγους έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα, άλλους λόγους ασφάλειας, ή για ειδικές εργασίες και απαιτήσεις τρίτων. Το αίτημα τροποποίησης τεκμηριώνεται πλήρως από τον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να ζητήσει εκ των υστέρων πρόσθετες πληροφορίες εάν κατά την κρίση του η αιτιολόγηση δεν είναι πλήρης.

Σχετικά με δηλώσεις ημερήσιας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες υδροηλεκτρικής Παραγωγής έχουν τις επιπρόσθετα τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αναφορικά με την προβλεπόμενη μεταβολή των στοιχείων που επηρεάζουν τη διαχείριση των υποχρεωτικών νερών, το συντομότερο δυνατό μετά την επέλευση του γεγονότος. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τα εξής:
 - για τη στάθμη του ταμιευτήρα της Κατανεμόμενης υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής και την αναμενόμενη μεταβολή αυτής, ιδίως όταν διαπιστώνεται ή προβλέπεται παραβίαση της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα,
 - για την παροχή ύδατος στον ταμιευτήρα της Κατανεμόμενης υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής (στιγμιαία ή μέση για συγκεκριμένη περίοδο),
 - για λήψη τυχόν αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των φραγμάτων των ταμιευτήρων σε περιπτώσεις που παρατηρούνται υψηλές παροχές ύδατος,
 - για τη διαφοροποίηση των αρδευτικών αναγκών,
 - για ειδικές εργασίες και απαιτήσεις τρίτων ή
 - για άλλους λόγους ασφάλειας (Ανωτέρα Βία).
- υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων μέχρι τις 09:30 ΕΕΤ της προηγούμενης Ημέρας Κατανομής. Επιπλέον υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων το συντομότερο δυνατό μετά την επέλευση γεγονότος που επηρεάζει τη διαχείριση των υποχρεωτικών νερών. Παρέκκλιση της ημερήσιας δήλωσης υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων από την αντίστοιχη δήλωση εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - διαφοροποίηση των αναγκών ύδρευσης,

- διαφοροποίηση των αναγκών άρδευσης,
- αποφυγή υπερχείλισης,
- ειδικές εργασίες και απαιτήσεις τρίτων,
- άλλοι λόγοι ασφάλειας (Ανωτέρα Βία).

Κάθε παρέκκλιση της ημερήσιας δήλωσης υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων από την δήλωση εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών τεκμηριώνεται πλήρως από τον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να ζητήσει εκ των υστέρων πρόσθετες πληροφορίες εάν κατά την κρίση του η αιτιολόγηση δεν είναι πλήρης.

8.56.5 Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης

Οι Παραγωγοί ΑΠΕ ή/και ΦοΣΕ ΑΠΕ ~~ή και ο ΔΑΠΕΕΗ~~ που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια ~~Μη Κατανεμόμενων~~ Μονάδων ΑΠΕ, υποβάλλουν προβλέψεις εγχύσεων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής το αργότερο δύο (2) ώρες πριν από την εκτέλεση κάθε προγραμματισμένης ΔΕΠ.

~~Ο Εκπρόσωπος~~ Οι Εκπρόσωποι Φορτίου ~~ο οποίος έχει/που έχουν~~ υποβάλει Εντολή Αγοράς ~~στο Χρηματιστήριο~~ στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, υποχρεούται/ που διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας έχουν υποχρέωση να κοινοποιεί/ ενημερώνουν άμεσα ~~στον~~ τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε πληροφορία ~~η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει πεπιθάνη μεταβολή στις~~ ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στους μετρητές ~~τους οποίους εκπροσωπεί φορτίου που εκπροσωπούν.~~

~~Εκπρόσωπος~~ Οι Εκπρόσωποι Φορτίου ~~ο οποίος/ που~~ δεν έχει/ έχουν υποβάλει Εντολή Αγοράς ~~στο~~ στις ~~Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας που διαχειρίζεται το~~ Χρηματιστήριο Ενέργειας για μετρητές ~~τους οποίους εκπροσωπεί ενέργειας που εκπροσωπούν~~ κατά την υπόψη Ημέρα ~~Κατανομής σύμφωνα με~~ Κατανομής σύμφωνα με τον Πίνακα ~~Αντιστοίχισης/Αντιστοίχισης~~ Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου, ~~υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το συνολικό φορτίο που αναμένεται/ αναμένουν να απορροφηθεί ανά Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από τους μετρητές αυτούς, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.~~

~~Σε περίπτωση που οι Εκπρόσωποι Φορτίου ή/και οι ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης ή/και ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ σχεδιάζουν να προβούν σε Περικοπή Φορτίου, η οποία αναμένεται να προκαλέσει μείωση φορτίου που υπερβαίνει τα δέκα (10) MW σε ορισμένο Σημείο Σύνδεσης στο σύστημα, υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα και αιτιολογημένα τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.~~

~~Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ σχεδιάζει να προβεί σε χειρισμούς του Δικτύου οι οποίοι αναμένεται να προκαλέσουν μείωση φορτίου που υπερβαίνει τα δέκα (10) MW σε ορισμένο Σημείο Σύνδεσης του Δικτύου στο σύστημα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και αιτιολογημένα τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.~~

117 Κανόνες ΔΕΠ

Ο αλγόριθμος λειτουργεί κατά τρόπο ώστε το συνολικό κόστος παροχής Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης να ελαχιστοποιείται. Στο συνολικό κόστος παροχής Ενέργειας Εξισορρόπησης δύναται να περιλαμβάνεται το προσδοκώμενο κόστος από την ενεργοποίηση σε πραγματικό χρόνο της Ισχύος Εξισορρόπησης. Ως συνολικό κόστος παροχής Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης νοείται το άθροισμα του κόστους παροχής Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής D στην περίπτωση της ΔΕΠ1 και της ΔΕΠ2, ή για τις εναπομένουσες Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής D στην περίπτωση της ΔΕΠ3 και οποιασδήποτε άλλης επίλυσης της κατ' απαίτηση ΔΕΠ κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής.

Ο αλγόριθμος τηρεί υποχρεωτικά τους ακόλουθους περιορισμούς:

- i. τον περιορισμό αποκλίσεων του συστήματος, βάσει του οποίου το άθροισμα της απονεμηθείσας ανοδικής και καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ισούται με τις προβλεπόμενες ~~αποκλίσεις~~Αποκλίσεις του ~~συστήματος~~ΕΣΜΗΕ, ανά Ζώνη Προσφορών και συνολικά,
- ii. τους διαζωνικούς περιορισμούς,
- iii. το άθροισμα της παρεχόμενης Ισχύος Εξισορρόπησης για ΕΔΣ όλων των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που έχουν επιλεγεί για να παρέχουν Ισχύ Εξισορρόπησης ΕΔΣ, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των συνολικών απαιτήσεων ~~του συστήματος~~σε ανά Ζώνη Προσφορών ή/και συνολικά του ΕΣΜΗΕ σε ανοδική και καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για ΕΔΣ,
- iv. το άθροισμα της παρεχόμενης Ισχύος Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ όλων των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που έχουν επιλεγεί ~~να~~να παρέχουν Ισχύ Εξισορρόπησης ~~αυτόματης για αυτόματη~~ ΕΑΣ, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των συνολικών απαιτήσεων ~~του συστήματος~~σε ανά Ζώνη Προσφορών και συνολικά του ΕΣΜΗΕ σε ανοδική και καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ,
- v. το άθροισμα των ρυθμών ανόδου (ή καθόδου) των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που έχουν επιλεγεί να παρέχουν Ισχύ Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο της συνολικής απαίτησης του ~~συστήματος~~ΕΣΜΗΕ σε ~~ρυθμό ανόδου~~Ρυθμό Ανόδου (ή ~~καθόδου~~Καθόδου) για αυτόματη ΕΑΣ,
- vi. το άθροισμα της παρεχόμενης Ισχύος Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ όλων των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που έχουν επιλεγεί ~~να~~να παρέχουν Ισχύ Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των απαιτήσεων ~~του συστήματος~~σε ανά Ζώνη Προσφορών ή/και συνολικά του ΕΣΜΗΕ σε ανοδική και καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ,
- vii. τα επικαιροποιημένα προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων/μονάδων Παραγωγής / Μονάδων ΑΠΕ σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ~~ή~~,
- ~~vii.~~viii. τα επικαιροποιημένα προγράμματα λειτουργίας των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής / Μονάδων ΑΠΕ σε Κατάσταση/κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας ή Δοκιμών Παραλαβής,
- ~~viii.~~ τα υποχρεωτικά προγράμματα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας,
- ix. τις δηλώσεις ημερήσιας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών,

- ~~ix-x.~~ τους τεχνικούς περιορισμούς των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής οι οποίοι περιλαμβάνονται στα Αηλωθέντα/Αηλωμένα Χαρακτηριστικά τους, όπως είναι οι περιορισμοί παροχής ~~ισχύος~~, Ισχύος Εξισορρόπησης, οι περιορισμοί Ενέργειας Εξισορρόπησης, η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς και οι περιορισμοί Διαθέσιμης Ισχύος υπό κανονική λειτουργία ή υπό ΑΡΙΠ, ο χρόνος συγχρονισμού, ο χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο και ο χρόνος αποσυγχρονισμού, ο χρόνος και η παραγωγή της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής μεταξύ του συγχρονισμού και της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, η λογική κατάσταση των περιορισμών ένταξης, οι περιορισμοί ελάχιστου χρόνου εντός/εκτός λειτουργίας, οι περιορισμοί ρυθμού μεταβολής ισχύος εξόδου και Ισχύος Εξισορρόπησης των Μονάδων. Οι αντίστοιχοι χρόνοι υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες σε ώρες,
- ~~x-xi.~~ τους περιορισμούς ~~σπληνση~~ σπληνση μέγιστη ημερήσια έγχυση ενέργειας από Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με καύσιμο Φυσικό Αέριο ~~βάσει των Δηλώσεων Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας από Κατανεμόμενες Μονάδες με καύσιμο Φυσικό Αέριο,~~
- ~~xi-xii.~~ τους περιορισμούς ~~σπληνση~~ σπληνση μέγιστη ημερήσια έγχυση ενέργειας από Κατανεμόμενες Υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής βάσει των ~~Δηλώσεων Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας~~ δηλώσεων περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας από Κατανεμόμενες ~~Υδροηλεκτρικές/εξυδροηλεκτρικές~~ Μονάδες Παραγωγής,
- ~~xii-xiii.~~ σε κάθε Περίοδο Κατανομής οι Κατανεμόμενες ~~Υδροηλεκτρικές/εξυδροηλεκτρικές~~ Μονάδες Παραγωγής με ταυτόχρονη δυνατότητα άντλησης λειτουργούν είτε ως ~~μονάδες παραγωγής~~ Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής είτε ως αντλητικά φορτία,
- ~~xiii-xiv.~~ σε κάθε Περίοδο Κατανομής οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο παράγουν είτε με το πρωτεύον είτε με το δευτερεύον καύσιμο,
- ~~xiv-xv.~~ σε κάθε Περίοδο Κατανομής οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων βρίσκονται σε μια και μοναδική διάταξη λειτουργίας.
- ~~xv-xvi.~~ τους περιορισμούς για τη μετάβαση μεταξύ δύο Εικονικών Οντοτήτων.

Σε περίπτωση που για μία Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής η κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων ή/και των ζωνικών/συστημικών απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης είναι αδύνατη, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

- συμπεριλαμβάνει Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες Παραγωγής, και
- επιλύει εκ νέου το πρόβλημα της ΔΕΠ ώστε να επιτευχθεί εφικτή λύση.

Σε περίπτωση που, μετά την εκ νέου επίλυση της ΔΕΠ, βάσει της παραγράφου 5 του Άρθρου ~~64~~59 του ΚΑΕ, η κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων ή/και των ζωνικών/συστημικών απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης παραμένει αδύνατη, τότε οι περιορισμοί αίρονται σταδιακά και η ΔΕΠ εκτελείται ξανά. Η σειρά άρσης των περιορισμών είναι η κάτωθι:

- Αρχικά, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης για ανοδική ή/και καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ,
- Ακολούθως, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης για ανοδική ή/και καθοδική αυτόματη ΕΑΣ,

- Περαιτέρω, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός των απαιτήσεων ισχύος Εξισορρόπησης για ανοδική ή/και καθοδική ΕΔΣ,
- Τέλος, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός αποκλίσεων του συστήματος.

Οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο δύνανται να λειτουργούν με το εναλλακτικό καύσιμο για τις Ημέρες Κατανομής για τις οποίες ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ έχει θέσει το ΕΣΦΑ σε επίπεδο επιφυλακής (κατάσταση συναγερμού 2) ή σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης (κατάσταση συναγερμού 3) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Το καύσιμο, πρωτεύον ή εναλλακτικό, των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο στις ανωτέρω περιπτώσεις αποφασίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της ΔΕΠ. Οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο δύνανται να λειτουργούν μόνο με έναν από τους δύο τύπους καυσίμου σε κάθε Περίοδο Κατανομής. Ο αλγόριθμος της ΔΕΠ λαμβάνει υπόψη τα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο καύσιμο που επιλέγεται για κάθε Περίοδο Κατανομής.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συμπεριλαμβάνει στα δεδομένα της ΔΕΠ τις Δηλώσεις Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας δηλώσεις περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας από Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με καύσιμο Φυσικό Αέριο. Η ποσότητα έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνεται στη ΔΕΠ για τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με καύσιμο Φυσικό Αέριο, στις οποίες αφορούν οι υποβληθείσες Δηλώσεις Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας δηλώσεις περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας από Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με καύσιμο Φυσικό Αέριο, δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα που προσδιορίζεται στις ανωτέρω δηλώσεις.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συμπεριλαμβάνει στα δεδομένα της ΔΕΠ τις Δηλώσεις Περιορισμού Μέγιστης δηλώσεις περιορισμού μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας έγχυσης ενέργειας από Κατανεμόμενες Υδροηλεκτρικές/υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής. Η ποσότητα έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνεται στη ΔΕΠ για τις Κατανεμόμενες Υδροηλεκτρικές/υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής, στις οποίες αφορούν οι υποβληθείσες Δηλώσεις Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας δηλώσεις περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας από Κατανεμόμενες Υδροηλεκτρικές/υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής, δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα που προσδιορίζεται στις ανωτέρω δηλώσεις.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει το Πρόγραμμα ΔΕΠ και εκδίδει σχετικές Εντολές Κατανομής με σκοπό την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος και την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του, με βάση τις ακόλουθες αρχές:

- Οι Κατανεμόμενες/Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής προγραμματίζονται για την κάλυψη του Συνολικού/συνολικού Φορτίου του συστήματος/ΕΣΜΗΕ και την παροχή των αναγκαίων Επικουρικών Υπηρεσιών για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος/ΕΣΜΗΕ.
- Το Συνολικό/συνολικό Φορτίο του συστήματος/ΕΣΜΗΕ συνίσταται αφενός μεν από την Πρόβλεψη του Φορτίου του συστήματος που διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, αφετέρου δε από το πρόγραμμα των εξαγωγών δια μέσω των διασυνδέσεων.
- Αλλαγή στη διαθεσιμότητα/διαθεσιμότητα των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής σε σχέση με την υποβληθείσα επιτρέπεται μόνο για εύλογη αιτία (όπως βλάβες, διακοπές λειτουργίας, επικίνδυνες καταστάσεις, κ.λ.π.). Για αλλαγή διαθεσιμότητας/διαθεσιμότητας σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. εργασίες συντήρησης) απαιτείται πρωθυμική/πρωθυμική γνώμη/πρωθυμική γνώμη του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Τα αποτελέσματα της ΔΕΠ περιλαμβάνουν:

- το πρόγραμμα ένταξης/απένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,
- την Ισχύ Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, για χειροκίνητη ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ για κάθε κατεύθυνση (ανοδική και καθοδική), για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

Από τη ΔΕΠ προκύπτει επίσης ενδεικτικό πρόγραμμα παραγωγής για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής («Πρόγραμμα ΔΕΠ»). Οι διαφορές μεταξύ του Προγράμματος ΔΕΠ και του αυτόματου μηχανισμού έκδοσης Εντολών Κατανομής (Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης) δεν νοούνται ως παρεκκλίσεις από την ΔΕΠ.

Για τα αποτελέσματα της ΔΕΠ για την Ισχύ Εξισορρόπησης ισχύουν τα παρακάτω:

- α) Τα αποτελέσματα της ΔΕΠ1 δεν είναι δεσμευτικά.
- β) Τα αποτελέσματα της ΔΕΠ2 είναι δεσμευτικά για τις πρώτες είκοσι τέσσερις (24) Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής D.
- γ) Τα αποτελέσματα της ΔΕΠ3 είναι δεσμευτικά για τις τελευταίες είκοσι τέσσερις (24) Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής D.
- δ) Τα αποτελέσματα των κατ' απαίτηση ΔΕΠ είναι δεσμευτικά για τις Περιόδους Κατανομής που αυτές αφορούν.

Τα αποτελέσματα όλων των εκτελέσεων ΔΕΠ είναι δεσμευτικά όσον αφορά το πρόγραμμα ένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, με κάθε επόμενη εκτέλεση ΔΕΠ να αντικαθιστά τα αποτελέσματα των προηγούμενων όσον αφορά τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής μετά την εκτέλεση αυτή. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα δεσμευτικά αποτελέσματα των εκτελέσεων της ΔΕΠ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν δικαιούνται αμοιβής και υπόκεινται σε Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 21 του ΚΑΕ.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει τα αποτελέσματα σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την εκτέλεση κάθε ΔΕΠ. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ενημερώνει τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που υπέβαλαν αποδεκτές Προσφορές Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης ΔΕΠ για τα αποτελέσματα της ΔΕΠ που τους αφορούν. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ μπορεί να παρεκκλίνει από τα αποτελέσματα της ΔΕΠ σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνει τεκμηριωμένα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ και της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

8 Αρχικές συνθήκες

Η αρχική κατάσταση των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στις ΔΕΠ1, ΔΕΠ2, ΔΕΠ3 και στις κατ' απαίτηση ΔΕΠ προσδιορίζεται από δεδομένα από το EMS/SCADA του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ αλλά και τις προηγούμενες δημοσιευμένες ΔΕΠ. Αυτές περιλαμβάνουν την αρχική φόρτιση (παραγωγή) της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, τον αριθμό ωρών από την τελευταία εκκίνηση/σβέση (ο χρόνος που είναι εντός/εκτός λειτουργίας) ή της μετάβασης για τις Διατάξεις Λειτουργίας (πόσες ώρες η Διάταξη Λειτουργίας έχει ξεκινήσει ή σταματήσει την μετάβασή της), την συνολική ενέργεια που η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει παράξει από την αρχή της Ημέρας Κατανομής, και την μέγιστη ημερήσια ενέργεια. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η προέλευση των αρχικών συνθηκών των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για την εκτέλεση κάθε ΔΕΠ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα EMS/SCADA τότε λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα της τελευταίας δημοσιευμένης ΔΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΠ

	<u>ΔΕΠ1</u>	<u>ΔΕΠ2</u>	<u>ΔΕΠ3</u>	<u>Κατ' απαίτηση ΔΕΠ</u>
<u>Μέγιστη ημερήσια ενέργεια</u>	<u>Από τα τεχνοοικονομικά στοιχεία</u>	<u>Από τα τεχνοοικονομικά στοιχεία</u>	<u>Από τα τεχνοοικονομικά στοιχεία</u>	<u>Από τα τεχνοοικονομικά στοιχεία</u>
<u>Κατάσταση εκκίνησης</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ.</u>	<u>Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ. Και Από Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>
<u>Χρόνος εντός/εκτός λειτουργίας</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ.</u>	<u>Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ. Και Από Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>
<u>Χρόνος μετάβασης μεταξύ δύο Διατάξεων Λειτουργίας</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ.</u>	<u>Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ. Και Από Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>
<u>Παραγωγή των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ.</u>	<u>Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ. Και Από Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>
<u>Κατανεμηθείσα ενέργεια από την αρχή της Ημέρας Κατανομής</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ. Και Από Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>	<u>Από την προηγούμενη δημοσιευμένη ΔΕΠ. Και Από Δεδομένα από το EMS/SCADA</u>

Όσον αφορά στις αρχικές συνθήκες των Μονάδων Παραγωγής Συνδυασμένου κύκλου Πολλαπλών Αξόνων, αυτές υπολογίζονται τόσο σε επίπεδο μονάδας (ως σύνολο) όσο και σε επίπεδο Διάταξης Λειτουργίας διακριτά.

Όσον αφορά το επίπεδο μονάδας, ο Χρόνος Λειτουργίας αυξάνει όσο οποιαδήποτε Διάταξη Λειτουργίας είναι ενεργή, ενώ γίνεται αρνητικός όταν σβήσει η μονάδα (καμία Διάταξη Λειτουργίας ενεργή) και στη συνέχεια μειώνεται μέχρι την επόμενη εκκίνηση οποιασδήποτε Διάταξης Λειτουργίας. Η θερμική κατάσταση της μονάδας κατά την εκκίνηση υπολογίζεται με βάση το Χρόνο Λειτουργίας στο επίπεδο της μονάδας.

Όσον αφορά το επίπεδο Διάταξης Λειτουργίας, ο Χρόνος Λειτουργίας της αυξάνει όσο αυτή η Διάταξη Λειτουργίας είναι ενεργή, ενώ γίνεται αρνητικός εάν σβήσει και στη συνέχεια μειώνεται μέχρι την επόμενη ενεργοποίηση αυτής Διάταξης Λειτουργίας. Η θερμική κατάσταση της Διάταξης Λειτουργίας όταν γίνεται μετάβαση σε αυτή υπολογίζεται με βάση το Χρόνο Λειτουργίας της συγκεκριμένης Διάταξης Λειτουργίας.

129 Κατ' απαίτηση ΔΕΠ

Εάν μετά την εκπόνηση του Προγράμματος ΔΕΠ υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις στα δεδομένα του ~~συστήματος~~ ΕΣΜΗΕ που ελήφθησαν υπόψη στην κατάρτισή του, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τον προγραμματισμό των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και την κατανομή της Ισχύος Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να εκτελέσει τη ΔΕΠ εκ νέου.

Σημαντικές αποκλίσεις δεδομένων του συστήματος θεωρούνται:

- 1) Βλάβη μίας ή περισσότερων Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής ή διασυνδέσεων που καθιστούν απαραίτητη την αναθεώρηση του Προγράμματος ΔΕΠ.
- 2) Βλάβη σημαντικού στοιχείου του Συστήματος Μεταφοράς ΕΣΜΗΕ.
- 3) Άλλου συμβάντος που οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική αλλαγή στο Φορτίο του ~~συστήματος~~ ΕΣΜΗΕ.
- 4) Αδυναμία κάλυψης του Φορτίου του ~~συστήματος~~ ΕΣΜΗΕ και προγραμματισμός εισαγωγών έκτακτης ανάγκης.
- 5) Επικαιροποίηση των απαιτήσεων εφεδρειών (ΕΔΣ, αυτόματη και χειροκίνητη ΕΑΣ) και των Διαζωνικών Περιορισμών, εφόσον τα δεδομένα που έχουν ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του Προγράμματος ΔΕΠ έχουν μεταβληθεί.
- ~~6) Υποβολή νέας Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών από παραγωγό.~~
- 6) Υποβολή τροποποιημένης ημερήσιας δήλωσης υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων από τον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
- 7) Επικαιροποίηση του προγράμματος δοκιμών Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε Κατάσταση κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας.
- 8) Επικαιροποίηση της ζωνικής Πρόβλεψης της έγχυσης από Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
- 9) Οποιαδήποτε άλλη αιτία που ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ κρίνει σημαντική ώστε να καταρτίσει νέο Πρόγραμμα ΔΕΠ.

Οι ως άνω αποκλίσεις λαμβάνονται λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του επικαιροποιημένου Προγράμματος ΔΕΠ, ώστε τα αποτελέσματά του να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν την πραγματική λειτουργία του ~~συστήματος~~ ΕΣΜΗΕ.

13.10 Δεδομένα της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

13.10.1 Δεδομένα Προβλέψεων

Η ΔΕΠ λαμβάνει από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα δεδομένα προβλέψεων ~~για τις μη Κατανεμόμενες Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και~~ τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των ζωνικών αποκλίσεων. Τα δεδομένα προβλέπονται ~~στο Άρθρο 37 στα~~ Άρθρα 38 και 83 του ΚΑΕ:

- τη Ζωνική/ζωνική Πρόβλεψη ~~Μη Κατανεμόμενου~~ Φορτίου,
- τη Ζωνική/ζωνική Πρόβλεψη ~~Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά,~~
- τη Ζωνική Πρόβλεψη Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ,
- τη Ζωνική/ζωνική Πρόβλεψη Απωλειών, σύμφωνα με το Άρθρο 84 του ΚΑΕ, ΕΣΜΗΕ,

~~Οι παραπάνω προβλέψεις επικαιροποιούνται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στον ιστότοπό του τρεις (3) ώρες πριν από την εκτέλεση κάθε προγραμματισμένης ΔΕΠ~~

- τις ζωνικές και συστημικές ανοδικές και καθοδικές ανάγκες του ΕΣΜΗΕ σε ΕΔΣ, σε αυτόματη ΕΑΣ και σε χειροκίνητη ΕΑΣ.

13.210.2 Πρόγραμμα Αγοράς

Για την λειτουργία της ΔΕΠ ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ λαμβάνει από το Χρηματιστήριο Ενέργειας το Πρόγραμμα Αγοράς για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα κάθε Ημέρας Κατανομής σύμφωνα με το Άρθρο ~~36 παρ. 237~~ του ΚΑΕ, για τις παρακάτω Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης:

- Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής,
- Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής ~~σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή~~ Μονάδες ΑΠΕ σε Κατάσταση/κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας ~~ή Δοκιμών Παραλαβής,~~
- Μονάδες παραγωγής ή Μονάδες ΑΠΕ σε Κατάσταση/κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ~~ή σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας,~~
- Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ανά Ζώνη Προσφορών,
- Χαρτοφυλάκια ~~Μημη~~ Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ανά Ζώνη Προσφορών,
- Χαρτοφυλάκια ~~Κατανεμόμενου~~ Φορτίου ανά Ζώνη Προσφορών,
- Φορτίο άντλησης από Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης,
- Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά ανά Ζώνη Προσφορών.

~~Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ λαμβάνει Επιπλέον, υποβάλλονται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας σε επικαιροποιημένα παρακάτω Προγράμματα Αγοράς (το πρόγραμμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και το τελευταίο πρόγραμμα της Ενδοημερήσιας Αγοράς), για κάθε μία από τις προηγούμενες Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Τα Προγράμματα~~

Αγοράς των Μη Κατανεμόμενων Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και αυτών που δεν συνεισφέρουν σε υπηρεσίες Εξισορρόπησης τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ζωνικών αποκλίσεων:

- Ζωνικές Αποκλίσεις Μη Κατανεμόμενου Φορτίου,
- Ζωνικές Αποκλίσεις Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά,
- Ζωνικές Αποκλίσεις Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ.
- Αποκλίσεις στα προγράμματα εισαγωγών/εξαγωγών στις διασυνδέσεις

Το Πρόγραμμα Αγοράς προκύπτει ανά Αγοραία Χρονική Περίοδο (ώρα). Καθώς η Περίοδος Κατανομής στη ΔΕΠ είναι μισή ώρα, το Πρόγραμμα Αγοράς που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της ΔΕΠ είναι το ίδιο για τις δύο Περιόδους Κατανομής οι οποίες περιλαμβάνονται σε μια Αγοραία Χρονική Περίοδο.

Στις Υδροηλεκτρικές Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης το Πρόγραμμα Αγοράς αποστέλλεται ανά Εικονική Οντότητα σε αντίθεση με τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων και τις Μονάδες με Εναλλακτικό Καύσιμο όπου το Πρόγραμμα Αγοράς αποστέλλεται ανά μονάδα.

Επιπλέον, υποβάλλονται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας οι Προγραμματισμένες Ανταλλαγές Ενέργειας και οι αντίστοιχες τιμές των αγορών, για κάθε Διαζωνικό Διάδρομο, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Οι Προγραμματισμένες Ανταλλαγές Ενέργειας υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν Διαζωνική Δυναμικότητα μετά την επίλυση της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Επίσης υποβάλλονται τα Προγράμματα Αγοράς που αφορούν στις Απώλειες ΕΣΜΗΕ ανά Ζώνη Προσφορών, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.

13.310.3 Διαζωνικοί Περιορισμοί

Στο πλαίσιο της ΔΕΠ δύναται να καθορίζονται Ζώνες Προσφορών, δηλαδή γεωγραφικές περιοχές εντός των οποίων οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ενέργεια χωρίς εκχώρηση δυναμικότητας. Οι Ζώνες Προσφορών εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ύστερα από εκπόνηση σχετικής μελέτης κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

Μεταξύ των Ζωνών Προσφορών καθορίζονται Διαζωνικοί Διάδρομοι, και προσδιορίζεται η μεταφορική ικανότητα μεταξύ των Ζωνών Προσφορών. Για κάθε Διαζωνικό Διάδρομο, η συνολική ροή που υπολογίζεται κατά την επίλυση της ΔΕΠ πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την καθαρή ικανότητα μεταφοράς του Διαζωνικού Διαδρόμου. Για κάθε Διαζωνικό Διάδρομο η ΔΕΠ λαμβάνει υπόψη την Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς μεταξύ των Ζωνών Προσφορών η οποία ισούται με την διαφορά μεταξύ της Συνολικής Ικανότητας Μεταφοράς και της Εκχωρηθείσας Ικανότητας Μεταφοράς, όπως υπολογίστηκε στα αποτελέσματα της Προθεσμιακής Αγοράς, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.

13.410.4 Προϊόντα ΔΕΠ

Στη ΔΕΠ χρησιμοποιούνται τα εξής προϊόντα:

- ανοδική και καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης χωρίς να γίνεται διάκριση σε χειροκίνητη ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ·
- τα ακόλουθα προϊόντα Ισχύος Εξισορρόπησης:
 - i. Ανοδική και καθοδική ΕΔΣ,
 - ii. Ανοδική και καθοδική αυτόματη ΕΑΣ, και
 - iii. Ανοδική και καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ.

13.510.5 Στοιχεία Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης

Ο Μηχανισμός Επίλυσης Ο μηχανισμός επίλυσης της ΔΕΠ λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς
- Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς
- Μέγιστη ημερήσια ενέργεια
- Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας
- Ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας
- Πίνακας μεταβάσεων μεταξύ διατάξεων λειτουργίας
- Χρόνος μετάβασης από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση
- Χρόνος μετάβασης από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση
- Χρόνος συγχρονισμού από θερμή κατάσταση
- Χρόνος συγχρονισμού από ενδιάμεση κατάσταση
- Χρόνος συγχρονισμού από ψυχρή κατάσταση
- Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από θερμή κατάσταση
- Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ενδιάμεση κατάσταση
- Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ψυχρή κατάσταση
- Βηματική Συνάρτηση Ενδιάμεσου Φορτίου
- Χρόνος σβέσης από την ελάχιστη διαθέσιμη ισχύ μέχρι Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή έως τον αποσυγχρονισμό
- Ρυθμός ανάδου Ανόδου
- Ρυθμός καθόδου Καθόδου
- Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ
- Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ

- Μέγιστη συνεισφορά σε Χειροκίνητη ΕΑΣ
- Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΙΠ
- Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΙΠ
- Ρυθμός ~~ανόδου σε λειτουργία~~ Ανόδου υπό ΑΡΙΠ (για παροχή αυτόματης ΕΑΣ)
- Ρυθμός ~~καθόδου σε λειτουργία~~ Καθόδου υπό ΑΡΙΠ (για παροχή αυτόματης ΕΑΣ)

14.11 Μαθηματική Μοντελοποίηση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι μεταβλητές, οι παράμετροι καθώς και η μαθηματική διατύπωση του μοντέλου της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού.

14.11.1 Γενική Περιγραφή

Η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) (Integrated Scheduling Process) επιλύει το πρόβλημα ένταξης Μονάδων Παραγωγής με στόχο την ελαχιστοποίηση του αντίστοιχου συνολικού κόστους Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο ~~61 του ΚΑΕ~~ 59 του ΚΑΕ. Στο συνολικό κόστος παροχής Ενέργειας Εξισορρόπησης δύναται να περιλαμβάνεται το προσδοκώμενο κόστος από την ενεργοποίηση σε πραγματικό χρόνο της Ισχύος Εξισορρόπησης. Διαμορφώνεται ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο αποτελείται από μία αντικειμενική συνάρτηση, ένα σύνολο μεταβλητών απόφασης, και ένα σύνολο από περιορισμούς ισοτήτων και ανισοτήτων. Το πρόβλημα προς επίλυση μοντελοποιείται ως ένα πρόβλημα Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού (MIP: Mixed Integer Programming) σύμφωνα με το Άρθρο ~~64~~ 59 του ΚΑΕ.

Ο μηχανισμός επίλυσης της ΔΕΠ παρέχει ένα συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς την παραβίαση κάποιων περιορισμών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μίας μεθόδου Προγραμματισμού Στόχου (GP – Goal Programming) στην οποία μεταβλητές “χαλάρωσης” (slack variables), με σχετικά υψηλές τιμές ποινών, χρησιμοποιούνται για να δώσουν τη δυνατότητα “χαλάρωσης” σε ορισμένους περιορισμούς του προβλήματος βελτιστοποίησης.

Τόσο οι περιορισμοί ανισοτήτων, όσο και ισοτήτων περιλαμβάνουν μεταβλητές χαλάρωσης για την περίσσεια και την έλλειψη. Ομοίως, οι περιορισμοί που θέτουν άνω ή κάτω όρια έχουν μία μεταβλητή χαλάρωσης έλλειψης ή περίσσειας αντίστοιχα. Το σχετικό μέγεθος των τιμών ποινής καθορίζει τη σειρά με την οποία χαλαρώνουν οι περιορισμοί.

Για παράδειγμα, ο περιορισμός του Ισοζυγίου Ενέργειας έχει μεταβλητές χαλάρωσης για την περίσσεια και την έλλειψη παραγωγής. Κάθε μία από αυτές έχει μία αντίστοιχη τιμή ποινής. Έτσι, αν υπάρχει έλλειψη παραγωγής, η αντίστοιχη μεταβλητή χαλάρωσης “ελλείμματος παραγωγής” παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την κάλυψη του ελλείμματος.

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, ο μηχανισμός επίλυσης της ΔΕΠ ελέγχει την τιμή όλων των μεταβλητών χαλάρωσης. Αν βρεθούν μη μηδενικές τιμές, η επίλυση χαρακτηρίζεται ως «επίλυση με παραβιάσεις».

14.211.2 Ονοματολογία

Σύνολα και Δείκτες

$h \in H$

Οι Περίοδοι Κατανομής h είναι το σύνολο των χρονικών διαστημάτων εντός μίας Ημέρας Κατανομής. Η Ημέρα Κατανομής D αρχίζει την 01:00 ~~Ωρα Ανατολικής Ευρώπης~~ EET της ημερολογιακής ημέρας D και λήγει την 01:00 ~~Ωρα Ανατολικής Ευρώπης~~ EET της ημερολογιακής ημέρας $D+1$. Οι Περίοδοι Κατανομής είναι 30-λεπτες. Η πρώτη

$u \in Units$	Περίοδος Κατανομής της Ημέρας Κατανομής D είναι η 01:00 – 01:30. Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
$vu \in Virtual Units$	Εικονική Οντότητα
$z \in Zones$	Οι Ζώνες Προσφορών. Κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε μία Ζώνη Προσφοράς.
$inter \in Interconnectors$	Οι Διαζωνικοί Διάδρομοι που συνδέουν δύο Ζώνες Προσφοράς.
$seg \in S$	Το βήμα, seg , αποτελεί μέρος μιας Προσφοράς Ενέργειας ή Ισχύος Εξισορρόπησης με ενιαία τιμή και ως εκ τούτου συνδέεται με έναν τύπο Υπηρεσιών (ενέργεια εξισορρόπησης, αυτόματη και χειροκίνητη ΕΑΣ, ΕΔΣ) και μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Εκφράζεται σε MW.
$rsvtype \in \{FCR, mFRR, aFRR\}$	Το είδος του προϊόντος Ισχύος Εξισορρόπησης, που αφορά στα προϊόντα εφεδρειών - ΕΔΣ, χΕΑΣ, αΕΑΣ (FCR, mFRR, aFRR)

14.311.3 Αντικειμενική Συνάρτηση

Η Αντικειμενική Συνάρτηση του μοντέλου επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού περιγράφεται ως εξής:

$$\min (\text{BalancingEnergyCosts} + \text{BalancingCapacityCosts} + \text{PenaltyCosts}) - \min (\text{BalancingEnergyCosts} + \text{BalancingCapacityCosts} + \text{ExpectedEnergyCostofReserves}) + \text{PenaltyCosts} \quad \text{Eq 1}$$

Όπου,

BalancingEnergyCosts	Το κόστος των ενεργοποιημένων Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για ανοδική και καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης. Αναφέρεται σε ολόκληρο το σύστημα για όλες τις Περιόδους Κατανομής. Εκφράζεται σε €.
BalancingCapacityCosts	Το κόστος των ενεργοποιημένων Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης για ανοδική και καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης και για όλες τις Υπηρεσίες Εξισορρόπησης. Αναφέρεται σε ολόκληρο το σύστημα για όλες τις Περιόδους Κατανομής. Εκφράζεται σε €.
PenaltyCost	Το κόστος παραβίασης των περιορισμών του προβλήματος. Είναι το εικονικό κόστος που οφείλεται στην παραβίαση των περιορισμών. Είναι μη μηδενικό μόνο όταν το πρόβλημα έχει λύση που παραβιάζει έναν ή περισσότερους περιορισμούς. Εκφράζεται σε €.
<u>ExpectedEnergyCostofReserves</u>	<u>Το αναμενόμενο κόστος ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης από ΕΔΣ, αΕΑΣ ή/και χΕΑΣ από κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, για κάθε Περίοδο Κατανομής και προϊόντος Ισχύος Εξισορρόπησης. Εκφράζεται σε €.</u>

14.411.4 Κόστος Ενέργειας Εξισορρόπησης

$$\begin{aligned}
 & \text{BalancingEnergyCosts} \\
 & = \text{D} \\
 & * \left(\sum_u \sum_{\text{seg}} \sum_h [\text{ESegMwUp}(u, h, \text{seg}) * \text{EsegPriceUp}(u, h, \text{seg}) - \text{ESegMwDn}(u, h, \text{seg}) \right. \\
 & \left. * \text{EsegPriceDn}(u, h, \text{seg})] \right) \quad \text{Eq 2}
 \end{aligned}$$

Όπου,

D	Η διάρκεια της Περιόδου Κατανομής. Εκφράζεται σε ώρες. Για τη ΔΕΠ η παράμετρος παίρνει την τιμή 1/2 της ώρας.
ESegMwUp	Η ποσότητα της ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης που εκκαθαρίζεται για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , και αντιστοιχεί στο βήμα seg της προσφοράς ενέργειας εξισορρόπησης, κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
EsegPriceUp	Η τιμή της ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , και αντιστοιχεί στο βήμα seg της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε €/MWh.
ESegMwDn	Η ποσότητα της καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης που εκκαθαρίζεται για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , το βήμα seg , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
EsegPriceDn	Η τιμή της καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , και αντιστοιχεί στο βήμα seg της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε €/MWh.

14.511.5 Κόστος Ισχύος Εξισορρόπησης

$$\begin{aligned}
 & \text{BalancingCapacityCosts} \\
 & = \sum_{\text{rsvtype}} \sum_h \sum_u \sum_{\text{seg}} [\text{CsegMwUp}(u, h, \text{seg}, \text{rsvtype}) * \text{CsegPriceUp}(u, h, \text{seg}, \text{rsvtype}) \\
 & + \text{CsegMwDn}(u, h, \text{seg}, \text{rsvtype}) * \text{CsegPriceDn}(u, h, \text{seg}, \text{rsvtype})] \quad \text{Eq 3}
 \end{aligned}$$

Όπου

CsegMwUp	Η ποσότητα της ανοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης που εκκαθαρίζεται για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , το βήμα seg , την Περίοδο Κατανομής h και τον τύπο εφεδρείας rsvtype : (aFRR, mFRR, FCR) . Εκφράζεται σε MW
CsegPriceUp	Η τιμή ανοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , το βήμα seg , την Περίοδο Κατανομής h και τον τύπο εφεδρείας rsvtype Εκφράζεται σε €/MWh (aFRR, mFRR, FCR) σε €/MW-30λεπτά . <u>Δεδομένου ότι η Περίοδος Κατανομής είναι 30-λεπτή, η τιμή της προσφοράς που χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο αντιστοιχεί στο μισό της τιμής της σχετικής Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης που έχει υποβληθεί από την Οντότητα.</u>
CsegMwDn	Η ποσότητα της καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης που εκκαθαρίζεται για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , το βήμα seg , την Περίοδο Κατανομής h και τύπο εφεδρείας rsvtype : (aFRR, mFRR, FCR) . Εκφράζεται σε MW

CsegPriceDn	Η τιμή καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , το βήμα seg , την Περίοδο Κατανομής h και τον τύπο εφεδρείας $rsvtype$. Εκφράζεται σε €/MWh-(aFRR, mFRR, FCR) σε €/MW-30λεπτά. Δεδομένου ότι η Περίοδος Κατανομής είναι 30-λεπτη, η τιμή της προσφοράς που χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο αντιστοιχεί στο μισό της τιμής της σχετικής Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης που έχει υποβληθεί από την Οντότητα.
--------------------	---

Στον υπολογισμό του κόστους Ισχύος Εξισορρόπησης περιλαμβάνονται τα προϊόντα εφεδρειών αΕΑΣ, χΕΑΣ, ΕΔΣ (aFRR, mFRR, FCR).

11.6 Αναμενόμενο Κόστος Ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης

ExpectedEnergyCostofReserves =

$$\begin{aligned}
 & \sum_h \sum_u \left[\sum_{seg} \left[C_{FCRup} * CSegMwUp(u, h, seg, "FCR") * D * EsegPriceUp(u, h, seg = n) - \right. \right. \\
 & \qquad \qquad \qquad \left. \left. C_{FCRdn} * CSegMwDn(u, h, seg, "FCR") * D * EsegPriceDn(u, h, seg = n) \right] \right] \\
 & \qquad \qquad \qquad \pm \\
 & \sum_h \sum_u \left[\sum_{seg} \left[C_{aFRRup} * CSegMwUp(u, h, seg, "aFRR") * D * EsegPriceUp(u, h, seg = n) - \right. \right. \\
 & \qquad \qquad \qquad \left. \left. C_{aFRRdn} * CSegMwDn(u, h, seg, "aFRR") * D * EsegPriceDn(u, h, seg = n) \right] \right] \\
 & \qquad \qquad \qquad \pm \\
 & \sum_h \sum_u \left[\sum_{seg} \left[C_{mFRRup} * CSegMwUp(u, h, seg, "mFRR") * D * EsegPriceUp(u, h, seg = n) - \right. \right. \\
 & \qquad \qquad \qquad \left. \left. C_{mFRRdn} * CSegMwDn(u, h, seg, "mFRR") * D * EsegPriceDn(u, h, seg = n) \right] \right]
 \end{aligned}$$

Όπου n είναι το τελευταίο βήμα της ανοδικής ή καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, και:

<u>CFCRUp</u>	Συντελεστής που αντανakλά την αναμενόμενη ενεργοποίηση Ισχύος Εξισορρόπησης ανοδικής FCR ως προς τη συνολική απαίτηση διασφάλισης ανοδικής FCR (ZonalCapUpReq(z,h,rsvtype="FCRup")).
<u>CFCRDn</u>	Συντελεστής που αντανakλά την αναμενόμενη ενεργοποίηση Ισχύος Εξισορρόπησης καθοδικής FCR ως προς τη συνολική απαίτηση διασφάλισης καθοδικής FCR (ZonalCapUpReq(z,h,rsvtype="FCRdn")).
<u>CaFRRUp</u>	Συντελεστής που αντανakλά την αναμενόμενη ενεργοποίηση Ισχύος Εξισορρόπησης ανοδικής aFRR ως προς τη συνολική απαίτηση διασφάλισης ανοδικής aFRR (ZonalCapUpReq(z,h,rsvtype="aFRRup")).
<u>CaFRRDn</u>	Συντελεστής που αντανakλά την αναμενόμενη ενεργοποίηση Ισχύος Εξισορρόπησης καθοδικής aFRR ως προς τη συνολική απαίτηση διασφάλισης καθοδικής aFRR (ZonalCapUpReq(z,h,rsvtype="aFRRdn")).
<u>CmFRRUp</u>	Συντελεστής που αντανakλά την αναμενόμενη ενεργοποίηση Ισχύος Εξισορρόπησης ανοδικής mFRR ως προς τη συνολική απαίτηση διασφάλισης ανοδικής mFRR (ZonalCapUpReq(z,h,rsvtype="mFRRup")).
<u>CmFRRDn</u>	Συντελεστής που αντανakλά την αναμενόμενη ενεργοποίηση Ισχύος Εξισορρόπησης καθοδικής mFRR ως προς τη συνολική απαίτηση διασφάλισης καθοδικής mFRR (ZonalCapUpReq(z,h,rsvtype="mFRRdn")).
<u>CSegMwUp</u>	Η ποσότητα της ανοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης που εκκαθαρίζεται για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , το βήμα seg , την Περίοδο Κατανομής h και τον τύπο Ισχύος Εξισορρόπησης $rsvtype$ (aFRR, mFRR, FCR). Εκφράζεται σε MW
<u>CSegMwDn</u>	Η ποσότητα της καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης που εκκαθαρίζεται για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , το βήμα seg , την Περίοδο Κατανομής h και τύπο Ισχύος Εξισορρόπησης $rsvtype$ (aFRR, mFRR, FCR). Εκφράζεται σε MW

EsegPriceUp	<u>Η τιμή της ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u, που αντιστοιχεί στο τελευταίο βήμα seg της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε €/MWh.</u>
EsegPriceDn	<u>Η τιμή της καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u, που αντιστοιχεί στο τελευταίο βήμα seg της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε €/MWh.</u>

Το «αναμενόμενο κόστος ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης» αντιστοιχεί στο συνολικό αναμενόμενο κόστος Ενέργειας Εξισορρόπησης το οποίο αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση της απονεμημένης Ισχύος Εξισορρόπησης ΕΔΣ, αΕΑΣ ή/και γΕΑΣ.

Για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, το αναμενόμενο κόστος ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης ισούται με το αναμενόμενο κόστος ενεργοποίησης για κάθε Περίοδο Κατανομής, των παρακάτω έξι (6) προϊόντων Ισχύος Εξισορρόπησης:

- Ανοδική / Καθοδική ΕΔΣ
- Ανοδική / Καθοδική αΕΑΣ
- Ανοδική / Καθοδική γΕΑΣ

Για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, το κόστος για κάθε ένα από τα 6 προϊόντα Ισχύος Εξισορρόπησης υπολογίζεται ως το γινόμενο των παρακάτω συντελεστών:

- (α) Ενός συντελεστή που αντανakλά την αναμενόμενη ενεργοποίηση Ενέργειας Εξισορρόπησης από την απονεμημένη Ισχύ Εξισορρόπησης ως προς τη συνολική ποσότητα Ισχύος Εξισορρόπησης που έχει απονεμηθεί. Οι τιμές των συντελεστών είναι οι ακόλουθες:

<u>Συντελεστής</u>	<u>Τιμή</u>
<u>C_{FCRUp}</u>	<u>0</u>
<u>C_{FCRDn}</u>	<u>0</u>
<u>C_{aFRRUp}</u>	<u>0,45</u>
<u>C_{aFRRDn}</u>	<u>0,45</u>
<u>C_{mFRRUp}</u>	<u>0,30</u>
<u>C_{mFRRDn}</u>	<u>0,30</u>

- (β) Της μέγιστης ποσότητας Ενέργειας Εξισορρόπησης που μπορεί να ενεργοποιηθεί ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης απονεμηθείσας Ισχύος Εξισορρόπησης. Για παράδειγμα, απονεμηθείσα Ισχύς Εξισορρόπησης καθοδικής αΕΑΣ 20 MW για μια Περίοδο Κατανομής (ημίωρο) αντιστοιχεί σε μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση Ενέργειας Εξισορρόπησης ίση με 10MWh για την Περίοδο Κατανομής (ημίωρο).

- (γ) Της τιμής του τελευταίου βήματος της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης για την κατεύθυνση που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του σχετικού προϊόντος Ισχύος Εξισορρόπησης για την αντίστοιχη Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Περίοδο Κατανομής (€/MWh). Πιο συγκεκριμένα:

- Για ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης, η τιμή αυτή αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή προσφοράς (€/MWh) Ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης την αντίστοιχη Περίοδο Κατανομής, και
- Για καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης, η τιμή αυτή αντιστοιχεί στην χαμηλότερη τιμή προσφοράς (€/MWh) Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης την αντίστοιχη Περίοδο Κατανομής.

14.611.7 Κόστη Ποινών

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αδυναμίας επίλυσης της ΔΕΠ κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, προστίθενται στην Αντικειμενική Συνάρτηση μεταβλητές παραβίασης καθώς και πρόσθετοι όροι για τις ποινές των μεταβλητών παραβίασης. Κάθε συντελεστής ποινής αντιστοιχίζεται σε μία μεταβλητή παραβίασης. Οι συντελεστές ποινής λαμβάνουν σχετικά μεγάλες τιμές, έτσι ώστε παραβίαση των περιορισμών να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που ο αλγόριθμος δεν δύναται να βρει λύση βάσει των Προσφορών που έχουν υποβάλλει οι Συμμετέχοντες. Μη μηδενική τιμή σε μια μεταβλητή παραβίασης στη λύση υποδηλώνει ότι το πρόβλημα δεν έχει λύση δίχως παραβίαση κάποιων εκ των περιορισμών. Οι τιμές των συντελεστών ποινής καθορίζουν την προτεραιότητα χαλάρωσης των σχετικών περιορισμών.

Μεταβλητές παραβίασης χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω περιορισμούς:

- Ζωνικές Αποκλίσεις Ενέργειας Εξισορρόπησης.
- Ζωνικές απαιτήσεις εφεδρειών για όλους τους τύπους εφεδρειών.
- Απαιτήσεις του ~~συστήματος~~ ΕΣΜΗΕ για εφεδρεία για όλους τους τύπους εφεδρειών.
- Τεχνικά μέγιστα/ελάχιστα των Μονάδων Παραγωγής.
- Περιορισμοί μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας των Μονάδων Παραγωγής.
- Περιορισμοί ανόδου / καθόδου των Μονάδων Παραγωγής.
- Περιορισμοί μεταβολής εφεδρειών των Μονάδων Παραγωγής.
- Περιορισμοί μέγιστης προσφοράς εφεδρειών (για όλους τους τύπους εφεδρειών) από τις Μονάδες Παραγωγής.

Το κόστος ποινής (PenaltyCost) στην Αντικειμενική Συνάρτηση ορίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned}
 \text{PenaltyCosts} = & \sum_u \text{SurplusMaxDailyMWh}(u) * \text{MaxDailyPenaltyPrice} + \\
 & - \sum_{u,h,rsvtype} (\text{UnitBCUpSurplus}(u,h,rsvtype) + \text{UnitBCDnSurplus}(u,h,rsvtype)) \\
 & + \sum_{u,h,rsvtype} (\text{UnitBCUpSurplus}(u,h,rsvtype) + \text{UnitBCDnSurplus}(u,h,rsvtype)) \\
 & * \text{UnitBCPenaltyPrice} \\
 & + \sum_{u,h} (\text{UnitCapSurplus}(u,h) + \text{UnitCapDeficit}(u,h)) * \text{UnitCapPenaltyPrice} \\
 & + \sum_{u,h} (\text{UnitRampUpMwSurplus}(u,h) + \text{UnitRampDnMwSurplus}(u,h)) * \text{UnitRampPenaltyPrice} \\
 & + \sum_{u,h} (\text{UnitBCUpRampSurplus}(u,h) + \text{UnitBCUpRampSurplus}(u,h)) * \text{UnitBCRampPenaltyPrice} \\
 & + \sum_{z,h,rsvtype} (\text{ZonalCapDeficitUp}(z,h,rsvtype) + \text{ZonalCapDeficitDn}(z,h,rsvtype)) * \\
 & \text{ZonalReqPenaltyPrice} \\
 & + \sum_{z,h} (\text{ZonalImbDeficit}(z,h) + \text{ZonalImbSurplus}(z,h)) * \text{ZonalImbPenaltyPrice} + \\
 & \sum_{h,rsv} (\text{SysCapDeficitDn}(h,rsvtype) + \text{SysCapDeficitUp}(h,rsvtype)) + \\
 & + \sum_{h,rsv} (\text{SysCapDeficitDn}(h,rsvtype) + \text{SysCapDeficitUp}(h,rsvtype)) * \text{SysCapPenaltyPrice} +
 \end{aligned}
 \tag{Eq 4}$$

$$\sum_{u,h} (\text{SlackOZLow}(u,h) + \text{SlackOZHigh}(u,h)) + \sum_{u,h} (\text{SlackOZLow}(u,h) + \text{SlackOZHigh}(u,h))$$

* OZViolationPrice * D

Όπου

SurplusMaxDailyMWh	Η υπέρβαση του Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Ενέργειας, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MWh.
UnitBCUpSurplus(u,h,rsvtype)	Η υπέρβαση της Τεχνικής Ικανότητας για την παροχή ανοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , (FCR , aFRR , mFRR), για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnSurplus(u,h,rsvtype)	Η υπέρβαση της Τεχνικής Ικανότητας για την παροχή καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , (FCR , aFRR , mFRR), για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
SysCapDeficitUp(h,rsvtype)	Το έλλειμμα ικανοποίησης της συνολικής ανάγκης του συστήματος για ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , (FCR , aFRR , mFRR), κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
SysCapDeficitDn(h,rsvtype)	Το έλλειμμα ικανοποίησης της συνολικής ανάγκης του συστήματος για καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , (FCR , aFRR , mFRR), κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCUpRampSurplus(u,h)	Η υπέρβαση του περιορισμού του Ρυθμού Ανόδου για τη Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnRampSurplus(u,h)	Η υπέρβαση του περιορισμού του Ρυθμού Καθόδου για τη Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ZonalCapDeficitUp(z,h,rsvtype)	Το έλλειμμα κατά την ικανοποίηση της συνολικής ανάγκης της Ζώνης Προσφοράς z για ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , (FCR , aFRR , mFRR), κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ZonalCapDeficitDn(z,h,rsvtype)	Το έλλειμμα κατά την ικανοποίηση της συνολικής ανάγκης της Ζώνης Προσφοράς z για καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , (FCR , aFRR , mFRR), κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ZonalImbDeficit(z,h)	Το έλλειμμα Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ZonalImbSurplus(z,h)	Το πλεόνασμα Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitCapSurplus(u,h)	Η υπέρβαση του περιορισμού της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος για τη Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitCapDeficit(u,h)	Η υπέρβαση του περιορισμού της Ελάχιστης Διαθέσιμης Ισχύος για τη Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitRampUpMwSurplus(u,h)	Η υπέρβαση του ρυθμού μεταβολής της ανοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW/min.
UnitRampDnMwSurplus(u,h)	Η υπέρβαση του ρυθμού μεταβολής της καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW/min.
SlackOZHigh (u,h)	<u>Η παραβίαση του άνω ορίου της Λειτουργικής Ζώνης, σε MW.</u>
SlackOZLow (u,h)	<u>Η παραβίαση του κάτω ορίου της Λειτουργικής Ζώνης, σε MW.</u>

Και τα αντίστοιχα κόστη ποινής:

Μ 300000,0 [€/MWh] Τιμή Κόστος Παραβίασης Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Ενέργειας Περιγραφή
[€/MW]

α
*
D
a
i
t
y
P
e
n
a
l
t
y
P
r
i
e
e
T
I
Ú
Π
O
S
Π
O
I
N
I
S

<p>U n i t B C P e n a l t y P r i c e</p>	<p>220000,0 [€/MWh]55000</p>	<p>Κόστος Παραβίασης Περιορισμών Προσφοράς Εφεδρειών</p>
<p>U n i t C a p</p>	<p>300000,0 [€/MWh]75000</p>	<p>Κόστος Παραβίασης Ορίων Παραγωγής Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης</p>

P e n a l t y P r i c e		
U n i t R a m p P e n a l t y P r i c e	280000,0 [€/MWh]70000	Κόστος Παραβίασης Περιορισμού Ανόδου / Καθόδου Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
U n i t B C R a m p P e n a l t y P r i c e	220000,0 [€/MWh]55000	Κόστος Παραβίασης Περιορισμού Ανόδου/Καθόδου Εφεδρειών Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
Z o	480000,0 [€/MWh]45000	Κόστος Παραβίασης Ζωνικού Ελλείμματος Εφεδρειών ΕΔΣ



n a l R e q u e r e d P r i c e (r s v t y p e)	+40000,0 {€/MWh}35000	Κόστος Παραβίασης Ζωνικού Ελλείμματος Εφεδρειών αΕΑΣ
		Κόστος Παραβίασης Ζωνικού Ελλείμματος Εφεδρειών χΕΑΣ
Z o n a l I m b a l a n c e	+100000,0 {€/MWh}25000	
		Κόστος Παραβίασης Ζωνικού Ελλείμματος/Περίσσειας Ενέργειας
S y s t e m C o s t s	250000,0 {€/MWh}62500	Κόστος Παραβίασης Ζωνικού Ελλείμματος/Περίσσειας Ενέργειας
	200000,0 {€/MWh}50000	Κόστος Παραβίασης Ελλείμματος συστήματος Εφεδρειών ΕΔΣ
	+60000,0 {€/MWh}40000	Κόστος Παραβίασης Ελλείμματος συστήματος Εφεδρειών αΕΑΣ
P e n a l C o s t s	+120000,0 {€/MWh}30000	Κόστος Παραβίασης Ελλείμματος συστήματος Εφεδρειών χΕΑΣ

a l t y P r i c e (r s v t y p e)		
O Z V i o l a t i o n P r i c e	300000,0 [€/MWh]75000	Κόστος Παραβίασης Απαγορευμένης Ζώνης Λειτουργίας

<u>Τύπος ποινής</u>	<u>Τιμή [€/MWh]</u>	<u>Περιγραφή</u>
<u>MaxDailyPenaltyPrice</u>	<u>75000</u>	<u>Κόστος Παραβίασης Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Ενέργειας</u>

14.711.8 Μοντέλο εκκίνησης και σβέσης

Το μοντέλο εκκίνησης και σβέσης παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 8:



ΣΧΗΜΑ 8: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΒΕΣΗΣ


Η **εκκίνηση** μιας Μονάδας Παραγωγής μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους φάσεις. Στη Φάση Συγχρονισμού (sync time) και στη Φάση Ενδιάμεσου Φορτίου (soak time: time from synchronization to minimum stable generation).

- **Φάση Συγχρονισμού:** Ο χρόνος που απαιτείται ώστε η Μονάδα Παραγωγής να συγχρονίσει με το σύστημα. Κατά τη διάρκεια αυτή, η έγχυση της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στο σύστημα είναι μηδενική. Ο χρόνος συγχρονισμού εξαρτάται από την κατάσταση της Μονάδας Παραγωγής (θερμή κατάσταση, ενδιάμεση κατάσταση και ψυχρή κατάσταση). Οι ανωτέρω χρόνοι δηλώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Λειτουργίας των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης:


HotSynTime	Ο χρόνος (σε αριθμό ωρών) που χρειάζεται η Μονάδα Παραγωγής για να συγχρονίσει από θερμή κατάσταση.
WarmSynTime	Ο χρόνος (αριθμός ωρών) που χρειάζεται η Μονάδα Παραγωγής για να συγχρονίσει από ενδιάμεση κατάσταση.
ColdSynTime	Ο χρόνος (αριθμός ωρών) που χρειάζεται η Μονάδα Παραγωγής για να συγχρονίσει από ψυχρή κατάσταση.
HotToWarmTime	Ο χρόνος (αριθμός ωρών) που χρειάζεται η Μονάδα Παραγωγής για να μεταβεί από την θερμή στην ενδιάμεση κατάσταση.
WarmToColdTime	Ο χρόνος (αριθμός ωρών) που χρειάζεται η Μονάδα Παραγωγής για να μεταβεί από την ενδιάμεση στην ψυχρή κατάσταση.

- **Φάση Ενδιάμεσου Φορτίου:** Ο χρόνος από το συγχρονισμό μιας Μονάδας Παραγωγής έως ότου φτάσει στην Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή και είναι διαθέσιμη για να εκτελέσει εντολές. Ο Χρόνος Ενδιάμεσου Φορτίου εξαρτάται από την κατάσταση της Μονάδας Παραγωγής (θερμή κατάσταση, ενδιάμεση κατάσταση και ψυχρή κατάσταση). Οι ανωτέρω χρόνοι δηλώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Λειτουργίας των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Το ενδιάμεσο φορτίο είναι το επίπεδο παραγωγής από την κατάσταση συγχρονισμού έως την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή κατά τη διαδικασία εκκίνησης και αποτελείται από διακριτά επίπεδα φόρτισης της Μονάδας Παραγωγής. Δηλώνεται διακριτά ανάλογα με τη θερμική κατάσταση της Μονάδας Παραγωγής (ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή). Η δήλωση του Ενδιάμεσου Φορτίου περιλαμβάνει από ένα μέχρι δώδεκα (12) βήματα Περιόδων Κατανομής, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 9: έξι (6) ωριαία βήματα. Τα βήματα είναι σε MW είναι υποχρεωτικά συνεχόμενα χωρίς κενά και η τιμή της ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε σχέση με το προηγούμενο κατά σειρά βήμα. Η





εκκίνηση μίας Μονάδας Παραγωγής παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.


ΣΧΗΜΑ 9: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ-ΦΟΡΤΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

<u>y_iStart-up</u>	Διαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει την έναρξη μίας Μονάδας Παραγωγής, από ψυχρή ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση.
<u>Psoak</u>	Το επίπεδο παραγωγής κατά την χρονική διάρκεια που η Μονάδα Παραγωγής βρίσκεται σε ενδιάμεσο φορτίο.
<u>Tsyn, Tsoak, Tdisp</u>	Η χρονική διάρκεια (αριθμός ωρών) κατά την οποία η Μονάδα Παραγωγής παραμένει σε συγχρονισμό, και ενδιάμεσο φορτίο και κατανομή αντίστοιχα.
<u>Pmax, Pmin</u> <u>MinMW</u>	Η Μέγιστη και η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς αντίστοιχα.

Το μοντέλο **σβέσης** περιγράφει τη λειτουργία μιας Μονάδας Παραγωγής από την Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύ έως τον αποσυγχρονισμό της και χρησιμοποιείται όταν η Μονάδα απεντάσσεται. Κατά την σβέση η Μονάδα Παραγωγής μεταβάλλει την παραγωγή της κλιμακωτά προς τα κάτω, από την Ελάχιστη Διαθέσιμη Παραγωγή έως το μηδέν κατά τη διάρκεια της φάσης αποσυγχρονισμού, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 10. Οι μεταβλητές και οι παράμετροι που σχετίζονται με τη φάση αποσυγχρονισμού μίας Μονάδας Παραγωγής είναι οι εξής:





ΣΧΗΜΑ 10: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Desynchronization Time T_{desyn}	Ο χρόνος (αριθμός ωρών) που απαιτείται για τον αποσυγχρονισμό μιας Μονάδας Παραγωγής.
P_{min}	Η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς μίας Μονάδας Παραγωγής.
Shut-Down D_n	Δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία Μονάδα Παραγωγής έχει αποσυγχρονίσει.

14.811.9 Περιορισμοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας και Ελάχιστου Χρόνου Εκτός Λειτουργίας

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας-, καθώς και η απαίτηση Ελάχιστου Χρόνου Εκτός Λειτουργίας, λαμβάνονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

$$\sum_{h_2=h-\text{MinUp}(u)+1}^h \text{StartUp}(u, h_2) \leq \text{Iup}(u, h) \quad \text{Eq 5}$$

$$\sum_{h_2=h+1}^{h+\text{MinDn}(u)} \text{StartUp}(u, h_2) \leq 1 - \text{Iup}(u, h) \quad \text{Eq 6}$$

Όπου,

$\text{Iup}(u, h)$	Δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει εάν μία Μονάδα Παραγωγής u είναι ενταγμένη την Περίοδο Κατανομής h .
$\text{StartUp}(u, h)$	Δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας u την Περίοδο Κατανομής h .
$\text{MinUp}(u)$	Ο Ελάχιστος Χρόνος Λειτουργίας (αριθμός Περιόδων Κατανομής) μιας Μονάδα Παραγωγής u .
$\text{MinDn}(u)$	Ο Ελάχιστος Χρόνος Εκτός Λειτουργίας (αριθμός Περιόδων Κατανομής) μιας Μονάδας Παραγωγής u .

14.911.10 Περιορισμοί Παραγωγής

Η ΔΕΠ καθορίζει το Πρόγραμμα ΔΕΠ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με βάση:


- Το Πρόγραμμα Αγοράς το οποίο παρέχεται στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από το Χρηματιστήριο Ενέργειας ΕΧΕ.
- Την Προσφορά ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης
- Την Προσφορά καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης

$$\text{UnitMw}(u, h) * D = \text{MS}_0(u, h) + \text{UnitBEMwhUp}(u, h) - \text{UnitBEMwhDn}(u, h) \quad \text{Eq 7}$$

Όπου,


UnitMw(u,h)	Το Πρόγραμμα ΔΕΠ κατά την Περίοδο Κατανομής h μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW.
D	Η διάρκεια της Περιόδου Κατανομής. Εκφράζεται σε ώρες. Για τη ΔΕΠ η παράμετρος παίρνει την τιμή 1/2 της ώρας.
MS₀(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς για μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
UnitBEMWhUp(u,h)	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
UnitBEMWhDnp(u,h)	Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.

Το πρόγραμμα ΔΕΠ για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προσεγγίζει την πραγματική λειτουργία της κάθε Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Κατά τον υπολογισμό του προγράμματος ΔΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα ΔΕΠ της προηγούμενης Περιόδου Κατανομής και ο σχετικός ρυθμός ανόδου ή καθόδου της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 11, το Πρόγραμμα ΔΕΠ προσεγγίζει την πραγματική λειτουργία κλιμακωτά (μπλε γραμμή) ενώ η πραγματική λειτουργία μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι γραμμική (κόκκινη γραμμή). Η προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη ώστε να μη δημιουργείται μη-γραμμικότητα στον αλγόριθμο επίλυσης της ΔΕΠ. Η απόκλιση που δημιουργείται μεταξύ της πραγματικής λειτουργίας και του προγράμματος ΔΕΠ καλύπτεται κατά την λειτουργία της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης κοντά στον πραγματικό χρόνο.



ΣΧΗΜΑ 11: ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στο Σχήμα 12 παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Αγοράς και το Πρόγραμμα ΔΕΠ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μετά την επίλυση της ΔΕΠ.



ΣΧΗΜΑ 12: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΠ

11.10.1 ~~10.9.1~~ Όρια Παραγωγής

Οι ακόλουθοι περιορισμοί προσδιορίζουν τα όρια παραγωγής μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης λαμβάνοντας υπόψη τις τέσσερις φάσεις (συγχρονισμού, ενδιάμεσης κατάστασης,

κατανομής και αποσυγχρονισμού). Στις φάσεις συγχρονισμού, ενδιάμεσου φορτίου και αποσυγχρονισμού, ακολουθείτε το προφίλ του μοντέλου εκκίνησης και σβέσης που αναφέρεται στο 40.711.8. Συνεπώς σε αυτές τις φάσεις το πρόγραμμα της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης παραμένει σταθερό σε αυτή την τιμή.

Ο περιορισμός κατώτερου ορίου λειτουργίας μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, η οποία δεν μοντελοποιείται ως πολλαπλές Εικονικές Οντότητες μπορεί να γραφεί ως εξής:

$$\begin{aligned} \text{UnitMw}(u, h) - \sum_{\text{rsvtype}} \text{UnitBCDnMW}(u, h, \text{rsvtype}) + \text{UnitCapDeficit}(u, h) \\ \geq \text{UnitSoakMw}(u, h) \\ + \sum_{h2=h+1}^{h+\text{DesynTime}(u)+1} \text{ShutDn}(u, h2) * (h2 - h - 1) \frac{\text{MinMw}(u, h)}{\text{DesynTime}(u)} \\ + \text{MinMw}(u, h) * \text{IDisp}(u, h) \end{aligned} \quad \text{Eq 8}$$

$$\begin{aligned} \text{UnitMw}(u, h) - \text{UnitBCDnMW}(u, h, \text{"aFRR"}) + \text{UnitCapDeficit}(u, h) \geq \\ \text{UnitSoakMw}(u, h) + \sum_{h2=h+1}^{h+\text{DesynTime}(u)+1} \text{ShutDn}(u, h2) * (h2 - h - 1) \frac{\text{MinMw}(u, h)}{\text{DesynTime}(u)} \\ + \text{MinMw}(u, h) * (\text{IDisp}(u, h) - \text{IUpAGC}(u, h)) \\ + \text{IUpAGC}(u, h) * \text{MinAGC}(u, h) \end{aligned} \quad \text{Eq 9}$$

Το ανώτερο όριο λειτουργίας μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, η οποία δεν μοντελοποιείται ως πολλαπλές Εικονικές Οντότητες μπορεί να γραφεί ως εξής:

$$\begin{aligned} \text{UnitMw}(u, h) + \sum_{\text{rsvtype}} \text{UnitBCUpMW}(u, h, \text{rsvtype}) - \text{UnitCapSurplus}(u, h) \leq \\ \text{UnitSoakMw}(u, h) + \sum_{h2=h+1}^{h+\text{DesynTime}(u)+1} \text{ShutDn}(u, h2) * (h2 - h - 1) \frac{\text{MinMw}(u, h)}{\text{DesynTime}(u)} \\ + \text{MaxMw}(u, h) * \text{IDisp}(u, h) \end{aligned} \quad \text{Eq 10}$$

$$\begin{aligned} \text{UnitMw}(u, h) + \text{UnitBCUpMW}(u, h, \text{"aFRR"}) - \text{UnitCapSurplus}(u, h) \leq \\ \text{UnitSoakMw}(u, h) + \sum_{h2=h+1}^{h+\text{DesynTime}(u)+1} \text{ShutDn}(u, h2) * (h2 - h - 1) \frac{\text{MinMw}(u, h)}{\text{DesynTime}(u)} \\ + \text{MaxMw}(u, h) * (\text{IDisp}(u, h) - \text{IUpAGC}(u, h)) \\ + \text{IUpAGC}(u, h) * \text{MaxAGCMw}(u, h) \end{aligned} \quad \text{Eq 11}$$


Όπου,

UnitMw(u,h)	Το Πρόγραμμα ΔΕΠ κατά την Περίοδο Κατανομής h μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW.
UnitCapDeficit	Η υπέρβαση του περιορισμού της Ελάχιστης Διαθέσιμης Ισχύος για τη Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitSoakMw(u,h)	Η παραγόμενη ισχύς μίας Μονάδας Παραγωγής όταν βρίσκεται σε ενδιάμεσο φορτίο για την Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h .
UnitCapSurplus	Η υπέρβαση του περιορισμού Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος για τη Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.

UnitBCUpMW(u,h,rsvtype)	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype : (aFRR , mFRR , FCR), κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnMW(u,h,rsvtype)	Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype : (aFRR , mFRR , FCR), κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
MinMW(u,h)	Η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
MaxMW(u,h)	Η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
MinAGC(u,h)	Η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΙΠ μιας Μονάδας Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
MaxAGC(u,h)	Η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΙΠ μιας Μονάδας Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
Idisp(u,h)	Διαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u βρίσκεται μεταξύ της Ελάχιστης και της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος της, κατά την Περίοδο Κατανομής h .
IupAGC(u,h)	Διαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Μονάδα Παραγωγής u είναι σε λειτουργία ΑΡΙΠ, κατά την Περίοδο Κατανομής h .
ShutDn(u,h)	Διαδική μεταβλητή που υποδηλώνει τη σβέση της Μονάδας Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h .
DesynTime(u)	Ο χρόνος που χρειάζεται μια Μονάδα Παραγωγής u , για να συγχρονίσει. Εκφράζεται σε h .

Για Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οι οποίες μοντελοποιούνται ως πολλαπλές Εικονικές Οντότητες οι παραπάνω εξισώσεις μεταβάλλονται σύμφωνα με το προφίλ μετάβασης μεταξύ Εικονικών Οντοτήτων όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 11.21.2.

Στο Σχήμα 13 αναπαρίστανται τα διαφορετικά όρια μιας Μονάδας Παραγωγής που περιγράφονται παραπάνω.




ΣΧΗΜΑ 13: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Οι παραπάνω περιορισμοί παριστάνουν ένα γενικευμένο μοντέλο και για τις δύο καταστάσεις, ανάλογα με το αν η Μονάδα Παραγωγής είναι σε λειτουργία ΑΡΙΠ ή όχι.

Επιπλέον πρέπει να εξασφαλισθεί διασφαλίζεται ότι η Μονάδα Παραγωγής είναι σε θέση να λειτουργήσει επιπλέον ΑΡΙΠ ($I_{upAGC} I_{upAGC} = 1$) μόνο όταν η παραγωγή της Μονάδας βρίσκεται μεταξύ της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής και της Μέγιστης Καθαρής Ισχύος ($I_{disp} I_{disp} = 1$). Αυτό εκφράζεται με τον επόμενο περιορισμό:

$$I_{upAGC}(u, h) \leq I_{disp}(u, h) \quad \text{Eq 12}$$

Στο Σχήμα 13 αναπαρίστανται τα διαφορετικά όρια μιας Μονάδας Παραγωγής που περιγράφονται παραπάνω.



ΣΧΗΜΑ 13: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΠ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

14.10.11.11 Μέγιστη Ημερήσια Ενέργεια

Η συνολική ενέργεια έγχυσης μιας Μονάδας Παραγωγής κατά την διάρκεια μιας Ημέρας Κατανομής μπορεί να περιοριστεί από τον ημερήσιο ενεργειακό περιορισμό.


$$\sum_h \text{UnitMw}(u, h) * D - \text{SurplusMaxDailyMWh}(u) \leq \text{MaxDailyMwh}(u) - \text{InitDailyMwh}(u, h) \quad \text{Eq 13}$$

Όπου,

UnitMw	Πρόγραμμα ΔΕΠ κατά την Περίοδο Κατανομής h μίας Οντότητα Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW.
---------------	--

D	Η διάρκεια της Περιόδου Κατανομής. Εκφράζεται σε ώρες. Για τη ΔΕΠ η παράμετρος παίρνει την τιμή 1/2 της ώρας.
SurplusMaxDailyMWh	Η υπέρβαση του Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Ενέργειας, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u. Εκφράζεται σε MWh.
InitDailyMwh((u,h)	Η ποσότητα ενέργειας η οποία έχει ήδη κατανεμηθεί σε μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από τις διαθέσιμες μετρήσεις SCADA και από τις προηγούμενες ΔΕΠ από την πρώτη Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής μέχρι την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MWh.
MaxDailyMwh(u)	Παράμετρος που αναπαριστά τη Μέγιστη Ημερήσια Ενέργεια που μπορεί να παρέχει μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, u. Εκφράζεται σε MWh.

Στις ενδοημερήσιες ΔΕΠ η τιμή της μέγιστης ημερήσιας ενέργειας υπολογίζεται ως το υπόλοιπο της μέγιστης ημερήσιας ενέργειας σε σχέση με την αρχή της ημέρας, συνεπώς από την αρχική τιμή (MaxDailyMWh) αφαιρείται η παραγωγή ενέργειας έως το χρονικό αυτό σημείο βάσει των διαθέσιμων μετρήσεων SCADA και την ήδη κατανεμηθείσα από τις προηγούμενες ΔΕΠ ενέργεια (InitDailyMwh). Για παράδειγμα όπως φαίνεται στο Σχήμα 14, η ΔΕΠ3 υπολογίζει την παράμετρο **InitDailyMwh** αθροίζοντας τις σχετικές μετρήσεις SCADA για τις Περιόδους Κατανομής 1-18 και το Πρόγραμμα ΔΕΠ που έχει προκύψει από την επίλυση της ΔΕΠ2 για τις Περιόδους Κατανομής 19-24.



ΣΧΗΜΑ 14: ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14.11.12 Συνεισφορά των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε Ενέργεια Εξισορρόπησης

Η συνολική εκκαθαρισμένη ενέργεια σε MWh για μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ισούται με το άθροισμά όλων των βημάτων των προσφορών που εκκαθαρίζονται.

$$\text{UnitBEMWhUp}(u, h) = \sum_{\text{seg}} \text{ESegMWUp}(u, h, \text{seg}) * D \quad \text{Eq 14}$$

$$\text{UnitBEMWhDn}(u, h) = \sum_{\text{seg}} \text{ESegMWDn}(u, h, \text{seg}) * D \quad \text{Eq 15}$$

Η εκκαθαρισμένη ποσότητα ενός βήματος της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την μέγιστη ποσότητα του ίδιου βήματος

$$\text{ESegMwUp}(u, h, \text{seg}) \leq \text{IbeUp}(u, h) * \text{MaxESegUpMw}(u, h, \text{seg}) \quad \text{Eq 16}$$

$$\text{ESegMwDn}(u, h, \text{seg}) \leq \text{IbeDn}(u, h) * \text{MaxESegDnMw}(u, h, \text{seg}) \quad \text{Eq 17}$$

Επιπλέον, μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν μπορεί να παρέχει ανοδική και καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης ταυτόχρονα:

$$\begin{aligned} & \text{I} \text{ E} \\ & + \text{q} \\ & \leq 1 \\ & \quad 8 \end{aligned}$$

Επίσης, δηλώνεται μία ελάχιστη ποσότητα για κάθε βήμα Προσφοράς:

$$\text{ESegMwUp}(u, h, \text{seg}) \geq \text{IbeUp}(u, h) * \text{MinESegUpMw}(u, h, \text{seg}) \quad \text{Eq 19}$$

$$\text{ESegMwDn}(u, h, \text{seg}) \geq \text{IbeDn}(u, h) * \text{MinESegDnMw}(u, h, \text{seg}) \quad \text{Eq 20}$$

όπου


D	Η διάρκεια της Περιόδου Κατανομής. Εκφράζεται σε ώρες. Για τη ΔΕΠ η παράμετρος παίρνει την τιμή 1/2 της ώρας.
UnitBEMWhUp(u,h)	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
UnitBEMWhDnp(u,h)	Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
ESegMwUp(u,h,seg)	Το μέρος του βήματος ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης seg που εκκαθαρίστηκε, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ESegMwDn(u,h,seg)	Το μέρος του βήματος καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης seg που εκκαθαρίστηκε, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
IbeUp(u,h)	Δυναμική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν έχει εκκαθαριστεί ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h .

IbeDn(u,h)	Δυναμική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν έχει εκκαθαριστεί καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h .
MaxESegUpMw(u,h,seg)	Το εύρος του βήματος ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης seg , για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW. Το βήμα έχει την μορφή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 15.
MaxESegMwDn(u,h,seg)	Το εύρος του βήματος καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης seg , για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h και το βήμα seg . Εκφράζεται σε MW.
MinESegUpMw(u,h,seg)	Το εύρος του βήματος ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης seg , ανά βήμα, το οποίο προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του είτε να απορριφθεί στο σύνολό του από τη ΔΕΠ, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW. Η παράμετρος αυτή προσδιορίζεται μόνο για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Φορτία.
MinESegDnMw(u,h,seg)	Το εύρος του βήματος ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης seg , ανά βήμα, το οποίο προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή στο σύνολό του είτε να απορριφθεί στο σύνολό του από τη ΔΕΠ, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW. Η παράμετρος αυτή προσδιορίζεται μόνο για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Φορτία και ισχύει ότι και για παραπάνω.

Στο Σχήμα 15 παρουσιάζεται μία ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης η οποία αποτελείται από τέσσερα βήματα. Το εύρος κάθε βήματος **MaxESegUpMw(u,h,seg)** είναι το εξής:

- Βήμα 1: 20 MW
- Βήμα 2: 30 (50-20) MW
- Βήμα 3: 25 (75-50) MW
- Βήμα 4: 25 (100-75) MW

Το πρώτο βήμα της προσφοράς περιλαμβάνει ελάχιστη ποσότητα αποδοχής ίση με $\text{MinESegUpMw}(u,h,seg)=16\text{MW}$ και εύρος 0-20 MW. Συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει αποδεκτό στο εύρος 16-20 MW είτε να απορριφθεί στο σύνολό του από τη ΔΕΠ, όπως παρουσιάζεται με το γραμμοσκιασμένο κομμάτι στο ~~Σχήμα 14~~ Σχήμα 15.



ΣΧΗΜΑ 15: ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

14.12 Έγχυση Υποχρεωτικών Νερών

11.13 Υποχρεωτικές εγχύσεις υδάτινων πόρων

Το Πρόγραμμα ΔΕΠ των Υδροηλεκτρικών Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την αντίστοιχη Δήλωση Υποχρεωτικών Εγχύσεων Υδάτινων Πόρων Δήλωση υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων για την Περίοδο Κατανομής **h**.

$$\begin{aligned} \text{UnitMw}(u, h) & \text{ Eq} \\ & \geq \text{Mand}(u, h) \quad 21 \end{aligned}$$

Mand(u,h)	Η <u>Δήλωση Υποχρεωτικών Εγχύσεων Υδάτινων Πόρων</u> <u>Δήλωση υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων</u> μίας <u>Υδροηλεκτρικής Κατανεμόμενης υδροηλεκτρικής</u> Μονάδας Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitMw(u,h)	Το Πρόγραμμα ΔΕΠ κατά την Περίοδο Κατανομής h μίας <u>Οντότητα Οντότητας</u> Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW.

Στην περίπτωση που

έχουν οριστεί υποχρεωτικές εγχύσεις υδάτινων πόρων αλλά η Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής δεν δύναται να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα παραγωγής λόγω μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας, ο περιορισμός της μη διαθεσιμότητας υπερिशύει του περιορισμού της υποχρεωτικής έγχυσης και στο Πρόγραμμα ΔΕΠ η μονάδα αυτή προγραμματίζεται να παράγει όση ενέργεια είναι εφικτό βάσει της διαθεσιμότητάς της.

14.13 11.14 Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής

Κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει όρια στην ικανότητά της να μεταβεί από ένα επίπεδο παραγωγής σε ένα άλλο εντός μιας καθορισμένης Περίοδο Κατανομής Περίοδου Κατανομής. Για τις περιόδους που το Πρόγραμμα ΔΕΠ μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι μεταξύ της Ελάχιστης Διαθέσιμης Ισχύος και της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος, η αύξηση/μείωση της παραγωγής περιορίζεται από

τον ρυθμό ανόδου/καθόδου της. Κατ' εξαίρεση σύμφωνα με τους κατωτέρω περιορισμούς όταν μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης βρίσκεται σε φάση εκκίνησης, σβέσης ή μετάβασης σε άλλη Διάταξη Λειτουργίας δεν δεσμεύεται από τον Ρυθμό Ανόδου/Καθόδου.

$$\text{UnitMw}(u, h) - \text{UnitMw}(u, h - 1) - \text{UnitRampUpMwSurplus}(u, h) \leq 30 * \text{UnitRampUp}(u) * \text{Idisp}(u, h) + M * (\text{ISoak}(u, h) + \text{Isyn}(u, h)) \quad \text{Eq 22}$$

$$\text{UnitMw}(u, h - 1) - \text{UnitMw}(u, h) - \text{UnitRampDnMwSurplus}(u, h) \leq 30 * \text{UnitRampDn}(u) * \text{Idisp}(u, h) + M * (\text{ShutDn}(u, h) + \text{Idesyn}(u, h)) \quad \text{Eq 23}$$

Όπου,

UnitMw(u,h)	Πρόγραμμα ΔΕΠ κατά την Περίοδο Κατανομής h μίας Οντότητας <u>Οντότητας</u> Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW.
UnitRampUpMwSurplus(u,h)	Η παραβίαση του ρυθμού μεταβολής της ανοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW/min.
UnitRampDnMwSurplus(u,h)	Η παραβίαση του ρυθμού μεταβολής της καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW/min.
UnitRampUp(u)	Το άνω όριο ρυθμού ανόδου <u>Ο Ρυθμός Ανόδου</u> για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW/min.
UnitRampDn(u)	Το άνω όριο ρυθμού καθόδου <u>Ο Ρυθμός Καθόδου</u> για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW/min.
Idisp(u,h)	Διαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u βρίσκεται μεταξύ της Ελάχιστης και της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος της, κατά την Περίοδο Κατανομής h .
ISoak(u,h)	Διαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u βρίσκεται στην Φάση Ενδιάμεση Φορτίου, κατά την Περίοδο Κατανομής h .
Isyn(u,h)	Διαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u βρίσκεται σε Φάση Συγχρονισμού, κατά την Περίοδο Κατανομής h .
Idesyn(u,h)	Διαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u βρίσκεται σε Φάση Αποσυγχρονισμού, κατά την Περίοδο Κατανομής h .
ShutDn(u,h)	Διαδική μεταβλητή που υποδηλώνει τη σβέση της Μονάδας Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h .
M	Παράμετρος με πολύ μεγάλη θετική τιμή ώστε ο περιορισμός ρυθμού μεταβολής να απενεργοποιείται όταν η ισχύς της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u δεν βρίσκεται μεταξύ της Ελάχιστης Διαθέσιμης Ισχύος και της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος. Εκφράζεται σε MW.

14.14.11.15 Περιορισμοί προσφοράς Εφεδρειών

14.14.11.15.1 Περιορισμοί χειροκίνητης ΕΑΣ

Η Ισχύς Εξισορρόπησης χΕΑΣ ~~χωρίζεται~~διακρίνεται σε δύο τύπους: σε στρεφόμενη (smFRR) και μη-στρεφόμενη (nsmFRR). Δυνατότητα να ~~προσφέρουν~~παρέχουν μη στρεφόμενη χΕΑΣ έχουν μόνο οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οι οποίες έχουν μηδενικό χρόνο συγχρονισμού και παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο (sync time + soak time = 0). Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορούν να ~~προσφέρουν~~παρέχουν μη στρεφόμενη εφεδρεία μόνο όταν είναι σβηστές (δεν έχουν ενταχθεί). Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορούν να ~~προσφέρουν~~παρέχουν στρεφόμενη εφεδρεία μόνο όταν βρίσκονται

μεταξύ της Ελάχιστης Διαθέσιμης Ισχύος και της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος ($I_{disp}=1$). Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν μπορούν να προσφέρουν/παρέχουν ταυτόχρονα στρεφόμενη και μη-στρεφόμενη εφεδρεία-Ισχύ Εξισορρόπησης. Συνεπώς, για συνεισφορά σε χειροκίνητη ΕΑΣ/την παροχή ανοδικής και καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης χΕΑΣ ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

$$\begin{aligned} & \text{UnitBCUpMw}(u, h, "mFRR") - \text{UnitBCUpSurplus}(u, h, "mFRR") \\ & \leq \min (\text{UnitMaxBCUp}(u, h, "mFRR") * (\text{Idisp}(u, h) + \text{Ins}(u, h, "mFRR")), 5 \\ & \quad * \text{UpRampRate}(u)) * (\text{Idisp}(u, h) + \text{Ins}(u, h, "mFRR")) \end{aligned} \quad \text{Eq 24}$$

$$\begin{aligned} & \text{UnitBCDnMw}(u, h, "mFRR") - \text{UnitBCDnSurplus}(u, h, "mFRR") \\ & \leq \text{UnitMaxBDn}(u, h, "mFRR") \\ & \quad * (\text{Idisp}(u, h) \\ & \quad + \text{Ins}(u, h, "mFRR")) - \min(\text{UnitMaxBCDn}(u, h, "mFRR"), 5 * \text{DnRampRate}(u)) \\ & \quad * (\text{Idisp}(u, h) + \text{Ins}(u, h, "mFRR")) \end{aligned} \quad \text{Eq 25}$$

Μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να παρέχει μη-στρεφόμενη εφεδρεία μόνο όταν είναι σβηστή.

$$I_{up}(u, h) + \text{Ins}(u, h, "mFRR") \leq 1 \quad \text{Eq 26}$$

Όπου

UnitBCUpMW(u,h,"mFRR")	Η εκκαθαρισμένη ανοδική χΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnMW(u,h,"mFRR")	Η εκκαθαρισμένη καθοδική χΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCUpSurplus(u,h,"mFRR")	Η υπέρβαση της <u>Τεχνικής Ικανότητας/τεχνικής ικανότητας</u> για την παροχή ανοδικής χΕΑΣ, <u>(Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική Χειροκίνητη ΕΑΣ)</u> , για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnSurplus(u,h,"mFRR")	Η υπέρβαση της <u>Τεχνικής Ικανότητας/τεχνικής ικανότητας</u> για την παροχή καθοδικής χΕΑΣ, <u>(Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική Χειροκίνητη ΕΑΣ)</u> , για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitMaxBCUp(u,h,"mFRR")	Η <u>μέγιστη δυνατότητα για την παροχή ανοδικής χΕΑΣ/Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική Χειροκίνητη ΕΑΣ</u> μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitMaxBCDn(u,h,"mFRR")	Η <u>μέγιστη δυνατότητα για την παροχή καθοδικής χΕΑΣ/Η Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική Χειροκίνητη ΕΑΣ</u> μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitRampUp (u)	Ο <u>Ρυθμός Ανόδου για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u</u> . Εκφράζεται σε MW/min.
UnitRampDn e(u)	Ο <u>Ρυθμός Καθόδου για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u</u> . Εκφράζεται σε MW/min.
Ins(u,h,"mFRR")	Μεταβλητή που υποδηλώνει εάν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u μπορεί να συνεισφέρει ή όχι σε μη-στρεφόμενη εφεδρεία χΕΑΣ, κατά την Περίοδο Κατανομής h .

Idisp(u,h)	Δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u βρίσκεται μεταξύ της Ελάχιστης και της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος της, κατά την Περίοδο Κατανομής h .
Iup(u,h)	Δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u είναι ενταγμένη, κατά την Περίοδο Κατανομής h .

14.14.211.15.2 Περιορισμοί αυτόματης ΕΑΣ (αΕΑΣ)

Για την συνεισφορά σε αΕΑΣ, η Οντότητα Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης πρέπει να μπορούν να παρέχουν Ισχύ Εξισορρόπησης αΕΑΣ όταν είναι μεταξύ των ορίων που καθορίζονται από τα τεχνοοικονομικά στοιχεία Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά που δηλώθηκαν για την κατάσταση ΑΠΙ. Εφαρμόζονται Για την παροχή ανοδικής και καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης αΕΑΣ εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

$$\begin{aligned} & \text{UnitBCUpMw}(u, h, "aFRR") - \text{UnitBCUpSurplus}(u, h, "aFRR") \\ & \leq \min(\text{UnitMaxBCUp}(u, h, "aFRR"), 15 * \text{UnitAGCRampUp}(u)) * \text{IUpAGC}(u, h) \end{aligned} \quad \text{Eq 27}$$

$$\begin{aligned} & \text{UnitBCDnMw}(u, h, "aFRR") - \text{UnitBCDnSurplus}(u, h, "aFRR") \\ & \leq \min(\text{UnitMaxBCDn}(u, h, "aFRR"), 15 * \text{UnitAGCRampDn}(u)) * \text{IUpAGC}(u, h) \end{aligned} \quad \text{Eq 28}$$


Όπου

UnitBCUpMW(u,h,"aFRR")	Η εκκαθαρισμένη ανοδική αΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCUpSurplus(u,h,"aFRR")	Η υπέρβαση της Τεχνικής Ικανότητας τεχνικής ικανότητας για την παροχή ανοδικής αΕΑΣ, (Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική αΕΑΣ), για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnSurplus(u,h,"aFRR")	Η υπέρβαση της Τεχνικής Ικανότητας τεχνικής ικανότητας για την παροχή καθοδικής αΕΑΣ, (Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική αΕΑΣ), για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnMW(u,h,"aFRR")	Η εκκαθαρισμένη καθοδική αΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitMaxBCUp(u,h,"aFRR")	Η μέγιστη δυνατότητα για την παροχή ανοδικής Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική αΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitMaxBCDn(u,h,"aFRR")	Η μέγιστη δυνατότητα για την παροχή καθοδικής Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική αΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitAGCRampUp(u)	Ρυθμός Ανόδου υπό ΑΠΙ για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW/min.
UnitAGCRampDn(u)	Ρυθμός Καθόδου υπό ΑΠΙ για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW/min.
IupAGC(u,h)	Δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u είναι σε λειτουργία ΑΠΙ, κατά την Περίοδο Κατανομής h .

Για τους ΥΗΣ οι οποίοι αποτελούνται από επιμέρους γεννήτριες ισχύουν επιπλέον περιορισμοί έτσι ώστε η Ισχύς Εξισορρόπησης αΕΑΣ που τους απονέμεται να είναι συμβατή με τον αριθμό των γεννητριών οι οποίες είναι συγχρονισμένες σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΔΕΠ. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο ανωτέρω περιορισμός θεωρείται ότι:

- Όλες οι επιμέρους γεννήτριες ενός ΥΗΣ είναι ίδιες, και
- Η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή του ΥΗΣ είναι ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή μιας επιμέρους γεννήτριας.

Παρακάτω, στο Σχήμα 16, περιγράφεται ένα παράδειγμα για έναν ΥΗΣ με τέσσερις γεννήτριες με τεχνικά όρια 15-80 MW [4x(15-80)]. Στο σχήμα αριστερά το Πρόγραμμα ΔΕΠ του ΥΗΣ προκύπτει ίσο με 60MW. Σε αυτή την περίπτωση, βάσει των ανωτέρω τεχνικών ορίων, είναι δυνατόν να είναι συγχρονισμένες μια έως και τέσσερις γεννήτριες. Επομένως, η μέγιστη ανοδική Ισχύς Εξισορρόπησης αΕΑΣ που μπορεί να της απονεμηθεί είναι ίση με την τεχνική ικανότητα (Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ) των τεσσάρων γεννητριών $320-60 = 260$ MW. Αντίστοιχα, στο σχήμα δεξιά το Πρόγραμμα ΔΕΠ προκύπτει ίσο με 20 MW. Σε αυτή την περίπτωση, βάσει των ανωτέρω τεχνικών ορίων, είναι δυνατόν να είναι συγχρονισμένη μόνο μια γεννήτρια. Επομένως, η μέγιστη ανοδική Ισχύς Εξισορρόπησης αΕΑΣ που μπορεί να της απονεμηθεί είναι ίση με την τεχνική ικανότητα (Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ) της μιας γεννήτριας $80-20 = 60$ MW.



ΣΧΗΜΑ 16: ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΑΣ

14.14.311.15.3 Περιορισμοί ΕΔΣ

Για συνεισφορά σε ΕΔΣ ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

$$\begin{aligned} \text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{"FCR"}) - \text{UnitBCUpSurplus}(u, h, \text{"FCR"}) \\ \leq \text{UnitMaxBCUp}(u, h, \text{"FCR"}) * \text{Idisp}(u, h) \end{aligned} \quad \text{Eq 29}$$

$$\text{UnitBCDnMw}(u, h, \text{"FCR"}) - \text{UnitBCDnSurplus}(u, h, \text{"FCR"}) \leq \text{UnitMaxBDn}(u, h, \text{"FCR"}) * \text{Idisp}(u, h) \quad \text{Eq 30}$$

Όπου,

UnitBCUpMW(u,h,"FCR")	Η εκκαθαρισμένη ανοδική ΕΔΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCUpSurplus(u,h,"FCR")	Η υπέρβαση της Τεχνικής Ικανότητας <u>τεχνικής ικανότητας</u> για την παροχή ανοδικής ΕΔΣ, <u>(Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική ΕΔΣ)</u> , για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnSurplus(u,h,"FCR")	Η υπέρβαση της Τεχνικής Ικανότητας <u>τεχνικής ικανότητας</u> για την παροχή καθοδικής ΕΔΣ, <u>(Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική Χειροκίνητη ΕΔΣ)</u> , για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnMW(u,h,"FCR")	Η εκκαθαρισμένη καθοδική ΕΔΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitMaxBCUp (u,h,"FCR")	Η μέγιστη δυνατότητα για την παροχή <u>Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική</u> ΕΔΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitMaxBCDn(u,h,"FCR")	Η μέγιστη δυνατότητα για την παροχή <u>Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική</u> ΕΔΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
Idisp(u,h)	Δυναμική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u βρίσκεται μεταξύ της Ελάχιστης και της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος της, κατά την Περίοδο Κατανομής h .

14.14.411.15.4 Περιορισμοί εφεδρειών των Ζωνών Προσφοράς

Οι περιορισμοί εφεδρειών ορίζονται για τους παρακάτω τύπους εφεδρειών:

- ΕΔΣ (FCR)
- γΕΑΣ (mFRR spinning or non-spinning)
- αΕΑΣ (aFRR)

Οι παρακάτω περιορισμοί εξασφαλίζουν ότι το άθροισμα των ποσοτήτων των Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκκαθαρίζονται στη ΔΕΠ στη Ζώνη Προσφοράς **z** πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις Απαιτήσεις Εφεδρείας της Ζώνης αυτής:

$$\sum_{u \in z} \text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{rsvtype}) + \text{ZonalCapDeficitUp}(z, h, \text{rsvtype}) \geq \text{ZonalCapUpReq}(z, h, \text{rsvtype}) \quad \text{Eq 31}$$

$$\sum_{u \in z} \text{UnitBCDnMw}(u, h, \text{rsvtype}) + \text{ZonalCapDeficitDn}(z, h, \text{rsvtype}) \geq \text{ZonalCapDnReq}(z, h, \text{rsvtype}) \quad \text{Eq 32}$$

Όπου,

UnitBCUpMW(u,h,rsvtype)	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
--------------------------------	--

UnitBCDnMW(u,h,rsvtype)	Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ZonalCapDeficitUp(z,h,rsvtype)	Το έλλειμμα κατά την ικανοποίηση της συνολικής ανάγκης της Ζώνης Προσφοράς z για ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ZonalCapDeficitDn(z,h,rsvtype)	Το έλλειμμα κατά την ικανοποίηση της συνολικής ανάγκης της Ζώνης Προσφοράς z για καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ZonalCapUpReq(z,h,rsvtype)	Η Απαίτηση για ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης κατά την Περίοδο Κατανομής h , για την Ζώνη Προσφοράς z και για τον τύπο εφεδρείας rsvtype .
ZonalCapDnReq(z,h,rsvtype)	Η Απαίτηση για καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης κατά την Περίοδο Κατανομής h , για τη Ζώνη z και για τον τύπο εφεδρείας rsvtype .

14.14.511.15.5 Περιορισμοί εφεδρειών του συστήματος

Αντίστοιχοι περιορισμοί εφεδρειών με αυτούς των Ζωνών Προσφοράς εφαρμόζονται για τις συνολικές ανάγκες του συστήματος:

$$\sum_u \text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{rsvtype}) + \text{SysCapDeficitUp}(h, \text{rsvtype}) \geq \text{SysCapUpReq}(h, \text{rsvtype}) \quad \text{Eq 33}$$

$$\sum_u \text{UnitBCDnMw}(u, h, \text{rsvtype}) + \text{SysCapDeficitDn}(h, \text{rsvtype}) \geq \text{SysCapDnReq}(h, \text{rsvtype}) \quad \text{Eq 34}$$

Όπου,

UnitBCUpMW(u,h,rsvtype)	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ισχύς Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype (aFRR, mFRR, FCR), κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnMW(u,h,rsvtype)	Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ισχύς Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , (aFRR, mFRR, FCR), κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
SysCapUpReq(h,rsvtype)	Η Απαίτηση για Ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης κατά την Περίοδο Κατανομής h , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype (aFRR, mFRR, FCR) για το σύνολο του συστήματος.
SysCapDnReq(h,rsvtype)	Η Απαίτηση για Καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης κατά την Περίοδο Κατανομής h , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype (aFRR, mFRR, FCR) για το σύνολο του συστήματος.
SysCapDeficitUp(h,rsvtype)	<u>Το έλλειμμα ικανοποίησης της συνολικής ανάγκης του συστήματος για ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype (aFRR, mFRR, FCR), κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW.</u>
SysCapDeficitDn(h,rsvtype)	<u>Το έλλειμμα ικανοποίησης της συνολικής ανάγκης του συστήματος για καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για τον τύπο εφεδρείας rsvtype (aFRR, mFRR, FCR), κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW.</u>

Για κάθε Περίοδο Κατανομής πρέπει να διασφαλίζεται η κάλυψη της συνολικής απαίτησης του συστήματος σε ρυθμό ανόδου και καθόδου αΕΑΣ. Συνεπώς το άθροισμα των ρυθμών ανόδου αΕΑΣ των

Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που επιλέγονται για την παροχή ανοδικής αΕΑΣ πρέπει να μεγαλύτερο ή ίσο από την συνολική απαίτηση του συστήματος σε ρυθμό ανόδου αΕΑΣ σε MW/λεπτό. Αντίστοιχα το άθροισμα των ρυθμών καθόδου αΕΑΣ των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που επιλέγονται για την παροχή καθοδικής αΕΑΣ πρέπει να μεγαλύτερο ή ίσο από την συνολική απαίτηση του συστήματος σε ρυθμό καθόδου αΕΑΣ σε MW/λεπτό.

Για την συνολική απαίτηση του συστήματος σε ρυθμό ανόδου για την αΕΑΣ ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

$$\sum_u \text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{"rampaFRR"}) \geq \text{SysCapUpReq}(h, \text{"rampaFRR"}) \quad \text{Eq 35}$$

$$\text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{"rampaFRR"}) \leq \text{UnitAGCRampUp}(u) * 1[\text{minute}] \quad \text{Eq 36}$$

Επίσης, ο ρυθμός ανόδου αΕΑΣ που προσφέρει στο σύστημα μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκκαθαρισμένη ποσότητα αΕΑΣ για την οντότητα αυτή.

$$\text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{"rampaFRR"}) \leq \text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{"aFRR"}) \quad \text{Eq 37}$$

Για την συνολική απαίτηση του συστήματος σε ρυθμό καθόδου για την αΕΑΣ ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

$$\sum_u \text{UnitBCDnMw}(u, h, \text{"rampaFRR"}) \geq \text{SysCapDnReq}(h, \text{"rampaFRR"}) \quad \text{Eq 38}$$

$$\text{UnitBCDnMw}(u, h, \text{"rampaFRR"}) \leq \text{UnitBCDnMw}(u, h, \text{"aFRR"}) \quad \text{Eq 39}$$

$$\text{UnitBCDnMw}(u, h, \text{"rampaFRR"}) \leq \text{UnitAGCRampDn}(u) * 1[\text{minute}] \quad \text{Eq 40}$$

Όπου,

SysCapUpReq(h,"rampaFRR")	Η συνολική απαίτηση του συστήματος σε ρυθμό ανόδου για ανοδική αΕΑΣ την Περίοδο κατά την Κατανομή h.
SysCapDnReq(h,"rampaFRR")	Η συνολική απαίτηση του συστήματος σε ρυθμό καθόδου για ανοδική αΕΑΣ την Περίοδο κατά την Κατανομή h.
UnitBCUpMw(u,h,"rampaFRR")	Η συνολική συνεισφορά της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε ανοδική αΕΑΣ μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnMw(u,h,"rampaFRR")	Η συνολική συνεισφορά της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε καθοδική αΕΑΣ μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού, για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCUpMW(u,h,"aFRR")	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ισχύς Εξισορρόπησης αΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnMW(u,h,"aFRR")	Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ισχύς Εξισορρόπησης αΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.

UnitAGCRampUp(u)	Ο Ρυθμός Ανόδου σε λειτουργία ΑΠΙ για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u σε MW/min.
UnitAGCRampDn(u)	Ο Ρυθμός Καθόδου σε λειτουργία ΑΠΙ για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u σε MW/min.

Η συνολική απαίτηση του συστήματος σε κάθε Περίοδο Κατανομής σε ρυθμό ανόδου αΕΑΣ είναι 30 MW και σε ρυθμό καθόδου αΕΑΣ 10 MW.

14.1511.16 Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής Εφεδρείων στην Ισχύ Εξισορρόπησης

~~Η μέγιστη συνεισφορά σε~~Η παροχή Ισχύος Εξισορρόπησης αΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης περιορίζεται από τον ~~μέγιστο ρυθμό μεταβολής της ικανότητας παροχής κάθε εφεδρείας~~Ρυθμό Ανόδου/Καθόδου υπό ΑΠΙ :

$$\text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{"aFRR"}) - \text{UnitBCUpRampSurplus}(u, h) \leq 15 * \text{UnitAGCRampUp}(u) \quad \text{Eq 41}$$

$$\text{UUnitBCDnMw}(u, h, \text{"aFRR"}) - \text{UnitBCDnRampSurplus}(u, h) \leq 15 * \text{UnitAGCRampDn}(u) \quad \text{Eq 42}$$

~~Η μέγιστη συνεισφορά παροχή~~ αθροιστικά σε Ισχύ Εξισορρόπησης αΕΑΣ και χΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης περιορίζεται από τον ~~μέγιστο ρυθμό μεταβολής της ικανότητας παροχής κάθε εφεδρείας~~Ρυθμό Ανόδου/Καθόδου.

$$\sum_{\text{rsvtype}=\text{mFRR},\text{aFRR}} \text{UnitBCUpMw}(u, h, \text{rsvtype}) - \text{UnitBCUpRampSurplus}(u, h) \leq 15 * \text{UnitRampUp}(u) \quad \text{Eq 43}$$

$$\sum_{\text{rsvtype}=\text{mFRR},\text{aFRR}} \text{UnitBCDnMw}(u, h, \text{rsvtype}) - \text{UnitBCDnRampSurplus}(u, h) \leq 15 * \text{UnitRampDn}(u) \quad \text{Eq 44}$$

Όπου,

UnitBCUpMW(u,h,rsvtype)	Μεταβλητή που αναπαριστά την εκκαθαρισμένη ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnMW(u,h,rsvtype)	Μεταβλητή που αναπαριστά την εκκαθαρισμένη καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , για τον τύπο εφεδρείας rsvtype , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCUpRampSurplus(u,h)	Η υπέρβαση του περιορισμού του Ρυθμού Ανόδου για τη Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitBCDnRampSurplus(u,h)	Η υπέρβαση του περιορισμού του Ρυθμού Καθόδου για τη Μονάδα Παραγωγής u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitAGCRampUp(u)	Ο Ρυθμός Ανόδου σε λειτουργία ΑΠΙ για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u σε MW/min.
UnitAGCRampDn(u)	Ο Ρυθμός Καθόδου σε λειτουργία ΑΠΙ για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u σε MW/min

UnitRampUp(u)	Ο Ρυθμός Ανόδου για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u σε MW/min
UnitRampDn(u)	Ο Ρυθμός Καθόδου για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u. σε MW/min

14.1611.17 Απαγορευμένες Ζώνες

Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δύνανται να ορίζουν απαγορευμένες ζώνες εντός των οποίων πρέπει να αποφεύγεται η συνεχής λειτουργία. Για κάθε απαγορευμένη ζώνη (FZ) ορίζεται ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο όριο σε MW. Τα όρια της Απαγορευμένης Ζώνης καθορίζονται ~~στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά.~~ Κατά την επίλυση της ΔΕΠ η φόρτιση των ~~Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής Οντοτήτων~~ δεν μπορεί να βρίσκεται εντός Απαγορευμένης Ζώνης, και συνεπώς πρέπει πάντοτε να βρίσκεται εντός Λειτουργικής Ζώνης (OZ). Οι περιορισμοί που αφορούν Απαγορευμένες Ζώνες μοντελοποιούνται βάσει των ζωνών λειτουργίας που δεν είναι απαγορευμένες (OZ) ως εξής:

$$\text{UnitMw}(u, h) \leq \text{XozUp}(u, \text{oz}, h) \cdot \text{OZHighMW}(u, \text{oz}, h) + \text{SlackOZHigh}(u, h) \quad \text{Eq 45}$$

$$\text{UnitMw}(u, h) \geq \text{XozUp}(u, \text{oz}, h) \cdot \text{OZLowMW}(u, \text{oz}, h) - \text{SlackOZLow}(u, h) \quad \text{Eq 46}$$

Στην περίπτωση της άντλησης ισχύει:

$$\text{UnitMw}(u, h) \leq \text{XozUp}(u, \text{oz}, h) \cdot \text{OZLowMW}(u, \text{oz}, h) + \text{SlackOZLow}(u, h) \quad \text{Eq 47}$$

$$\text{UnitMw}(u, h) \geq \text{XozUp}(u, \text{oz}, h) \cdot \text{OZHighMW}(u, \text{oz}, h) - \text{SlackOZHigh}(u, h) \quad \text{Eq 48}$$


Με την παρακάτω εξίσωση εξασφαλίζεται ότι η ~~Υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης~~ θα βρίσκεται μόνο σε μία λειτουργική ζώνη.

$$\sum_{\text{oz}} \text{XozUp}(u, \text{oz}, h) = \text{Iup}(u, h) \quad \text{Eq 47}$$

Όπου,

UnitMw(u,h)	Πρόγραμμα ΔΕΠ κατά την Περίοδο Κατανομής h μίας Οντότητα Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u. Εκφράζεται σε MW.
XozUp(u,oz,h)	Δυαδική μεταβλητή που η οποία υποδηλώνει ότι η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u βρίσκεται στην Λειτουργική Ζώνη oz, κατά την Περίοδο Κατανομής h.
OZHighMW(u,oz,h)	Το άνω όριο της Λειτουργικής Ζώνης, σε MW.
OZLowMW(u,oz,h)	Το κάτω όριο της Λειτουργικής Ζώνης, σε MW.
SlackOZHigh(u,h)	Η παραβίαση του άνω ορίου της Λειτουργικής Ζώνης, σε MW.
SlackOZLow(u,h)	Η παραβίαση του κάτω ορίου της Λειτουργικής Ζώνης, σε MW.
Iup(u,h)	Δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u είναι ενταγμένη, κατά την Περίοδο Κατανομής h.

Στη συνέχεια, στο Σχήμα 16, Σχήμα 17, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τη θεώρηση τριών απαγορευμένων ζωνών.


ΣΧΗΜΑ 17: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Όπου,

Δεδομένα	Περιγραφή
FZ_LowMW1	Κάτω όριο της Απαγορευμένης Ζώνης 1, σε MW.
FZ_HighMW1	Άνω όριο της Απαγορευμένης Ζώνης 1, σε MW.
OZ_LowMW1	Κάτω όριο της Λειτουργικής Ζώνης 1, σε MW.
OZ_HighMW1	Άνω όριο της Λειτουργικής Ζώνης 1, σε MW.

14.1711.18 Περιορισμοί Ζωνικών Αποκλίσεων

Η εκκαθάριση της ΔΕΠ στοχεύει στην επιλογή της ποσότητας Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης για την ελαχιστοποίηση του κόστους αντιμετώπισης των αποκλίσεων εντός των Ζωνών Προσφοράς. Οι Ζωνικές/ζωνικές Αποκλίσεις υπολογίζονται ως η διαφορά του Προγράμματος Αγοράς των κατωτέρω:

- Πρόβλεψη ζήτησης για Χαρτοφυλάκια Μη Κατανεμημένου-Φορτίου,
- Πρόβλεψη παραγωγής για Χαρτοφυλάκια Μη Κατανεμημένων Μονάδων ΑΠΕ,
- ~~Πρόβλεψη παραγωγής για Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά και~~
- Γνωστές αλλαγές στην παραγωγή Μονάδων σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας ή Δοκιμών Παραλαβής.
- Γνωστές αλλαγές στα Προγράμματα των διασυνδέσεων.
- Εκτιμώμενες απώλειες/Απώλειες του συστήματος ΕΣΜΗΕ.

Οι ανωτέρω αποκλίσεις για κάθε Ζώνη Προσφορών, z, καλύπτονται από την Ενέργεια Εξισορρόπησης που παρέχουν οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στην Ζώνη Προσφορών, z, και την υπολογιζόμενη ροή στους διαζωνικούς διαδρόμους, όπως περιγράφεται παρακάτω:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{u \in z} \text{UnitBEMwhUp}(u, h) - \text{UnitBEMwhDn}(u, h) \\
 & + \sum_{z1} [\text{FlowMw}(z1, z, h) - \text{FlowMw}(z, z1, h)] * D \\
 = & \left(\text{NonDispLoadFR}(z, h) - \sum_{u \in z} (\text{NonDispLoadMS}(u, h) * D) \right) \\
 & + \left(\left(\sum_{u \in z} \text{ResFitPortMS}(u, h) * D \right) - \text{ResFitPortFR}(z, h) * D \right) \\
 & + (\sum_{u \in z} (\text{NonDispResMS}(u, h) * D) - \text{NonDispResFR}(z, h) * D) \\
 & + \sum_{u \in z} (\text{UnitCommisMS}(u, h) - \text{UnitCommisDS}(u, h)) * D \\
 & + \sum_{inter \in z} (\text{ExportDev}(inter, h) - \text{ImportDev}(inter, h)) \\
 & + \text{ZonalLossMS}(z, h) * D - \text{ForecastedZonalLoss}(z, h) * D \\
 & + \text{ZonalImbSurplus}(z, h) * D - \text{ZonalImDeficit}(z, h) * D
 \end{aligned}$$

Eq 48

Όπου,

D	Η διάρκεια της Περιόδου Κατανομής. Εκφράζεται σε ώρες. Για τη ΔΕΠ η παράμετρος παίρνει την τιμή 1/2 της ώρας.
UnitBEMWhUp(u,h)	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
UnitBEMWhDnp(u,h)	Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
FlowMw(z,z1,h)	Η ροή σε MW από την Ζώνη Προσφοράς z προς την Ζώνη Προσφοράς z1 σε ένα διαζωνικό διάδρομο, κατά την Περίοδο Κατανομής h . Μη αρνητική.
<u>FlowMw(z1,z,h)</u>	<u>Η ροή σε MW από την Ζώνη Προσφοράς z1 προς την Ζώνη Προσφοράς z σε ένα διαζωνικό διάδρομο, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Μη αρνητική.</u>
NonDispLoadFR(z,h)	Η πρόβλεψη ζήτησης του μη Κατανεμόμενου Φορτίου από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
NonDispLoadMS(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς του μη Κατανεμόμενου Φορτίου, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
NonDispResFR(z,h)	Η πρόβλεψη παραγωγής των Μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
NonDispResMS(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς των μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ResFitPortFR(z,h)	Η πρόβλεψη παραγωγής των ΑΠΕ χωρίς υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά, του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.

ResFitPortMS(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς των ΑΠΕ χωρίς υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
UnitCommisDS(u,h)	Η ισχύς που έχει συμφωνηθεί με τον Διαχειριστή πριν τη ΔΕΠ για μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , που βρίσκεται σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής κατά την περίοδο h . Εκφράζεται σε MW
UnitCommisMS(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς για μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , που βρίσκεται σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ForecastedZonalLossesForecastedZonalLoss(z,h)	Η πρόβλεψη των Ζωνικών αποκλίσεων, στην ζώνη z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ZonalLossMS(z,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς για τις Απώλειες Συστήματος, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ImportDev(inter,h)	Η απόκλιση των εισαγωγών σε ένα διασυνοριακό διάδρομο inter , κατά την Περίοδο Κατανομής h .
ExportDev(inter,h)	Η απόκλιση των εξαγωγών σε ένα διασυνοριακό διάδρομο inter , κατά την Περίοδο Κατανομής h .
ZonalImDeficit(z,h)	Το έλλειμμα στις Ζωνικές αποκλίσεις κατά την Περίοδο Κατανομής h για την Ζώνη Προσφοράς z . Εκφράζεται σε MW.
ZonalImbSurplus(z,h)	Το πλεόνασμα στις Ζωνικές αποκλίσεις κατά την Περίοδο Κατανομής h για την Ζώνη Προσφοράς z . Εκφράζεται σε MW

14.1811.19 Διαζωνικοί Περιορισμοί

Οι διαζωνικοί περιορισμοί μπορούν να μοντελοποιούνται με δύο τρόπους:

- Μοντέλο με βάση τη ροή
- Μοντέλο Διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας (ATC)

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ χρησιμοποιεί το Μοντέλο Διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας.

Μοντέλο με βάση τη ροή

Η διαζωνική ροή υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Κατανομής Μεταφοράς Ισχύος ~~το οποίο μοντέλο είναι και πρόκειται για~~ το αναλυτικό μοντέλο:

Το μοντέλο με βάση τη ροή (Flow-Based Model) επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση της φυσικής ροής ισχύος, σε σύγκριση με το απλό μοντέλο μεταφοράς (π.χ. μοντέλο που βασίζεται σε ATC). Στο μοντέλο με βάση τη ροή, οι καθαρές θέσεις των Ζωνών Προσφοράς μετατρέπονται χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Κατανομής Μεταφοράς Ισχύος (ΣΚΜΙ) σε φυσικές ροές στους διαζωνικούς διαδρόμους. Μία διαζωνική ροή ορίζεται για κάθε μία κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι για μία γραμμή που συνδέει δύο Ζώνες Προσφοράς (για παράδειγμα: $z, z1$), υπάρχουν δύο διαζωνικές ροές ($z-z1$ και $z1-z$). Η διαζωνική ροή περιορίζεται από το διαζωνικό όριο ικανότητας μεταφοράς, Eq 54.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ~~(51)-(549)~~-~~(52)~~ χρησιμοποιούνται προκειμένου να εφαρμοστεί στην ΔΕΠ το μοντέλο βασισμένο στη ροή ~~στην ΔΕΗ~~:

$$\text{FlowMw}(z, z1, h) = \sum_{z1} \text{PTDF}(z, z1, fg, h) * \text{NetInjection}(z1, h) \quad \text{Eq 49}$$

$$\begin{aligned} \text{NetInjection}(z, h) = & \sum_{u \in z} \text{UnitBEMwhUp}(u, h) - \text{UnitBEMwhDn}(u, h) \\ & + (\sum_{u \in z} (\text{NonDispLoadMS}(u, h)) * D - \text{NonDispLoadFR}(z, h) * D) \\ & + \left(\text{ResFitPortFR}(z, h) * D = \sum_{u \in z} \text{ResFitPortMS}(u, h) * D \right) \\ & + \left(\text{NonDispResFR}(z, h) * D - \sum_{u \in z} (\text{NonDispResMS}(u, h)) * D \right) \\ & + \sum_{inter \in z} (\text{ImportDev}(inter, h) - \text{ExportDev}(inter, h)) \end{aligned} \quad \text{Eq 50}$$

$$\begin{aligned} & + \sum_{u \in z} (\text{UnitCommisDS}(u, h) - \text{UnitCommisMS}(u, h)) * D \\ \text{NetInjection}(z, h) = & \sum_{z1} \text{FlowMw}(z, z1, h) - \text{FlowMw}(z1, z, h) \end{aligned} \quad \text{Eq 51}$$

$$\text{FlowMw}(z, z1, h) \leq \text{AvailableCapacity}(z, z1, h) \quad \text{Eq 52}$$

Όπου,

FlowMw(z,z1,h)	Η ροή σε MW από την Ζώνη Προσφοράς z προς την Ζώνη Προσφοράς z1 σε ένα διαζωνικό διάδρομο, κατά την Περίοδο Κατανομής h . Μη αρνητική.
UnitBEMWhUp(u,h)	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
UnitBEMWhDnp(u,h)	Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
PTDF(z,z1,fg,h)	Ο Συντελεστής Κατανομής Μεταφοράς Ισχύος (ΣΚΜΠ) στον διαζωνικό διάδρομο fg από την Ζώνη Προσφοράς z προς την Ζώνη Προσφοράς z1 κατά την Περίοδο Κατανομής h . Ο συντελεστής αυτός συνδέει γραμμικά την απόκλιση της Ζώνης Προσφοράς z1 με την ροή ενέργειας στον διαζωνικό διάδρομο fg .
NetInjection(z,h)	Η απόκλιση στην Ζώνη Προσφοράς z κατά την Περίοδο Κατανομής h .
NonDispLoadFR(z,h)	Η πρόβλεψη ζήτησης του μη Κατανεμόμενου Φορτίου από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
NonDispLoadMS(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς του μη Κατανεμόμενου Φορτίου, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
NonDispResFR(z,h)	Η πρόβλεψη παραγωγής των μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
NonDispResMS(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς των μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ResFitPortFR(z,h)	Η πρόβλεψη παραγωγής των ΑΠΕ χωρίς υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά, του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.

ResFitPortMS(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς των ΑΠΕ χωρίς υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά, στην Ζώνη Προσφοράς z , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
ImportDev(inter,h)	Η απόκλιση των εισαγωγών σε ένα διασυννοριακό διάδρομο inter , κατά την Περίοδο Κατανομής h .
ExportDev(inter,h)	Η απόκλιση των εξαγωγών σε ένα διασυννοριακό διάδρομο inter , κατά την Περίοδο Κατανομής h .
UnitCommisDS(u,h)	Η ισχύς που έχει συμφωνηθεί με τον Διαχειριστή πριν τη ΔΕΠ για μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , που βρίσκεται σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής κατά την περίοδο h . Εκφράζεται σε MW
UnitCommisMS(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς για μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u , που βρίσκεται σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MW.
AvailableCapacity(z,z1,h)	Η Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς μεταξύ των Ζωνών Προσφοράς z και z1 , κατά την Περίοδο Κατανομής h , αφαιρώντας την ροή που έχει ήδη προγραμματιστεί στην χονδρεμπορική αγορά (Προθεσμιακή Αγορά, Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά). Εκφράζεται σε MW.

Μοντέλο Διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας (ATC)

Το απλό μοντέλο στο οποίο δεν υπάρχει η αναπαράσταση των φυσικών ροών στις διασυνδέσεις μέσω των ΣΚΜΙ, οι ροές είναι οι ανταλλαγές ενέργειας οι οποίες προκύπτουν από την εξίσωση Ισοζυγίου Ενέργειας στις Ζώνες Προσφοράς, Eq. 50 και τον περιορισμό για την μέγιστη υπολειπόμενη ροή, Eq. 5452.

14.1911.20 Γενικοί Περιορισμοί

Πέραν των προαναφερθέντων περιορισμών, σε έκτακτες ή άλλες καταστάσεις που το απαιτούν, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να χρησιμοποιεί γενικούς περιορισμούς για να περιορίσει την παραγωγή ενέργειας ή ~~παροχή/παροχής~~ εφεδρειών ~~ή οτιδήποτε άλλο από μια Οντότητα~~ Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ~~καθώς και οποιασδήποτε άλλης μεταβλητής ή συνδυασμό αυτών.~~

~~Ενδεικτικά, παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι σχετικοί περιορισμοί:~~

~~Ο περιορισμός Eq. 53 αφορά μία Περίοδο Κατανομής ενώ η Eq. 54 αφορά πολλαπλές περιόδους Κατανομής.~~

$$\begin{aligned}
 & \sum_u \text{UnitMw}(u, h) * \text{UnitMwFactor1}(u, gnc) - \sum_u \text{UnitMw}(u, h) * \text{UnitMwFactor}(u, gnc) \\
 & + \sum_u \text{UnitRsvMw}(u, h) * \text{UnitRsvFactor}(u, gnc) \leq \text{ConstraintLimit}(h, gnc)
 \end{aligned}$$

Eq 53

{ = , ≤ , ≥ } (επιλέγεται μόνο ένας τύπος περιορισμού)

$$\sum_{u,h} \text{UnitMw}(u, h) * \text{UnitMwFactor2}(u, h, gnc) + \sum_{u,h} \text{UnitRsvMw}(u, h) * \text{UnitRsvFactor}(u, gnc) \leq \text{ConstraintLimit}(h, gnc)$$

Eq 54

$$\sum_{u,h} \text{UnitMw}(u,h) * \text{UnitMwFactor}(u,h,\text{gnc}) + \sum_{u,h} \text{UnitRsvMw}(u,h) * \text{UnitRsvFactor}(u,\text{gnc}) \leq \text{ConstraintLimit}(\text{gnc})$$

Όπου:

UnitMw(u,h)	Το Πρόγραμμα ΔΕΠ κατά την Περίοδο Κατανομής h μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u . Εκφράζεται σε MW.
UnitMwFactor1 UnitMwFactor(u,h,gnc)	Παράμετρος που ορίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, κατά την Περίοδο Κατανομής h , για <u>το Πρόγραμμα ΔΕΠ για</u> έναν γενικό τύπο περιορισμού gnc , μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u .
UnitMwFactor2 UnitRsvFactor(u,gnc)	Παράμετρος που ορίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, <u>κατά την Περίοδο Κατανομής h, για έναν τύπο εφεδρείας rsvtype</u> , για έναν γενικό τύπο περιορισμού gnc , μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u .
UnitRsvFactor(u ConstraintLimit(h,gnc)	Παράμετρος που ορίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, κατά την Περίοδο Κατανομής h, για έναν τύπο εφεδρείας rsvtype, για έναν γενικό τύπο περιορισμού gnc, μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u. Το όριο του περιορισμού gnc.

Ο τύπος του περιορισμού (=, ≤ ~~οή~~ ≥) επιλέγεται για κάθε περιορισμό.

14.2011.21 Μοντέλο Εικονικής Οντότητας

Η ενέργεια που παράγεται από κάθε Εικονική Οντότητα, που παρέχει Ενέργεια / Ισχύ Εξισορρόπησης, (σε κάθε Περίοδο Κατανομής) ισούται με το Πρόγραμμα Αγοράς συν την Ανοδική/ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μείον την Καθοδική/καθοδική Ενέργειας Εξισορρόπησης που παρέχει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εξίσωση:

$$\text{UnitMw}(v_u, h) * D = MS_0(u, h) * \text{IvuOp}(v_u, h) + \text{UnitBEMWhUp}(v_u, h) - \text{UnitBEMWhDn}(v_u, h) \quad \text{Eq 55}$$

Όπου,

D	Η διάρκεια της Περιόδου Κατανομής. Εκφράζεται σε ώρες. Για τη ΔΕΠ η παράμετρος παίρνει την τιμή 1/2 της ώρας.
MS₀(u,h)	Το Πρόγραμμα Αγοράς μίας Μονάδας Παραγωγής (Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων ή Υδραντλητική) u , η οποία αποτελείται από Εικονικές Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
UnitBEMWhUp(vu,h)	Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Εικονικής Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης vu , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
UnitBEMWhDnp(vu,h)	Μεταβλητή που αναπαριστά την εκκαθαρισμένη καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Εικονικής Οντότητας vu , κατά την Περίοδο Κατανομής h . Εκφράζεται σε MWh.
UnitMw(vu,h)	Πρόγραμμα ΔΕΠ κατά την Περίοδο Κατανομής h μίας Εικονικής Οντότητας vu . Εκφράζεται σε MW.

IvuOp(vu,h)	Δυναμική μεταβλητή που υποδηλώνει αν μία Εικονική Οντότητα vu παρέχει ενέργεια/ισχύ εξισορρόπησης την Περίοδο Κατανομής h .
--------------------	---

14.20.111.21.1 Μοντελοποίηση Εικονικών Οντοτήτων

Η μετάβαση μεταξύ Εικονικών Οντοτήτων συνίσταται στην ταυτόχρονη απένταξη μιας Εικονικής Οντότητας και ένταξη μιας άλλης Εικονικής Οντότητας, που ανήκουν στην ίδια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Επιτρέπεται κατά μέγιστο μια μετάβαση μέσα σε μια Περίοδο Κατανομής. Μόνο μία εκ των Εικονικών Οντοτήτων μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να είναι ενταγμένη σε κάθε Περίοδο Κατανομής. Μόνο μία εκ των Εικονικών Οντοτήτων μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να προσφέρει Ενέργεια ή/και Ισχύ Εξισορρόπησης σε κάθε Περίοδο Κατανομής.


Για τις Διατάξεις Λειτουργίας μίας Κατανεμόμενες Μονάδας Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων η μετάβαση έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, η οποία εξαρτάται από την κατάσταση (ψυχρή, ενδιάμεση, θερμή) της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, και καθορίζεται στα Αηλωμένα/Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Η διάρκεια της μετάβασης μεταξύ Εικονικών Οντοτήτων είναι μηδενική όταν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι σβηστή. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν παρέχεται Ισχύς Εξισορρόπησης.

14.20.211.21.2 Κατάσταση μετάβασης

Όταν πραγματοποιείται μία μετάβαση μεταξύ δύο Διατάξεων Λειτουργίας μιας Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων, τότε διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:


Μετάβαση σε ανώτερη Διάταξη Λειτουργίας:

Σε περίπτωση που το μέγιστο και το ελάχιστο όριο των δύο Διατάξεων Λειτουργίας δεν επικαλύπτονται, τότε θεωρείται ότι για όλη την περίοδο μετάβασης εκτός από την τελευταία περίοδο η Μονάδα βρίσκεται στο μέγιστο όριο της Διάταξης Λειτουργίας (CONFIG1) από την οποία μεταβαίνει. Στην τελευταία περίοδο της διάρκειας της μετάβασης η Μονάδα μεταβαίνει στο ελάχιστο όριο λειτουργίας της επόμενης Διάταξης Λειτουργίας (CONFIG2). Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται σχετικό παράδειγμα θεωρώντας ότι ο χρόνος μετάβασης είναι τέσσερις Περίοδοι Κατανομής.



ΣΧΗΜΑ 18: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Σε περίπτωση που υπάρχει επικάλυψη των ορίων λειτουργίας των δύο Διατάξεων Λειτουργίας, τότε η Μονάδα θεωρείται ότι βρίσκεται στο μέγιστο όριο λειτουργίας της Διάταξης Λειτουργίας (CONFIG1) από την οποία μεταβαίνει. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται σχετικό παράδειγμα θεωρώντας ότι ο χρόνος μετάβασης είναι τέσσερις Περίοδοι Κατανομής.



ΣΧΗΜΑ 19: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετάβαση σε κατώτερη Διάταξη Λειτουργίας:


Σε περίπτωση που το μέγιστο και το ελάχιστο όριο των δύο Διατάξεων Λειτουργίας δεν επικαλύπτονται, τότε θεωρείται ότι για όλη την περίοδο μετάβασης εκτός από την τελευταία περίοδο η Μονάδα βρίσκεται στο ελάχιστο όριο της Διάταξης Λειτουργίας (CONFIG1) από την οποία μεταβαίνει. Στην τελευταία περίοδο της διάρκειας της μετάβασης η Μονάδα μεταβαίνει στο μέγιστο όριο λειτουργίας της επόμενης Διάταξης Λειτουργίας (CONFIG2). Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται σχετικό παράδειγμα θεωρώντας ότι ο χρόνος μετάβασης είναι τέσσερις Περίοδοι Κατανομής.



ΣΧΗΜΑ 20: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε περίπτωση που υπάρχει επικάλυψη των ορίων λειτουργίας των δύο Διατάξεων Λειτουργίας, τότε η Μονάδα θεωρείται ότι βρίσκεται στο ελάχιστο όριο λειτουργίας της Διάταξης Λειτουργίας (CONFIG1)

από την οποία μεταβαίνει. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται σχετικό παράδειγμα θεωρώντας ότι ο χρόνος μετάβασης είναι τέσσερις Περίοδοι Κατανομής.



ΣΧΗΜΑ 21: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1512 Παράρτημα

Input Interface from Market Participants

The Interface management screen in the balancing market platform allows to monitor the input and the output interfaces and allows file upload and file download. The participant will use this screen to upload xml files in the system and view the validation result.

For each received message an acknowledgement is generated including the result of the message validation. In case of failed validation an explicit rejection reason should be logged and included in the acknowledgement message. It should include the Input type, the message identification and version and all detail to retrieve easily which data cause the validation failure.

In fallback mode:

- The operator can upload participant xml files in the system in his own Interface management screen.
- An email interface channel allows the system to receive participant input files through email. This channel is disable by default, it can be enabled by the system administrator.

The Participant can send the XML as attachment to email using his specific email account (defined per participant). After MMS receives the email and checks data validity, the Participant is informed about the status of acceptance or rejection of his xml file by appropriate email response.

1. Participant Techno Economic Declaration Description

Interface Format

XSD of the existing system was simplified to include only useful parameters.



Message Header	
Message identification	Unique identification of the message for which the time series data is being supplied.
Message version	Version of the message being sent. A message may be sent several times, each transmission being identified by a different version number that starts at 1 and increases sequentially.
Sender Identification / Coding Scheme	EIC of the party that sent the message.

Sender Role	A21 (producer)
Receiver Identification / Coding Scheme	ADMIE EIC Code
Receiver Role	A04 (System operator)
Message Date and Time	Date and time of transmission of the data. The time must be expressed in UTC as YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ.
Message Time Interval	The beginning and ending date and time matching a CET full day
Unit parameters	See below

Unit parameters	
Unit identification	Resource Object Identification
Time Interval	Match the Message Time Interval
Max Energy Per Day	MWh
Hydro Average Variable Cost	€/MWh (Only for Hydro Unit)
Variable Cost blocks	List, 10 elements maximum, see below
Fuel A cost	€/unit (Only for Thermal Unit)
Fuel B cost	€/unit (Only for Thermal Unit)
Fuel C cost	€/unit (Only for Thermal Unit)
Fuel A LHV	GJ/unit (Only for Thermal Unit)
Fuel B LHV	GJ/unit (Only for Thermal Unit)
Fuel C LHV	GJ/unit (Only for Thermal Unit)
SpecialCostForRawMaterial	€/MWh (Only for Thermal Unit)
SpecialCostForMaintenance	€/MWh (Only for Thermal Unit)

Variable Cost Block	
Net generation level	MW

Composition Fuel A	%
Composition Fuel B	%
Composition Fuel C	%

Versioning Rule

Schedule Type	Versioning Rule
Participant Techno Economic Declaration	Each time-series with identical market-day and resource object replace the previous one.

Validation Rules

The message is rejected if one of the following rules is not respected.

Rule Name	Rule Description
MessageTimeIntervalRule	The Message Time Interval is a full CET day
ParticipantDeclarationGateOpenRule	The Message Time Interval match an open Participant Declaration Gate
SendingUserRole	The message is uploaded either by an operator user or by a user linked to the xml message sender
MessageIdentificationVersionRule	The previous message received with the same combination (message identification, Sender Identification, Message Time Interval) has lower version
SenderRoleRule	Sender Role is A21
ReceiverIdentificationRule	The Receiver Identification is the ADMIE EIC Code
ReceiverRoleRule	Receiver Role is A04
TimeIntervalRule	The Message Time Interval and the Unit Time Interval are the same
ResourceObjectRule	The Resource Object is a Hydro Unit or Thermal Unit (including bifuel virtual unit and CCGT configuration) and neither Bi-Fuel nor a Combined Cycle Gas Turbine.

The Resource Object Owner is the sender of the message.

The Participant Techno Economic Declaration are accepted during the participant declaration gate ~~D-1 14:00-16:00~~.

2. Reserve Offers Description

Interface Format

The interface will use the CIM Reserve Bid Document xsd.



iec62325-451-7-rese
rvebiddocument_v7_

Message Header	
mRID	Unique identification of the message for which the time series data is being supplied.
revisionNumber	Version of the message being sent. A message may be sent several times, each transmission being identified by a different version number that starts at 1 and increases sequentially.
Message Type	A37 (Reserve tender document)
Message Date and Time	Date and time of transmission of the data.
Reserve Bid Period	The beginning and ending date and time matching a CET full day
Process Type	A46 (Replacement reserve) = RR Capacity Offer A47 (Manual frequency restoration reserve) = mFRR Capacity Offer A51 (Automatic frequency restoration reserve) = aFRR Capacity Offer A52 (Frequency containment reserve) = FCR Capacity Offer A41 (Redispatch Process) = Energy Offer
Receiver Identification / Coding Scheme	ADMIE EIC Code

Receiver Role	A04 (System operator)
Sender Identification / Coding Scheme	ADMIE EIC Code for Contracted Offers Otherwise EIC of the Resource Provider that sent the message.
Sender Role	A04 (System operator) for Contracted Offers A27 (Resource Provider) Otherwise
Subject Party Identification / Coding Scheme	EIC Code of the Resource Provider
Subject Party Role	A27 (Resource Provider)
Domain	Greek Control Area EIC Code
Time Series	See below

Time series	
mRID	A unique identification within the schedule message assigned by the sender.
Business type	A95: Frequency containment reserve A96: Automatic frequency restoration reserve A97: Manual frequency restoration reserve A98: Replacement reserve A86: Control area balance energy
divisible	A02 (No)
linkedBidsIdentification	Not Used
multipartBidIdentification	Not Used
exclusiveBidsIdentification	Not Used
blockBid	Not Used
status	Not Used
priority	Offer Block Index from 1 to 10
stepIncrementQuantity	Not Used
Period	See below

energyPrice_Measure_Unit	MWH
connecting_Domain	EIC Code of the Greek Control Area
price_Measure_Unit	MWH
minimum_ConstraintDuration	Not Used
currency_Unit	EUR
marketAgreement	Not Used
provider_MarketParticipant	EIC Code of the Resource Provider
acquiring_Domain	EIC Code of the Greek Control Area
quantity_Measure_Unit	MAW
resting_ConstraintDuration	Not Used
maximum_ConstraintDuration	Not Used
Reason	Not Used
registeredResource	EIC Code of the Resource Object
activation_ConstraintDuration	Not Used
AvailableMBA_Domain	Not Used
flowDirection	A01 (UP) or A02 (DOWN)
auction	Not Used
validity_Period	Not Used
standard_MarketProduct	Not Used
original_MarketProduct	Not Used

Period	
Time interval	This information provides the start and end date and time of the period being reported.
Resolution	Multiple of PT30M
Point	List of values, see below

Point	
Position	A sequential value representing the relative position of an entity within a space such as a time interval.
Price	Used for Reserve Capacity Offers
Energy Price	Used for Reserve Energy Offers
Quantity	Offer Block Quantity
Minimum Quantity	Minimal Activation Quantity

Versioning Rule

Schedule Type	Versioning Rule
Reserve Capacity Offer	<p>Each message with identical market-day, Sender Party Identification, Subject Party Identification and Process Type replace completely the time series from the previous one.</p> <p>It means that if there are missing time series in a second message version, the missing time series are deleted by the new message version.</p>
Reserve Energy Offer	<p>If the Participant Declaration Gate is Open, each message replaces completely all the previous ISP Energy Offers with identical market-day, Sender Party Identification and Subject Party Identification.</p> <p>If the Participant Declaration Gate is Closed, each message, each message replaces completely all the previous RTBM Energy Offers with identical market-day, Sender Party Identification and Subject Party Identification.</p>

Validation Rules

The message is rejected if one of the following rules is not respected.

Rule Name	Rule Description
ReserveBidPeriodIntervalRule	The Reserve Bid Period is a full CET day

CapacityOfferGateOpenRule	The Message Time Interval match an open Participant Declaration Gate
EnergyOfferFutureIntervalRule (30 Minutes)	A time series is not accepted if it creates, modifies or deletes data than are in the past or in the future for less than 30 minutes. If a data is modified all the past intervals should be unchanged.
SendingUserRule	The message is uploaded either by an operator user or by a user linked to the xml message sender
SendingParticipantRule	If all the resource object (identified by the registered Resource EIC Code) included in the message are non-contracted the sender is the owner of all the resource object included in the message. Otherwise all the resource object included in the message should be contracted and the receiver Identification should be the ADMIE EIC Code
ResourceObjectRule	The Resource Object (including bi-fuel virtual unit and CCGT configuration) is neither a Bi-Fuel nor a Combined Cycle Gas Turbine. The Resource Object Owner is the subject party of the message. (Market Evaluation Point matching the Resource Object EIC Code)
MessageIdentificationVersionRule	The previous message received with the same combination (message identification, Sender Identification, Message Time Interval) has lower version
SenderRoleRule	Sender Role is A04 id the sender identification is ADMIE EIC Code, otherwise A27
ReceiverIdentificationRule	The Receiver Identification is the ADMIE EIC Code
ReceiverRoleRule	Receiver Role is A04
PeriodTimeIntervalRule	The Message Time Interval and the Period Time Interval are the same

SubjectPartyRoleRule	Subject Party Role is A27
MessageTypeRule	Message Type is A37
ProcessTypeRule	<p>Process Type is A46, A47, A51, A52 or A41. It defines the offer type:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A46 (Replacement reserve) = RR Capacity Offer • A47 (Manual frequency restoration reserve) = mFRR Capacity Offer • A51 (Automatic frequency restoration reserve) = aFRR Capacity Offer • A52 (Frequency containment reserve) = FCR Capacity Offer • A41 (Redispatch Process) = Energy Offer
DomainGreeceRule	Domain is the Greek Control Area EIC Code
BusinessTypeRule	<p>Business Type is either A95, A96, A97, A98 or A86. It should match the offer type defined by the process type:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A95: Frequency containment reserve = FCR Capacity Offer • A96: Automatic frequency restoration reserve = aFRR Capacity Offer • A97: Manual frequency restoration reserve = mFRR Capacity Offer • A98: Replacement reserve = RR Capacity Offer • A86: Control area balance energy = Energy Offer
NotDivisibleRule	Divisible is A02 (No)
linkedBidsIdentificationNotUsedRule	linkedBidsIdentification is not Used
multipartBidIdentificationNotUsedRule	multipartBidIdentification is not Used
exclusiveBidsIdentificationNotUsedRule	exclusiveBidsIdentification is not Used
blockBidNotUsedRule	blockBid is not Used

statusNotUsedRule	status is not Used
priorityRule	The priority is an integer between 1 and 10 If there is n offers sharing the same combination (Resource Object, Direction) in the message, for each priority between 1 and n, it exists one and only one combination (Resource Object, Direction, Priority) in the message
stepIncrementQuantityNotUsedRule	stepIncrementQuantity is not Used
energyPrice_Measure_UnitRule	energyPrice_Measure_Unit is MWH
connecting_DomainRule	Connected Domain is EIC Code of the Greek Control Area
price_Measure_UnitRule	price_Measure_Unit is MWH
minimum_ConstraintDurationNotUsedRule	minimum_ConstraintDuration is not Used
currency_UnitRule	currency_Unit is EUR
marketAgreementNotUsedRule	marketAgreement is Not Used
provider_MarketParticipantRule	provider_MarketParticipant is the EIC Code of the Resource Provider
acquiring_DomainRule	acquiring_Domain is the EIC Code of the Greek Control Area
quantity_Measure_UnitRule	quantity_Measure_Unit is MAW
resting_ConstraintDurationNotUsedRule	resting_ConstraintDuration is Not Used
maximum_ConstraintDurationNotUsedRule	maximum_ConstraintDuration is Not Used
activation_ConstraintDurationNotUsedRule	activation_ConstraintDuration is Not Used
AvailableMBA_DomainNotUsedRule	AvailableMBA_Domain is Not Used
flowDirectionRule	flowDirection is A01 (UP) or A02 (DOWN), it identifies the offer direction
auctionNotUsedRule	auction is Not Used
validity_PeriodNotUsedRule	validity_Period is Not Used

standard_MarketProductNotUsedRule	standard_MarketProduct is Not Used
original_MarketProductNotUsedRule	original_MarketProduct is Not Used
CapacityOfferPriceRule	If the offer is a Reserve Capacity Offer, Price exist in each point and Energy Price is not used
EnergyOfferPriceRule	If the offer is a Reserve Energy Offer, Energy Price exist in each point and Price is not used
AscendingQuantityRule	For each Position, in offers sharing the same combination (Resource Object, Direction) the quantity is ascending with the priority
AscendingPriceOfferUpRule	For offer in Up direction, for each Position, in offers sharing the same combination (Resource Object, Direction) the price is ascending with the priority
DescendingPriceOfferDownRule	For offer in Down direction, for each Position: For capacity offers an ascending price rule with the priority will apply in down direction. For energy offers a descending price rule for offers in the down direction.
MinimumQuantityRule	The Minimum Quantity is higher than 0 only if the Resource Object is a Load. If priority = 1 the Minimum Quantity is lower than the Offer Quantity Otherwise the Minimum Quantity is lower than the difference between the Offer Quantity and the Quantity of the previous Offer (sorted by ascending priority) sharing the same combination (Resource Object, Direction).
DispatchableRule	The Resource object is dispatchable
RegisteredCapacityRule	If the offer is a Reserve Energy Offer the quantity should be <u>lower than equal to</u> the Resource Object Registered Capacity <u>(exception RES, LOAD)</u>
MaximumAGCRule	If the offer is a aFRR Capacity Offer the quantity should be <u>lower than equal to</u> the Resource

	Object Maximum AGC, <u>for direction UP (Maximum aFRR Up) and for direction down Maximum aFRR Down respectively (exception RES, LOAD)</u>
MaximumMFRRUpRule	If the offer is a mFRR Up Capacity Offer the quantity should be <u>lower than equal to</u> the Resource Object Maximum mFRR Up <u>(exception RES, LOAD)</u>
MaximumMFRRDownRule	If the offer is a mFRR Down Capacity Offer the quantity should be <u>lower than equal to</u> the Resource Object Maximum mFRR Down <u>(exception RES, LOAD)</u>
MaximumFCRUpRule	If the offer is a FCR Up Capacity Offer the quantity should be <u>lower than equal to</u> the Resource Object Maximum FCR Up <u>(exception RES, LOAD)</u>
MaximumFCRDownRule	If the offer is a FCR Down Capacity Offer the quantity should be <u>lower than equal to</u> the Resource Object Maximum FCR Down <u>(exception RES, LOAD)</u>

The Reserve Offers are accepted during the participant declaration gate ~~D-1 14:00-16:00.~~

Guidelines for the RTBM Energy Offers:

After the Participant Declaration Gate Closure, the RTBM Energy Offers are automatically initialized from the ISP Energy Offers for both reserve types (aFRR and mFRR).

If a participant wants to update these automatically created RTBM Energy Offers, the participant can upload the last ISP Energy Offer, that it has been uploaded before the Participant Declaration Gate Closure with the following process type:

aFRR RTBM Energy Offer => Process type = **A36**

mFRR RTBM Energy Offer => Process type = **A37**

The validation and versioning rules are exactly the same as there are for the ISP Energy Offer, however these apply separately for aFRR RTBM offers and mFRR RTBM offers.

The additional validation rule for the RTBM offer energy price is the following:

RTBM energy offer price can only improve the matching ISP Energy offer price.

This means that for Up direction for the same Resource object and quantity (MW level) the RTBM energy price <= ISP energy price.

For Down direction for the same Resource object and quantity (MW level) the RTBM energy price \geq ISP energy price
The offered quantity cannot change in RTBM energy offer. It has to be the same as in the ISP energy offer.

3. Non-Availability Declaration Description

Interface Format

The interface will use the CIM Schedule Market Document xsd.



iec62325-451-2-schedule_v5_1.xsd

Message Header	
mRID	Unique identification of the message for which the time series data is being supplied.
revisionNumber	Version of the message being sent. A message may be sent several times, each transmission being identified by a different version number that starts at 1 and increases sequentially.
Message Type	A28 (Generation availability schedule)
Process Type	A12 (long term)
Schedule Classification Type	A01 (Exchange)
Sender Identification / Coding Scheme	EIC of the producer participant that sent the message.
Sender Role	A21 (producer)
Receiver Identification / Coding Scheme	ADMIE EIC Code
Receiver Role	A04 (System operator)
Message Date and Time	Date and time of transmission of the data. The time must be expressed in UTC as YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ.
Message Time Interval	The beginning and ending date and time of the period covered by the message containing the schedule.
Domain	Greek Control Area EIC Code
Time Series	See below

Time series	
mRID	A unique identification within the schedule message assigned by the sender.
Version	<p>The version number assigned to the time series in question.</p> <p>The time series version shall be the same as the document version number for its initial transmission.</p> <p>Each time a time series is modified the version number is assigned the same value as the schedule document version number used to transmit the modified information.</p>
Business type	Z01 (partial unavailability declaration), Z02 (total unavailability declaration), Z03 (unavailability declaration cancellation)
Product	8716867000016 (active power)
Object aggregation	A06 (Resource Object)
In Domain	Greek Control Area EIC Code
Out Domain	Not Used
Market Evaluation Point	Resource Object EIC Code
In party	Sender Identification
Out party	Not Used
Market Agreement type	Not Used
Market Agreement identification	Not Used
Measurement unit	MAW
Curve Type	A01(Sequential fixed size block) or A03 (Variable sized Block)
Reason code	B18 (Failure) B19 (Foreseen Maintenance) B20 (Shutdown) A95 (Complementary Information)
Reason text	Mandatory: reason for unavailability
Period	See below

Period	
Time interval	This information provides the start and end date and time of the period being reported.
Resolution	Multiple of PT30M
Point	List of values, see below

Point	
Position	A sequential value representing the relative position of an entity within a space such as a time interval.
Quantity	Available capacity, MW (0 for total unavailability, major outage and operation inability).

Versioning Rule

Schedule Type	Versioning Rule
Unavailability Declaration	<p>Each time-series with identical time series identification and sender identification replace the previous one.</p> <p>In the case the new unavailability declaration is not covering fully the previous one. The previous one is flagged as revoked on the missing intervals (Revoked by the Participant if the file was submitted by the Participant, revoked by the TSO if the file was submitted by an ADMIE Operator).</p>

Validation Rules

The message is rejected if one of the following rules is not respected.

Rule Name	Rule Description
FutureIntervalRule (30 Minutes)	A time series is not accepted if it creates, modifies or deletes data than are in the past or in the future for less than 30 minutes.

	If a data is modified all the past intervals should be unchanged.
SendingUserRule	The message is uploaded either by an operator user or by a user linked to the xml message sender
ResourceObjectRule	The Resource Object (including bi-fuel virtual unit and CCGT configuration) is neither a Bi-Fuel nor a Combined Cycle Gas Turbine. The Resource Object Owner is the sender of the message. (Market Evaluation Point matching the Resource Object EIC Code)
MessageIdentificationVersionRule	The previous message received with the same combination (message identification, Sender Identification, Message Time Interval) has lower version
SenderRoleRule	Sender Role is A21
ReceiverIdentificationRule	The Receiver Identification is the ADMIE EIC Code
ReceiverRoleRule	Receiver Role is A04
MessageTypeRule	Message Type is A28
ProcessTypeRule	Process Type is A12
ScheduleClassificationTypeRule	Schedule Classification Type is A01
DomainGreeceRule	Domain is the Greek Control Area EIC Code
TimeSeriesVersionRule	If > the message version -> the message is rejected If < the message version -> the time series is ignored
TimeSeriesUnicityRule	Time Series Identification is unique in the message. Market Evaluation Point is unique in the message. If combination (Sender Identification, Time Series Identification) already exist in time series repository, it should be linked to the same resource object. No other Unavailability Declaration should exist in time series repository for the same resource object on an intersecting period.
BusinessTypeRule	Business Type is either Z01 or Z02 or Z03

	If it is Z03, an unavailability declaration should exist with the same identification, resource object and period. If the file is uploaded by the market participant, it will be flagged as Revoked by the Participant. If the file is uploaded by an ADMIE Operator, it will be flagged as Revoked by the TSO.
ProductRule	Product is 8716867000016 (active power)
ObjectAggregationRule	Object aggregation is A06 (Resource Object)
InDomainGreeceRule	In Domain is the Greek Control Area EIC Code
OutDomainNotUsedRule	Out Domain is Not Used
InPartySenderRule	In Party is the message Sender
OutPartyNotUsedRule	Out Party is Not Used
MarketAgreementTypeNotUsedRule	Market Agreement type is Not Used
CurveTypeRule	Curve Type is A01 or A03
ReasonCodeRule	Reason Code is B18, B19, B20, A95
ReasonTextNotEmptyRule	Should not be empty
UnavailableQuantityRule	0 for Total Unavailability (Z02)

Additional rules for unavailability declaration are following:

- Unavailability:
 - Revoke in the future by redeclaring the past with the same values
 - Matching is done on unit and timeseries ids
 - Mark as deleted the previous if it intersects (same RO, TS ID) and does not change values in the past
 - Only 1 period per timeseries ~~is put~~.

The Unavailability declarations are accepted anytime until 30 minutes before the delivery time.

4. Commission schedules and mandatory hydro

Additionally ADMIE operators expect to receive from market participants the following information, in both XML and XLS format:

- Commissioning Schedules
- Mandatory Hydro (Uploaded every Thursday for the next 7 days Saturday – Friday, can be updated every day if necessary)

The XSD of those formats are attached below:



ScheduleDocument
.xsd

The following versioning rules should be followed:

Versioning Rule

Schedule Type	Versioning Rule
Commissioning Schedules	Each time-series included in the same market-day and matching the identical resource object replace the previous one.
Mandatory Hydro	Each time-series with identical market-day and resource object replace the previous one.

Validation Rules

Rule Name	Rule Description
FutureIntervalRule	A time series is not accepted if it creates, modifies or deletes past data.

	<p>If a daily data is modified in intra-day all the past intervals should be unchanged.</p> <p>If a daily data is created in intra-day all the past intervals should be equal to 0.</p>
InsideCETDayRule	The received Time-Series is included in a full CET day. Apply to Commissioning Schedule only.
CETDayRule	The received Time-Series is matching a full CET day. Doesn't apply to Commissioning Schedule.
SendingUserRule	The message is uploaded either by an operator user or by a user linked to the xml message sender
SenderIdentificationRule	The sender Identification is the ADMIE EIC Code
SenderRoleRule	Sender Role is A04
ReceiverIdentificationRule	The Receiver Identification is the ADMIE EIC Code
ReceiverRoleRule	Receiver Role is A04

It is ADMIE operator's responsibility to upload the received Commissioning schedules and the mandatory hydro schedules in the balancing market platform. They can be uploaded anytime until 30 minutes before the delivery time.

Both two half-hours that belong to the same hour should be in the same state (commission/or not commission) and should have the same value (MW), as ADMIE operator has to declare them in the EXE hourly market.

The sample xml files will help the market participants to submit the balancing capacity (FCR, aFRR and mFRR) and balancing energy offers, the mandatory hydro, the commissioning, the unavailability. The files are attached below:



AFRRCOFFER_PART
Y1_20190623_V1_190623



Commissioning_201
90623_V_1906210951



ENOFFER_PARTY1_2
0190623_V1_1906210951



FCRRCOFFER_PARTY1
_20190623_V1_190623



MandHydro_201906
23_V_190621095851



MFRCOFFER_PART
Y1_20190623_V1_190623



TED_PARTY1_20191018_V1_191024105248_new.xml



UNAVAIL_PARTY2_10X-P2HYDRO3-C_20190803_V4_190930182136_new.xml