



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4703

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1392/2020

**Καθορισμός του ύψους της Ανώτατης και της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.**

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Συνεδρίαση την 8η Οκτωβρίου 2020)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 185), όπως ισχύει και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 18.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179), όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης υπ' αρ. 1090/2018 (απόφαση της ΡΑΕ, Β' 5910 και Β' 468/2019), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ' αρ. 938/2020 απόφαση της ΡΑΕ (Β' 2757) και την υπ' αρ. 1357/2020 απόφαση της ΡΑΕ, ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 21.

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112/2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 (Α' 185), ως ισχύει» (Β' 172), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676/2020 και ισχύει (Β' 2853).

5. Την υπ' αρ. 1003/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Καθορισμός του ύψους (ελάχιστης στάθμης) του αποθέματος ασφαλείας των ταμιευτήρων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων» (Β' 6066).

6. Την υπ' αρ. 1279/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Καθορισμός των τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων της

Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων για την περίοδο από την 1.1.2020 έως την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016» (Β' 5080).

7. Την υπ' αρ. 1298/2020 απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 (Α' 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει.

8. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο-83611/05.08.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα «Επανακαθορισμός των τιμών της Ελάχιστης Στάθμης και της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα».

9. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-287672/04.09.2020 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΔΕ/ΕΚ101447/27.08.2020) με θέμα «Επανακαθορισμός των τιμών της Ελάχιστης Στάθμης και της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα».

10. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-288757/24.09.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓΔ ΛΥΑ/20045/24.09.2020) αναφορικά με την παράμετρο στάθμης ασφαλείας των ταμιευτήρων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κωδικών των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής ΚΑΕ), όπως ισχύει:

«[...] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016. [...]

9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν από τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος- στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 «Γενικές Υποχρεώσεις για τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» του ΚΑΕ, όπως ισχύει:

«1. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής, περιλαμβανομένων των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης, υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τις εξής δηλώσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων:

α) Δηλώσεις δωδεκάμηνης προβλεπόμενης χρήσης νερών,

β) Δηλώσεις εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών και

γ) Ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων.

2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής υποχρεούνται:

α) να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ετήσιες καμπύλες αποθεμάτων ταμιευτήρων τελευταίων δέκα (10) ετών σε μηνιαία βάση. Για τους νέους σταθμούς Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής, δεδομένου ότι υπάρχουν περιορισμένα ιστορικά στοιχεία στάθμης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις εκτιμώμενες καμπύλες λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία,

β) να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη στάθμη του ταμιευτήρα της Κατανεμόμενης υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής και την αναμενόμενη μεταβολή αυτής, καθώς και για την παροχή ύδατος στον ταμιευτήρα της Κατανεμόμενης υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής (στιγμιαία ή μέση για συγκεκριμένη περίοδο), την προηγούμενη της Ημέρας Κατανομής ή εκτάκτως, όπως κρίνεται αναγκαίο από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,

γ) να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη στάθμη των σχετικών υδάτινων αποθεμάτων, προβλέψεις για την εξέλιξη των αποθεμάτων αυτών, τις υποχρεώσεις τους για ύδρευση, άρδευση και οικολογική παροχή, και να μεριμνούν για τη συνεχή διατήρηση της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα, κατά τον προγραμματισμό της λειτουργίας των Μονάδων αυτών, και ιδίως κατά την υποβολή των δηλώσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων και κατά την υποβολή των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται για τις εν λόγω Μονάδες Παραγωγής το στοιχείο της μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας,

δ) να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αναφορικά με την προβλεπόμενη μεταβολή των στοιχείων που επηρεάζουν τη διαχείριση των υποχρεωτικών νερών, το συντομότερο δυνατό μετά την επέλευση του γεγονότος έκτακτης ανάγκης,

ε) να ενημερώνουν, σε εβδομαδιαία βάση, τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αναφορικά με την ημερήσια ποσότητα των υδάτων σε κυβικά μέτρα και την αντιστοιχούσα σε αυτή ενέργεια σε MWh, η οποία διήλθε από τον υπερχειλιστή για κάθε ταμιευτήρα.

3. Το ύψος της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα και της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα καθορίζονται για κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής από τη ΡΑΕ μετά από πρόταση του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και γνώμη του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

4. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής που συνδέονται με ταμιευτήρα δύνανται:

α) να υποβάλλουν δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων για τις ως άνω Μονάδες για την αποφυγή υπερχειλίσης μόνο όταν η στάθμη του σχετικού ταμιευτήρα προβλέπεται να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την Ανώτατη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα.

β) να υποβάλλουν δηλώσεις περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας για τις ως άνω Μονάδες μόνο όταν η στάθμη του σχετικού ταμιευτήρα προβλέπεται να είναι ίση ή μικρότερη από την Ελάχιστη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα. [...]».

Συναφώς, σύμφωνα με τις παρ. 14 και 46 του άρθρου 3 του ΚΑΕ ορίζονται ως Ανώτατη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα: «Η μέγιστη στάθμη ανά ταμιευτήρα, πέραν της οποίας, ο κάτοχος των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής που συνδέονται με τον ταμιευτήρα δύναται να υποβάλλει δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων για τις ως άνω Μονάδες για την αποφυγή υπερχειλίσης» και ως Ελάχιστη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα: «Η ελάχιστη στάθμη ανά ταμιευτήρα, πέραν της οποίας, ο κάτοχος των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής που συνδέονται με τον ταμιευτήρα δύναται να υποβάλλει δηλώσεις περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας για τις ως άνω Μονάδες».

Επειδή, η ΡΑΕ καθόρισε τις τιμές της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα καθώς και της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα με τις υπ' αρ. 1003/2018 (σχετ. 5) και 1279/2019 (σχετ. 6) αποφάσεις της, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπό σχετικό 6 απόφαση της Αρχής, οι τιμές Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα ισχύουν από την 1.1.2020 έως την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016. Αντίστοιχα, με την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016, θα παύσουν να ισχύουν οι τιμές της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα (σχετ. 5), δεδομένου ότι θα καταργηθούν οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις (με αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του ΚΑΕ, όπως προαναφέρθηκαν).

Επειδή, σε συνέχεια σχετικής επιστολής της ΡΑΕ (σχετ. 8), η ΔΕΗ Α.Ε., ως κάτοχος άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων και συνεπώς Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής σύμφωνα με τον ΚΑΕ, απέστειλε εισήγηση (σχετ. 9) αναφορικά με τις τιμές της Ελάχιστης και Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας

των Ταμιευτήρων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων της. Με την εισήγησή της, η ΔΕΗ προτείνει τη διατήρηση των τιμών για το ύψος της Ελάχιστης Στάθμης και της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας, ανά Ταμιευτήρα και ανά μήνα, όπως έχουν εγκριθεί με τις υπ' αρ. 1003/2018 και 1279/2019 αποφάσεις της ΡΑΕ, αντίστοιχα, δεδομένου ότι εξυπηρετήσαν αποτελεσματικά τους σκοπούς για τους οποίους ετέθησαν, την αποφυγή λειψυδρίας και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων κατάντι των φραγμάτων. Συμπληρώνει δε ότι θα ενημερώσει σχετικά εφόσον χρήζουν αναθεώρησης χωρίς να θέτει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για την επικαιροποίηση των τιμών.

Επειδή, σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης της ΔΕΗ Α.Ε., η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απέστειλε την προβλεπόμενη γνώμη της (σχετ. 10) με την οποία αποδέχεται την εισήγηση της ΔΕΗ για το ύψος της Ανώτατης Στάθμης και της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας, ανά Ταμιευτήρα, και ανά μήνα, για το έτος 2020, ουσιαστικά ζητώντας τον επανακαθορισμό των τιμών για το έτος 2021, δεδομένης της αβεβαιότητας της επίπτωσης της έναρξης λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (σχετ. 7), καθώς και των υδρολογικών δεδομένων στις στάθμες των ταμιευτήρων.

Επειδή, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, κρίνει εύλογη την διατήρηση των τιμών του ύψους της Ελάχιστης Στάθμης και της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας, ανά Ταμιευτήρα, και ανά μήνα, σύμφωνα με τις υπ' αρ. 1003/2018 και 1279/2019 αποφάσεις της. Αναφορικά με τον επανακαθορισμό τους, δεδομένου ότι δεν θα έχει μεσολαβήσει επαρκές χρονικό διάστημα από την 1.11.2020, η οποία έχει οριστεί ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (σχετ.7) έως την 1.1.2021, ώστε να αξιολογηθούν τα υδρολογικά δεδομένα στις στάθμες των ταμιευτήρων και να προταθούν ενδεχομένως νέες τιμές, η Αρχή κρίνει σκόπιμο, όπως η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες από την παρ. 3 του άρθρου 21 του ΚΑΕ, ενέργειες εντός του πρώτου τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016, υποβάλλοντας σχετικές εισηγήσεις στην Αρχή, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και του άρθρου 21 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν:

1. Τον καθορισμό του ύψους Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα, ανά μήνα και ανά ταμιευτήρα υδροηλεκτρικών μονάδων, ως εξής:

Στάθμη (m)	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΪ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
ΚΡΕΜΑΣΤΑ	247,1	249,0	250,8	252,3	252,3	250,6	247,8	244,8	243,0	242,4	243,1	245,3
ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ	376,0	378,5	380,5	382,5	385,0	385,0	383,0	380,0	377,0	376,0	374,5	374,0
ΠΟΛΥΦΥΤΟ	281,6	281,9	283,4	284,5	285,3	284,1	281,2	278,2	276,7	277,0	278,5	281,3
ΘΗΣΑΥΡΟΣ	354,1	354,2	356,0	359,1	363,3	362,1	357,61	354,0	354,4	353,8	353,8	353,6
ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι	109,3	109,4	110,5	113,6	115,8	115,1	112,6	109,0	106,4	104,4	105,9	109,0
ΑΩΟΣ	1333,0	1333,0	1334,0	1334,0	1334,0	1334,0	1333,0	1332,0	1331,0	1331,0	1331,0	1332,0
ΛΑΔΩΝΑΣ	407,4	408,9	410,2	410,9	415,4	415,1	411,5	409,9	405,8	405,4	405,3	406,1
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ	785,0	786,0	787,0	788,0	788,0	787,0	786,0	785,0	784,0	784,0	784,0	785,0

2. Τον καθορισμό του ύψους Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα, ανά μήνα και ανά ταμιευτήρα υδροηλεκτρικών μονάδων, ως εξής:

Στάθμη (m)	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΪ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
ΚΡΕΜΑΣΤΑ	260,0	262,0	267,0	270,0	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0	268,0	260,0	260,0
ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ	382,0	386,0	390,0	394,0	396,5	395,0	395,0	395,0	395,0	385,0	378,0	376,0
ΠΟΛΥΦΥΤΟ	285,5	285,5	285,5	285,5	289,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	285,5	285,5
ΘΗΣΑΥΡΟΣ	360,0	363,0	365,0	370,0	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0	370,0	365,0	360,0
ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι	110,0	112,0	112,0	115,0	118,0	119,0	117,0	115,0	114,0	112,0	112,0	110,0
ΑΩΟΣ	1.337,0	1.339,0	1.340,0	1.341,0	1.342,0	1.342,0	1.342,0	1.342,0	1.342,0	1.338,0	1.337,0	1.337,0
ΛΑΔΩΝΑΣ	408,0	410,0	412,0	416,0	418,0	420,0	420,0	420,0	420,0	410,0	408,0	408,0
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ	788,0	789,0	790,0	791,0	791,0	791,0	791,0	791,0	791,0	791,0	787,0	787,0

3. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την ημέρα έναρξης λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 (Α' 185), της παρ. 7 του άρθρου 98 του ν. 4512/2018, καθώς και του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επομενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.

4. Καλεί την ΔΕΗ Α.Ε., ως Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής, και την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες από την παρ. 3 του άρθρου 21 του ΚΑΕ, ενέργειες εντός του πρώτου τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016, με σκοπό την επανεξέταση του ύψους Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα και Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στις εταιρείες «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ