

Πληροφορίες: Λ. Τριανταφύλλου

Τηλέφωνο: 2461096700

e-mail: l.triantafyllou@admie.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣΣΜ - 24020

Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια του παρακάτω υλικού :

Α/Α	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
1.	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου στον ΠΤΚΕΔΜ, με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ  Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	ΤΕΜ	1	

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29.03.2022 /ΩΡΑ: 10:00 π.μ.
- ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 50100
- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ : ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 50100
- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
Η πληρωμή προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, τον έλεγχο της ποιότητάς τους και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΚΕΔΜ

Πρόεδρος : ΓΙΩΤΑΣ Χ.

Μέλος: ΚΟΥΡΑΣ Δ.

Μέλος: ΜΠΟΓΙΑΣ Θ.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.** Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της Διακήρυξης.
- 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.** Για την κατάρτιση της προσφοράς συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον προμηθευτή, σε τρία αντίγραφα, η προσφορά που δίνουμε μαζί με τη διακήρυξη. Αν είναι αναγκαίο και τα τρία αντίγραφα της προσφοράς συμπληρώνονται με πρόσθετες σελίδες, πληροφοριακά φυλλάδια, σχέδια κλπ. στοιχεία, που υπογράφονται από τον προμηθευτή. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην προσφορά και στα παραρτήματά της, υπερισχύει η προσφορά.
- 3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.** Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποιους γενικούς και ειδικούς όρους μας δεν δέχεται, θεωρούμε ότι τους δέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη.
- 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.** Οι προμηθευτές παραδίδουν τις προσφορές τους απευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο γραφείο του ΑΔΜΗΕ ΑΕ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
- 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.** Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς. Αν οι ειδικοί όροι προβλέπουν και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το επιτόκιο που αναγράφεται στους ειδικούς όρους. Εκτός από τις τιμές, τους όρους πληρωμής (με προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών και η νομοθεσία για την προτίμηση των εγχωρίων και των επαρχιακών προϊόντων. Τα παραπάνω κριτήρια απεικονίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γι' αυτό και ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις προσφορές με όποια μέθοδο θεωρεί καταλληλότερη.
- 6. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.** Ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ' οποιονδήποτε ή τμηματικά, σ' οποιουσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού και να απορρίψει όλες τις προσφορές. Ακόμη μπορεί – πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος – να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι 25% χωρίς να έχει ο προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.
- 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.** Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να φέρει τα απαραίτητα χαρτόσημα, να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ, να καταθέσει σ' αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιο από τους παραπάνω όρους, ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας ή απώλειάς της.

Για τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ  
Θ.ΛΑΖΟΓΛΟΥ  
Τομεάρχης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

.....  
 .....  
 .....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : .....

Για Διακήρυξη Αριθ. ΔΣΣΜ - 24020 15 / 3 /2022

Προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ Τ.Κ. 50100

A/A	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική Τιμή
1	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου στον ΠΤΚΕΔΜ, με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ  Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	ΤΕΜ	1		

Ήτοι Σύνολο ΕΥΡΩ .....

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  
 ΝΑΙ/ΟΧΙ Δεν αποδεχόμεθα .....
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
 Η παρούσα προσφορά μου ισχύει μέχρι 90 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης
- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
 Η πληρωμή προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, τον έλεγχο της ποιότητάς τους και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα.  
 ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΕΡΓΟ: ΔΣΣΜ – 24020 Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου στον ΠΤΚΕΔΜ, με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στον Περιφερειακό Τομέα Κεντρικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, πρόκειται να εγκατασταθεί προκατασκευασμένος οικίσκος, προκειμένου να στεγαστούν οι φύλακες του Τομέα.

Το οικιστικό συγκρότημα θα αποτελείται από ισόγειο κτίριο εμβαδού 10m<sup>2</sup>.

Απαιτούμενες διαστάσεις οικίσκου για χρήση:

Διαστάσεις εξωτερικές μήκους – πλάτους – ύψους : 4.00m\*2.50m\*2.67m

Διάσταση εσωτερική ελεύθερου ύψους : 2.50m.

Διάταξη στο χώρο: Όπως στο συνημμένο σχέδιο.

Χρωματισμός Εξωτερικός : silver metallic.

Χρωματισμός Εσωτερικός : Λευκό.

Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει των οικίσκο στις εγκαταστάσεις του. Η μεταφορά, η συναρμολόγηση και τα ηλεκτρολογικά θα γίνουν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.

## ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΚΕΥΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

- Σκελετός:** από κοιλοδοκό γαλβανιζέ. Γαλβανισμένες μεταλλικές διατομές 60\*60\*2mm και διατομές ψυχρής έλασης. Κολώνες υδρορροές, σημεία ανάρτησης και πρόσδεσης για εύκολη μεταφορά. Περιμετρική οριζόντια υδρορροή, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Οι ανοχές των κοιλοδοκών θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 10219 ή din 59411/78. Η ποιότητα γαλβανίσματος θα είναι Z100 (140γρ. Zn/m<sup>2</sup>) έως Z150 (150γρ. Zn /m<sup>2</sup>).
- Τοιχοποιία:** από Πάνελ πολυουρεθάνης θερμομονωτικό πλαγιοκάλυψης πάχους 40mm SILVER METALLIC /ΛΕΥΚΟ RAL9002.
- Οροφή:** μονό ριχτή με ελαφριά κλίση, (για την αποτελεσματικότερη απορροή των υδάτων, τα οποία καταλήγουν στην υδρορροή του οικίσκου), αποτελούμενη από πάνελ πολυουρεθάνης θερμομονωτικό πάχους 50mm ΛΕΥΚΟ/ΛΕΥΚΟ RAL9002.
- Δάπεδο:** Αντοχή σε κινητό φορτίο 200kg /m<sup>2</sup>. Ενίσχυση και προστασία δαπέδου με γαλβανισμένη τραπεζοειδή λαμαρίνα. Το πάτωμα θα αποτελείται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 10mm. Και τελική επιφάνεια με φύλλο PVC.
- Κουφώματα:** αλουμινίου με σίτες 4 τεμάχια, Θα αποτελείται από:
  - 1 πόρτα εισόδου με κλειδαριά και μηχανισμό επαναφοράς - ακινητοποίησης της πόρτας. Μισή τζάμι και μισή πάνελ αλουμινίου, χρώματος γκρι – μεταλλικό πλαίσιο RAL7042/Γκρι, διαστάσεων 2.10\*0.90mm.
  - β. 3 παράθυρα συρόμενα επάλληλα χρώματος γκρι – μεταλλικό RAL7042/γκρι. Διαστάσεων 1.20\*1.00mm.Υαλοπίνακες διπλοί, εξωτερικός triplex. Για τα παράθυρα ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές: Αεροπερατότητα – Μέθοδος Δοκιμής, ΕΛΟΤ EN 1026. Υδατοπερατότητα – Μέθοδος Δοκιμής ΕΛΟΤ EN 1027. Αντίσταση στην ανεμοπίεση – Μέθοδος Δοκιμής ΕΛΟΤ EN 12211. Αντοχή στο συνεχές κλείσιμο και άνοιγμα – Μέθοδος Δοκιμής ΕΛΟΤ EN 1191.

6. **Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:** ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Γενικός Διακόπτης πίνακος 1\*40(A) ασφάλεια αυτόματη 32<sup>A</sup>, ρελέ διαρροής, ενδεικτική λυχνία, γείωση μεταλλικού σκελετού , αυτόματη ασφάλεια 10 (A) – για κύκλωμα φωτισμού, αυτόματη ασφάλεια 16 (A) – για κύκλωμα πριζών, αυτόματη ασφάλεια 10(A) για παροχή κλιματισμού, πολύμπριζα τεσσάρων θέσεων, τηλεφωνική γραμμή, γραμμή για κλιματιστικό σώμα, φωτιστικά εξωτερικού - εσωτερικού τύπου φθορίου 1.2M με λάμπες LED, διακόπτες, εξωτερική αναμονή τροφοδοσίας.
7. **Υδραυλική εγκατάσταση:** Ύδρευση – Αποχέτευση όμβριων υδάτων. Σύνδεση ύδρευσης με την υπάρχουσα παροχή, (από τον εξωτερικό-προαύλιο χώρο). Σωλήνα αποχέτευσης όμβριων υδάτων (20μέτρα). Για την υποδοχή νεροχύτη, με ντουλάπι διαστάσεων 1.20\*0.45\*0.82mm.

- Ο οικίσκος θα έχει ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης και θα βιδώνετε στο έδαφος. Όλες οι μεταλλικές διατομές του πατώματος θα είναι γαλβανιζέ.
- Κατασκευασμένος από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά ( CFCfree) χαρακτηρισμένα ως οικολογικά και δεν θεωρούνται επιβλαβή.
- Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.